# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. А ИТП4**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9092.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28930**
график: **149/70**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205568**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ
ПРЭМ

Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

| | Gmin= | Gmax= | |
|---|---|---|---|
| Термопреобр.: | | | |
| | 0,2 | 30 | КТСП-Н |
| | 0,2 | 30 | КТСП-Н |

Режим (схема): **ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;**
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,2063** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **62,6734** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.04.2021 | 24,00 | | 149,18 | 149,18 | 0,00 | 69,58 | 53,32 | 16,26 | | | | | | | | | | | | | | 2,43 |
| 24.04.2021 | 24,00 | | 148,94 | 148,94 | 0,00 | 69,30 | 52,67 | 16,63 | | | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 25.04.2021 | 24,00 | | 148,06 | 147,80 | 0,26 | 69,31 | 52,30 | 17,01 | | | | | | | | | | | | | | 2,54 |
| 26.04.2021 | 24,00 | | 151,34 | 151,34 | 0,00 | 69,42 | 52,48 | 16,94 | | | | | | | | | | | | | | 2,57 |
| 27.04.2021 | 24,00 | | 151,24 | 151,24 | 0,00 | 69,52 | 52,53 | 16,99 | | | | | | | | | | | | | | 2,57 |
| 28.04.2021 | 24,00 | | 151,93 | 151,93 | 0,00 | 69,88 | 52,73 | 17,15 | | | | | | | | | | | | | | 2,61 |
| 29.04.2021 | 24,00 | | 153,65 | 153,65 | 0,00 | 69,94 | 53,10 | 16,84 | | | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 30.04.2021 | 24,00 | | 154,61 | 154,61 | 0,00 | 70,05 | 53,79 | 16,26 | | | | | | | | | | | | | | 2,52 |
| 01.05.2021 | 24,00 | | 154,59 | 154,59 | 0,00 | 69,83 | 53,82 | 16,01 | | | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 02.05.2021 | 24,00 | | 154,84 | 154,84 | 0,00 | 69,77 | 53,77 | 16,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 03.05.2021 | 24,00 | | 154,45 | 154,45 | 0,00 | 68,87 | 53,02 | 15,85 | | | | | | | | | | | | | | 2,45 |
| 04.05.2021 | 24,00 | | 153,63 | 153,63 | 0,00 | 69,47 | 53,07 | 16,40 | | | | | | | | | | | | | | 2,53 |
| 05.05.2021 | 24,00 | | 153,65 | 153,65 | 0,00 | 69,74 | 53,11 | 16,63 | | | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 06.05.2021 | 24,00 | | 154,19 | 154,19 | 0,00 | 69,96 | 53,38 | 16,58 | | | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 07.05.2021 | 24,00 | | 154,48 | 154,48 | 0,00 | 70,19 | 53,54 | 16,65 | | | | | | | | | | | | | | 2,58 |
| 08.05.2021 | 24,00 | | 154,01 | 154,01 | 0,00 | 69,79 | 53,10 | 16,69 | | | | | | | | | | | | | | 2,58 |
| 09.05.2021 | 24,00 | | 155,07 | 155,07 | 0,00 | 70,06 | 53,60 | 16,46 | | | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 10.05.2021 | 24,00 | | 156,25 | 156,25 | 0,00 | 69,84 | 53,88 | 15,96 | | | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 11.05.2021 | 24,00 | | 157,57 | 157,57 | 0,00 | 69,08 | 54,52 | 14,56 | | | | | | | | | | | | | | 2,30 |
| 12.05.2021 | 24,00 | * | 132,28 | 132,28 | 0,00 | 67,71 | 53,71 | 14,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,86 |
| 13.05.2021 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,83 | 23,44 | -0,61 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 14.05.2021 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,87 | 18,64 | 0,23 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 15.05.2021 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,41 | 18,17 | 0,24 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **Среднее** | 24,00 | | 132,35 | 132,33 | 0,01 | 63,11 | 48,94 | 14,16 | | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| **Итого** | **552,00** | | **3043,96** | **3043,70** | **0,26** | | | | | | | | | | | | | | | | | **49,75** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **49,75** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____ 20___ г.