Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2021

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205536
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 86_ТЦ-3 СЦО_май_Н
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 20.12.2021
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1.65

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2021 - 16.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2021	24,00	-	106,71	106,71	0,00	69,58	47,97	21,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,31
24.04.2021	24,00	-	106,56	106,56	0,00	69,31	47,66	21,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,31
25.04.2021	24,00	-	105,92	105,92	0,00	69,33	47,46	21,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,32
26.04.2021	24,00	-	108,23	108,23	0,00	69,45	47,57	21,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,37
27.04.2021	24,00	-	108,24	108,24	0,00	69,53	47,57	21,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,38
28.04.2021	24,00	-	108,66	108,66	0,00	69,90	47,71	22,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,41
29.04.2021	24,00	-	109,93	109,93	0,00	69,96	47,98	21,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,42
30.04.2021	24,00	-	110,66	110,66	0,00	70,05	48,26	21,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,41
01.05.2021	24,00	-	110,61	110,61	0,00	69,87	48,25	21,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,39
02.05.2021	24,00	-	110,80	110,80	0,00	69,77	48,23	21,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,39
03.05.2021	24,00	-	110,52	110,52	0,00	68,86	47,30	21,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,38
04.05.2021	24,00	-	109,84	109,84	0,00	69,47	47,55	21,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,41
05.05.2021	24,00	-	109,96	109,96	0,00	69,73	47,71	22,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,42
06.05.2021	24,00	-	110,45	110,45	0,00	69,97	48,10	21,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,42
07.05.2021	24,00	-	110,56	110,56	0,00	70,20	48,36	21,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,42
08.05.2021	24,00	-	110,15	110,15	0,00	69,82	48,04	21,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,40
09.05.2021	24,00	-	110,91	110,91	0,00	70,08	48,43	21,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,41
10.05.2021	24,00	-	111,78	111,78	0,00	69,83	48,65	21,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,37
11.05.2021	24,00	-	112,69	112,69	0,00	69,10	49,38	19,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,22
12.05.2021	24,00	-	104,07	104,07	0,00	68,10	48,66	19,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			2,03
13.05.2021	24,00	-	89,49	89,49	0,00	70,05	48,89	21,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			1,90
14.05.2021	24,00	-	42,38	42,38	0,00	67,29	46,30	20,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			0,89
15.05.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,08	16,89	1,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	100,83	100,83	-	67,28	46,65	20,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
Итого	552,00		2319,12	2319,12	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	49,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.05.2021 22:00:00	59078,18	59078,74	-	-	-	V4_TV1	1491,74	0,06	29068,00
	15.05.2021 06:00:00	59078,18	59078,74	-	-	-	V4_TV1	1491,74	0,06	29076,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **49,99** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.