

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 91, корп. 1, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенного"

Договор: 9094.038.1
 Строит. адрес: Телффон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Общий 12351

график: 1507/0

Установленные приборы: СПТ943 № 14925
 Вычислитель: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Подходящий трубопровод (М1) расходомер: PR3M-50-B1
 Обратный трубопровод (М2) PR3M-50-B1
 Подающий ГВС (М3) PR3M-32-B1
 Циркуляционный ГВС (М4) Подлиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hx)-M2*(h2-hx)

Глирн= 0,16
 Gmax= 72
 КТППР-05
 ТПТ-15-2

Режим (схема): Преобр. давления:

ОП: СП-0; МП: СП-0;

Договорные нагрузки (ор час), Гкал/час: Qот.= 0,59 Qвент.= 0 Qгех.= 0 Qгвс.= 0,2418
 Договорные расходы (ор сут.), Гкал/сут.: Qот.= 177 Qвент.= 0 Qгех.= 0 Qгвс.ор.= 0,1099
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021 Qгвс.м.= 43,96

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал				
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 M3	V4 M3	dV (излив) M3		Удлит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2
23.04.2021	24.00	193.44	173.39	18.05	66.70	46.11	20.59	15.26	11.19	11.19	15.26	15.58	11.41	15.58	11.41	15.58	66.48	65.40			4.83
24.04.2021	24.00*	124.95	111.94	13.01	65.53	45.12	20.41														3.14
25.04.2021	*																				
26.04.2021	*																				
27.04.2021	*																				
28.04.2021	*																				
29.04.2021	24.00*	80.96	70.44	10.52	67.54	45.87	21.67	9.22	17.51	17.51	17.87	17.87	17.72	17.87	17.72	17.87	66.98	66.22			5.08
30.04.2021	24.00	194.45	173.88	20.57	67.03	45.83	21.20	17.51	17.37	17.37	17.72	17.72	18.04	18.04	18.04	18.04	65.84	65.84			4.95
01.05.2021	24.00	197.84	173.46	20.38	66.39	45.49	20.90	17.69	17.69	17.69	18.26	18.26	18.62	18.62	18.62	18.62	64.73	64.73			4.89
02.05.2021	24.00	194.29	173.65	20.64	65.92	45.32	20.60	18.26	18.26	18.26	19.44	19.44	19.83	19.83	19.83	19.83	65.54	65.54			5.14
03.05.2021	24.00	191.85	170.73	21.12	65.05	44.53	20.52	17.14	17.14	17.14	17.48	17.48	18.93	18.93	18.93	18.93	65.21	65.21			4.94
04.05.2021	24.00	192.10	168.81	23.29	65.06	43.65	21.41	18.56	18.56	18.56	18.28	18.28	19.83	19.83	19.83	19.83	65.81	65.81			5.01
05.05.2021	24.00	190.82	170.85	19.97	65.42	44.20	21.22	17.92	17.92	17.92	18.28	18.28	19.83	19.83	19.83	19.83	65.57	65.57			5.08
06.05.2021	24.00	194.54	173.09	21.45	65.83	44.90	20.93	18.56	18.56	18.56	18.45	18.45	19.83	19.83	19.83	19.83	65.90	65.90			5.04
07.05.2021	24.00	194.40	173.56	20.84	65.96	45.07	20.89	17.92	17.92	17.92	18.34	18.34	18.71	18.71	18.71	18.71	65.57	65.57			4.94
08.05.2021	24.00	194.50	172.07	22.43	65.76	44.85	20.91	19.44	19.44	19.44	18.52	18.52	19.83	19.83	19.83	19.83	65.54	65.54			5.04
09.05.2021	24.00	194.69	173.57	21.12	66.10	45.20	20.90	18.08	18.08	18.08	18.45	18.45	19.83	19.83	19.83	19.83	65.90	65.90			5.04
10.05.2021	24.00	195.40	173.99	21.41	65.57	45.32	20.25	18.34	18.34	18.34	18.52	18.52	19.83	19.83	19.83	19.83	66.00	66.00			4.86
11.05.2021	24.00	198.62	178.26	21.36	66.08	46.79	19.29	18.15	18.15	18.15	18.52	18.52	19.83	19.83	19.83	19.83	66.00	66.00			4.86
12.05.2021	24.00	140.54	122.39	18.15	66.47	47.90	18.57	15.82	15.82	15.82	16.13	16.13	16.52	16.52	16.52	16.52	64.49	64.49			0.96
13.05.2021	24.00*	19.49	4.04	15.45	64.71	62.30	2.41	14.93	14.93	14.93	15.22	15.22	14.81	14.81	14.81	14.81	66.31	66.31			0.96
14.05.2021	24.00*	19.43	4.42	15.01	66.64	64.38	2.26	14.51	14.51	14.51	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	67.28	67.28			0.99
15.05.2021	24.00*	20.77	5.45	15.32	67.51	65.32	2.19	14.74	14.74	14.74	16.89	16.89	16.89	16.89	16.89	16.89	65.86	65.86			4.03
Среднее	24.00	154.21	135.26	18.95	66.07	48.32	17.74	16.55	16.55	16.55	16.89	16.89	16.89	16.89	16.89	16.89	65.86	65.86			4.03
Итого	456.00	2930.08	2669.99	360.09				314.54	314.54	314.54	320.87	320.87	320.87	320.87	320.87	320.87					76.57

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vn, т Qобщ, Гкал Тгвс, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vнал, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

7,37 °C
 89,49 Гкал
 388,43 м.куб

96 час
 96 час
 16,12 Гкал
 67,56 куб.м

3,2 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



