

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова Ул, д. 94, лит. А ИТТЛ-1 СО
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергто"

Договор: 9347.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 28508

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и стуч. архивы в файлах: **2-х трубная схема**
 Вычислитель: ВКГ-7 № 2193309 расходомер: Smln= 0
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-50-Д 0,48
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-50-В1 0,48
 Подающий ГВС (М3) КТСП-Н 72
 Циркуляционный ГВС (М4) КТСП-Н 72
 Подпиточный трубопровод (Уп) **Режим (схема):** Преобр. давления:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв) лето: Qгвс=M3*(t3-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,5457 Qвент.= 0 Qгвс.гв.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,5457 Qвент.= 0 Qгвс.гв.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут: Sот.= 163,71 Sвент.= 0 Qгвс.гв.= 0 Qгвс.ср.= 0

| Дата | Тп | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|--------|--------|----|----|----|----|-----------------|----|----|------------|---------|----|--------|--------|------|-------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | dv (излив) | Входпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Общ |
| час | Т | Т | Т | °С | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | М3 | М3 | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | |
| 23.04.2021 | 24.00 | | 192,18 | 192,18 | 0,00 | 66,69 | 42,23 | 24,46 | | | | | | | | | | | | | | 4,70 |
| 24.04.2021 | 24.00 | | 189,84 | 189,84 | 0,00 | 66,12 | 41,43 | 24,69 | | | | | | | | | | | | | | 4,69 |
| 25.04.2021 | 24.00 | | 189,28 | 189,28 | 0,00 | 66,50 | 41,44 | 25,06 | | | | | | | | | | | | | | 4,74 |
| 26.04.2021 | 24.00 | | 187,81 | 187,81 | 0,00 | 65,84 | 40,76 | 25,08 | | | | | | | | | | | | | | 4,71 |
| 27.04.2021 | 24.00 | | 189,05 | 189,05 | 0,00 | 66,96 | 41,17 | 25,81 | | | | | | | | | | | | | | 4,88 |
| 28.04.2021 | 24.00 | | 188,87 | 188,87 | 0,00 | 67,17 | 41,19 | 25,98 | | | | | | | | | | | | | | 4,91 |
| 29.04.2021 | 24.00 | | 188,76 | 188,76 | 0,00 | 66,83 | 41,20 | 25,63 | | | | | | | | | | | | | | 4,84 |
| 30.04.2021 | 24.00 | | 190,85 | 190,85 | 0,00 | 67,09 | 41,66 | 25,43 | | | | | | | | | | | | | | 4,86 |
| 01.05.2021 | 24.00 | | 189,92 | 189,92 | 0,00 | 66,46 | 41,60 | 24,88 | | | | | | | | | | | | | | 4,73 |
| 02.05.2021 | 24.00 | | 190,43 | 190,43 | 0,00 | 66,04 | 41,43 | 24,81 | | | | | | | | | | | | | | 4,69 |
| 03.05.2021 | 24.00 | | 186,37 | 186,37 | 0,00 | 65,04 | 40,38 | 24,66 | | | | | | | | | | | | | | 4,60 |
| 04.05.2021 | 24.00 | | 184,74 | 184,74 | 0,00 | 65,24 | 40,03 | 25,21 | | | | | | | | | | | | | | 4,66 |
| 05.05.2021 | 24.00 | | 186,99 | 186,99 | 0,00 | 65,60 | 40,20 | 25,40 | | | | | | | | | | | | | | 4,75 |
| 06.05.2021 | 24.00 | | 189,02 | 189,02 | 0,00 | 65,94 | 40,66 | 25,78 | | | | | | | | | | | | | | 4,78 |
| 07.05.2021 | 24.00 | | 189,90 | 189,90 | 0,00 | 66,13 | 40,91 | 25,22 | | | | | | | | | | | | | | 4,79 |
| 08.05.2021 | 24.00 | | 187,99 | 187,99 | 0,00 | 65,87 | 40,78 | 25,09 | | | | | | | | | | | | | | 4,72 |
| 09.05.2021 | 24.00 | | 189,70 | 189,70 | 0,00 | 66,21 | 41,29 | 24,92 | | | | | | | | | | | | | | 4,73 |
| 10.05.2021 | 24.00 | | 190,77 | 190,77 | 0,00 | 65,74 | 41,48 | 24,26 | | | | | | | | | | | | | | 4,63 |
| 11.05.2021 | 24.00 | | 196,43 | 196,43 | 0,00 | 66,23 | 43,37 | 22,86 | | | | | | | | | | | | | | 4,49 |
| 12.05.2021 | 24.00 | * | 105,10 | 105,10 | 0,00 | 66,78 | 45,33 | 21,45 | | | | | | | | | | | | | | 4,26 |
| 13.05.2021 | 24.00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 21,59 | 0,39 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 14.05.2021 | 24.00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,53 | 20,33 | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 15.05.2021 | 24.00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 20,01 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Среднее | 24.00 | | 161,04 | 161,04 | 0,00 | 60,91 | 38,72 | 21,59 | | | | | | | | | | | | | | 4,01 |
| Итого | 552,00 | | 3704,00 | 3704,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 92,16 |

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Уп, т | Общ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 92,16 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл, м.куб.

0 час
 0 час
 0 °С
 0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентский Представитель теплонаблюдающей организации
 Отчет Принят
 20 г.