

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Слободская ул, д. 3, лит. А ИТП-1**
 Обслуживающая организация: _____

Договор: **8763.038-1**
 Строит. адрес: _____
 Телефон: _____

Телефон: _____

Узел учета: _____
 Код УУТЭ: _____

Отопление: **24454**

Установленные приборы: **ВКТ-7 № 208190**
 Вычислитель: _____
 Подающий трубопровод (М1) _____
 Обратный трубопровод (М2) _____
 Подающий ГВС (М3) _____
 Циркуляционный ГВС (М4) _____
 Подпиточный трубопровод (Уп) _____

Схемы подключения: **2-х-трубная схема**
 Приборы УУТЭ поверены до: **27.11.2021**
 Термомонобр.: _____
 КТСЛН _____
 КТСЛН _____

Режим (схема): _____
 Преобр. давления: _____

График: **95/70**

Расчетный алгоритм: **Q=M*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)**
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: **Qот.= 0,1633**
 Договорные расходы (ср. сут.): ТГсут.: **Qот.= 156,768**

Фактическое потребление за отчетный период с **23.04.2021** по **15.05.2021**
 Qвент.= **0**
 Qотех.= **0**
 Qгвс.м3.= **0**
 Qгвс.ср.= **0**
 Qгвс.м.= **0**

Дата	ТМ час	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3 °С	Т4 °С	Р3 кгс/см2	Р4 кгс/см2	Общ. Гкал	
		М1 Т	М2 Т	DM Т	Т1 °С	Т2 °С	dt °С	Р1 кгс/см2	Р2 кгс/см2						М3 Т
23.04.2021	24.00	210.11	210.11	0.00	48.14	43.31	4.83								1.02
24.04.2021	24.00	210.06	210.06	0.00	48.15	43.25	4.90								1.03
25.04.2021	24.00	210.22	210.22	0.00	48.15	43.18	4.97								1.05
26.04.2021	24.00	210.17	210.17	0.00	48.15	43.11	5.04								0.96
27.04.2021	24.00	210.36	210.36	0.00	48.15	43.06	5.09								0.96
28.04.2021	24.00	210.87	210.87	0.00	48.16	43.04	5.12								1.01
29.04.2021	24.00	208.15	208.15	0.00	48.16	43.02	5.14								1.07
30.04.2021	24.00	207.97	207.97	0.00	48.14	43.07	5.07								1.07
01.05.2021	24.00	208.89	208.89	0.00	48.14	43.12	5.02								1.06
02.05.2021	24.00	208.61	208.61	0.00	48.14	43.13	5.01								1.06
03.05.2021	24.00	208.25	208.25	0.00	48.15	43.03	5.12								1.05
04.05.2021	24.00	208.38	208.38	0.00	48.15	42.96	5.19								1.07
05.05.2021	24.00	208.80	208.80	0.00	48.14	42.96	5.18								1.09
06.05.2021	24.00	208.42	208.42	0.00	48.14	43.01	5.13								1.07
07.05.2021	24.00	208.63	208.63	0.00	48.14	43.01	5.13								1.08
08.05.2021	24.00	208.12	208.12	0.00	48.15	42.98	5.17								1.08
09.05.2021	24.00	207.97	207.97	0.00	48.15	43.04	5.11								1.07
10.05.2021	24.00	208.38	208.38	0.00	48.13	43.13	5.00								1.07
11.05.2021	24.00	208.69	208.69	0.00	48.11	43.42	4.69								1.05
12.05.2021	24.00	209.34	209.34	0.00	48.10	43.74	4.36								0.99
13.05.2021	24.00*	111.31	111.31	0.00	48.11	43.91	4.20								0.92
14.05.2021	24.00*	0.00	0.00	0.00	21.70	22.63	-0.93								0.47
15.05.2021	24.00*	0.00	0.00	0.00	19.41	19.05	0.36								0.00
Среднее	24.00	186.60	186.60	0.00	45.74	41.22	4.52								0.92
Итого	552.00	4291.70	4291.70	0.00											21.14

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Траб. ч
	М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: _____ Гкал
 Объем теплоносителя Уплн, рассчитанный по среднему: _____ куб.м
 Период расчета по договору: _____ час
 Период превышения t2: _____ час
 Корректировка на температуру холодной воды: _____ °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): _____ °С
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **21,14** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Уплн изл: _____ м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

