Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Фарфоровская ул, д. 14, лит. Ж**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9333.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **12.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23554**
график: **149/70**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207114**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ
ПРЭМ
ПРЭМ

Gmin= 0,067 0,067 0,067
Gmax= 30 30 30

Термопреобр.:
КТСП-Н
КТСП-Н
ТСП-Н

Режим (схема): **ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;**
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,175** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,2112**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,096**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **53,1646** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **38,4** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2021	24,00	*	135,23	122,90	12,33	69,16	53,48	15,68			6,77		6,77	6,92		6,92		68,96				2,78
24.04.2021	24,00	*	135,05	122,76	12,29	68,88	52,98	15,90			6,76		6,76	6,90		6,90		68,77				2,80
25.04.2021	24,00	*	134,72	121,86	12,86	68,91	52,88	16,03			7,31		7,31	7,47		7,47		68,81				2,84
26.04.2021	24,00	*	135,94	124,74	11,20	69,02	52,91	16,11			5,78		5,78	5,91		5,91		68,96				2,79
27.04.2021	24,00	*	136,42	124,76	11,66	69,11	53,02	16,09			6,22		6,22	6,36		6,36		69,09				2,82
28.04.2021	24,00	*	137,00	125,09	11,91	69,48	53,35	16,13			6,64		6,64	6,83		6,83		69,35				2,85
29.04.2021	24,00	*	139,14	126,45	12,69	69,55	53,69	15,86			7,37		7,37	7,55		7,55		69,56				2,89
30.04.2021	24,00	*	139,19	127,50	11,69	69,64	54,13	15,51			6,46		6,46	6,61		6,61		69,54				2,79
01.05.2021	24,00	*	139,46	127,36	12,10	69,46	54,09	15,37			7,03		7,03	7,19		7,19		69,43				2,80
02.05.2021	24,00	*	140,35	127,46	12,89	69,35	54,09	15,26			7,74		7,74	7,90		7,90		69,16				2,84
03.05.2021	24,00	*	138,35	127,78	10,57	68,45	53,23	15,22			5,55		5,55	5,68		5,68		68,34				2,67
04.05.2021	24,00	*	138,10	126,72	11,38	69,05	53,22	15,83			6,36		6,36	6,52		6,52		68,89				2,80
05.05.2021	24,00	*	137,83	126,83	11,00	69,28	53,55	15,73			5,98		5,98	6,13		6,13		69,15				2,76
06.05.2021	24,00	*	138,29	127,30	10,99	69,52	53,92	15,60			6,09		6,09	6,24		6,24		69,38				2,75
07.05.2021	24,00	*	138,46	127,41	11,05	69,74	54,12	15,62			6,03		6,03	6,14		6,14		69,54				2,77
08.05.2021	20,00	*	115,12	105,67	9,45	69,35	53,81	15,54			5,52		5,52	5,64		5,64		69,12				2,30
09.05.2021	24,00	*	139,43	127,44	11,99	69,62	54,15	15,47			6,76		6,76	6,95		6,95		69,51				2,81
10.05.2021	24,00	*	139,99	128,59	11,40	69,37	54,42	14,95			6,20		6,20	6,34		6,34		69,35				2,71
11.05.2021	24,00	*	141,49	130,22	11,27	68,72	55,21	13,51			6,10		6,10	6,20		6,20		68,28				2,54
12.05.2021	24,00	*	130,12	118,74	11,38	67,56	54,26	13,30			6,27		6,27	6,38		6,38		67,72				2,35
13.05.2021	24,00	*	115,14	106,66	8,48	69,82	61,89	7,93			5,44		5,44	5,55		5,55		69,37				1,44
14.05.2021	24,00	*	114,34	107,73	6,61	67,92	67,78	0,14			5,67		5,67	5,78		5,78		67,69				0,38
15.05.2021	24,00	*	118,64	112,79	5,85	69,40	69,27	0,13			4,88		4,88	4,97		4,97		69,03				0,34
Среднее	23,83		134,79	123,71	11,08	69,15	55,37	13,78			6,35		6,35	6,49		6,49		69,00				2,49
Итого	**548,00**		**3077,80**	**2824,76**	**253,04**						**144,93**		**144,93**	**148,16**		**148,16**						**56,82**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **4** час **0,41** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **4** час **1,08** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **5,97** °C **1,51** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **55,72** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **149,24** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Фарфоровская ул, д. 14, лит. Ж**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9333.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23554**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207114** расходомер:
Приборы УУТЭ поверены до: **12.12.2021**
Режим (схема): **ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;**

		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= **0,175**	Qвент.= **0**	Qтех.= **0**	Qтех.гв= **0**	Qгвс.= **0,2112**				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср **0**	Qгвс.ср= **0,096**				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= **53,1646**	Gвент.= **0**	Gтех.= **0**	Gтех.гв= **0**	Gгвс.= **38,4**	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 16.05.2021 по 22.05.2021

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.05.2021	24,00	*	119,10	112,07	7,03	69,20	69,05	0,15			6,04		6,04	6,16		6,16		69,03				0,42
17.05.2021	24,00	*	118,00	111,53	6,47	69,61	69,47	0,14			5,46		5,46	5,59		5,59		69,43				0,38
18.05.2021	24,00	*	122,13	115,42	6,71	69,81	69,66	0,15			5,61		5,61	5,74		5,74		69,66				0,39
19.05.2021	24,00		102,24	95,74	6,50	72,05	71,87	0,18			5,69		5,69	5,81		5,81		71,76				0,41
20.05.2021	24,00		103,61	94,14	9,47	70,03	69,84	0,19			8,55		8,55	8,76		8,76		69,98				0,60
21.05.2021	24,00	*	99,11	92,65	6,46	69,69	69,51	0,18			5,73		5,73	5,86		5,86		69,57				0,40
22.05.2021	24,00	*	100,83	93,03	7,80	70,17	69,98	0,19			6,99		6,99	7,19		7,19		70,01				0,49
Среднее	24,00		109,29	102,08	7,21	70,08	69,91	0,17			6,30		6,30	6,44		6,44		69,92				0,44
Итого	**168,00**		**765,02**	**714,58**	**50,44**						**44,07**		**44,07**	**45,11**		**45,11**						**3,09**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **5,97** °C **0,26** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **2,83** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **45,11** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.