

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**

Адрес: **Симбалгина ул., д. 23, лит. А ИТП1**

Обслуживающая организация: **Источник: Пролетарский завод (ИТП: Бабуркина ул., 51/2)**

Установленные приборы: **Часовые и суточные архивы в файлах:**

Вычислитель: **ВКТ-7 № 221000**

Подходящий труборвод (М1) **расходомер: ПРЭМ-32-Д**

Обратный труборвод (М2) **ПРЭМ-32-Д**

Подходящий ГВС (М3) **КТСПН**

Циркуляционный ГВС (М4) **КТСПН**

Подпиточный труборвод (V1) **КТСПН**

Расчетный алгоритм: **лето: Qгвс=М3*(h3-hхв)**

Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот = 0,2581**

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qтех = 0**

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **Qгвс.ср = 0**

Гор.: **103,24**

Свент.: **0**

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Схема подключения: **2-х-трубная схема**
 Приборы УЭТЗ поверены до: **20.12.2021**
 Гмгпн = 0,2
 Гмакс = 30
 Гтсгпн = 0,2
 КТСПН

Договор: **9066.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УЭТЗ: **28523**
 График: **130/70**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	DV(излив)	Улодпит	T3	T4	R3	R4	Общ
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
23.04.2021	24.00		116,67	116,67	0,00	54,85	40,75	14,10	15,39													1,65
24.04.2021	24.00		116,88	116,88	0,00	57,26	41,87	15,39	14,07													1,80
25.04.2021	24.00		117,00	117,00	0,00	54,28	40,21	14,07	12,89													1,65
26.04.2021	24.00		116,50	116,50	0,00	51,10	38,21	12,89	15,63													1,50
27.04.2021	24.00		116,23	116,23	0,00	56,60	40,97	15,63	15,13													1,82
28.04.2021	24.00		116,61	116,61	0,00	55,24	40,11	15,13	14,70													1,77
29.04.2021	24.00		114,83	114,83	0,00	53,25	39,05	14,70	15,09													1,63
30.04.2021	24.00		115,39	115,39	0,00	55,44	40,35	15,09	16,58													1,74
01.05.2021	24.00		117,90	117,90	0,00	59,42	42,84	16,58	15,98													1,96
02.05.2021	24.00		117,77	117,77	0,00	58,55	42,57	15,98	14,74													1,88
03.05.2021	24.00		117,33	117,33	0,00	57,91	42,00	15,91	14,74													1,87
04.05.2021	24.00		116,92	116,92	0,00	60,72	43,14	17,58	16,16													2,06
05.05.2021	24.00		116,56	116,56	0,00	57,97	41,81	16,16	14,74													1,88
06.05.2021	24.00		118,13	118,13	0,00	55,12	40,38	14,74	15,97													1,72
07.05.2021	24.00		118,13	118,13	0,00	58,28	42,31	15,97	16,31													1,89
08.05.2021	24.00		115,87	115,87	0,00	58,52	42,21	16,31	15,80													1,89
09.05.2021	24.00		114,47	114,47	0,00	57,90	41,89	16,01	15,80													1,83
10.05.2021	24.00		114,46	114,46	0,00	58,51	42,71	15,80	15,93													1,87
11.05.2021	24.00		117,40	117,40	0,00	61,89	45,96	15,93	10,15													1,87
12.05.2021	24.00		118,18	118,18	0,00	52,68	42,53	10,15	1,08													0,00
13.05.2021	24.00	*	0,20	2,40	-2,20	24,94	24,79	0,15	21,10													0,00
14.05.2021	24.00	*	0,00	2,40	-2,40	22,12	21,04	1,08	20,50													0,00
15.05.2021	24.00	*	0,00	2,80	-2,80	21,10	20,50	0,60	13,28													0,00
Среднее	24.00		101,39	101,71	-0,32	52,33	39,05	13,28	15,42													1,54
Итого	652,00		2331,87	2339,27	-7,40																	35,42

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество теплоты энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **0 °С**
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: **35,42 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабителя Увс изл: **М.куб.**

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20 _____ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

Представитель теплоснабжающей организации _____