Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Цимбалина ул, д. 30, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **9131.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **31153**
график: **130/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021** Режим (схема): **ОП: А32-00;**

Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1307924**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= **0,21**	Qвент.= **0**	Qтех.= **0**	Qтех.гв= **0**	Qгвс.= **0**				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср **0**	Qгвс.ср= **0**				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= **84**	Gвент.= **0**	Gтех.= **0**	Gтех.гв= **0**	Gгвс.= **0**	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2021 по 15.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2021	24,00		164,62	165,16	-0,54	54,97	47,87	7,10	5,30	3,90												
24.04.2021	24,00		164,76	165,36	-0,60	57,24	49,53	7,71	5,30	3,90												1,15
25.04.2021	24,00		165,04	165,56	-0,52	54,20	47,22	6,98	5,30	3,90												1,24
26.04.2021	24,00		164,33	164,78	-0,45	51,13	44,76	6,37	5,30	3,90												1,13
27.04.2021	24,00		163,82	164,43	-0,61	56,69	48,82	7,87	5,30	3,90												1,03
28.04.2021	24,00		164,44	165,01	-0,57	55,37	47,90	7,47	5,30	3,90												1,26
29.04.2021	24,00		161,72	162,23	-0,51	53,12	46,15	6,97	5,20	3,90												1,20
30.04.2021	24,00		162,99	163,55	-0,56	55,51	48,06	7,45	5,20	3,90												1,11
01.05.2021	24,00		165,94	166,61	-0,67	59,50	51,20	8,30	5,30	3,90												1,19
02.05.2021	24,00		165,77	166,41	-0,64	58,59	50,56	8,03	5,30	3,90												1,35
03.05.2021	24,00		165,24	165,88	-0,64	57,98	49,89	8,09	5,30	3,90												1,30
04.05.2021	24,00		164,40	165,11	-0,71	60,74	51,94	8,80	5,30	3,90												1,31
05.05.2021	24,00		164,11	164,73	-0,62	57,72	49,83	7,89	5,30	3,90												1,41
06.05.2021	24,00		164,42	164,98	-0,56	55,25	47,90	7,35	5,30	3,90												1,27
07.05.2021	24,00		166,37	167,00	-0,63	58,33	50,37	7,96	5,30	3,90												1,19
08.05.2021	24,00		162,93	163,57	-0,64	58,49	50,34	8,15	5,20	3,90												1,29
09.05.2021	24,00		161,22	161,84	-0,62	58,03	49,96	8,07	5,20	3,90												1,30
10.05.2021	24,00		161,22	161,84	-0,62	58,58	50,62	7,96	5,20	3,80												1,27
11.05.2021	24,00		165,59	166,27	-0,68	61,89	53,69	8,20	5,20	3,80												1,25
12.05.2021	24,00	*	159,64	159,99	-0,35	51,40	46,43	4,97	5,10	3,80												1,32
13.05.2021	24,00	*	0,49	0,00	0,49	26,17	23,96	2,21	2,90	3,40												0,80
14.05.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,89	20,31	0,58	2,90	3,40												0,01
15.05.2021	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,05	18,21	0,84	2,90	3,40												0,00
Среднее	24,00		142,57	143,06	-0,49	52,21	45,46	6,75	4,95	3,82												0,00
Итого	**552,00**		**3279,06**	**3290,31**	**-11,25**																	1,06
Показания счетчиков на момент снятия данных:																						**24,38**

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **24,38** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/