Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2021

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 56 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 56
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208245
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: Цимбалина 56_СЦО_май_Н
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до 20.12.2021
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

график:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1.65

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2021 - 16.05.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.04.2021	24,00	-	206,41	206,41	0,00	69,21	50,05	19,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				3,96
24.04.2021	24,00	-	205,60	205,60	0,00	68,91	49,58	19,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				3,98
25.04.2021	24,00	-	204,06	204,06	0,00	68,94	49,35	19,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				4,00
26.04.2021	24,00	-	207,71	207,71	0,00	69,06	49,50	19,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				4,07
27.04.2021	24,00	-	207,74	207,74	0,00	69,14	49,52	19,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				4,08
28.04.2021	24,00	-	208,17	208,17	0,00	69,50	49,68	19,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				4,13
29.04.2021	24,00	-	210,38	210,38	0,00	69,57	49,97	19,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				4,13
30.04.2021	24,00	-	211,93	211,93	0,00	69,67	50,38	19,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				4,10
01.05.2021	24,00	-	211,74	211,74	0,00	69,49	50,40	19,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				4,05
02.05.2021	24,00	-	211,52	211,52	0,00	69,39	50,45	18,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				4,01
03.05.2021	24,00	-	210,40	210,40	0,00	68,49	49,55	18,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				3,99
04.05.2021	24,00	-	208,34	208,34	0,00	69,11	49,55	19,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				4,08
05.05.2021	24,00	-	208,52	208,52	0,00	69,32	49,69	19,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				4,10
06.05.2021	24,00	-	210,20	210,20	0,00	69,58	50,13	19,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				4,09
07.05.2021	24,00	-	210,84	210,84	0,00	69,79	50,24	19,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				4,13
08.05.2021	24,00	-	209,49	209,49	0,00	69,44	49,86	19,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				4,11
09.05.2021	24,00	-	210,71	210,71	0,00	69,67	50,21	19,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				4,11
10.05.2021	24,00	-	213,02	213,02	0,00	69,40	50,64	18,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				4,01
11.05.2021	24,00	-	215,97	215,97	0,00	68,87	51,44	17,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				3,77
12.05.2021	24,00	-	145,10	145,10	0,00	66,28	49,79	16,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				2,39
13.05.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,89	25,06	-0,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0,00
14.05.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,75	21,55	0,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0,00
15.05.2021	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,72	20,56	0,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0,00
Среднее	24,00	-	179,47	179,47	-	63,05	46,40	16,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				3,45
Итого	552,00		4127,85	4127,85	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	79,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.05.2021 22:00:00	154942,97	154891,89	-	-	-	-	3505,27	3,13	28242,00
	15.05.2021 07:00:00	154942,97	154891,89	-	-	-	-	3505,27	3,13	28251,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **79,26** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.