

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2021**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Трёхтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 202704

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 mm

Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm

тр-д. ГВС ПРЭМ 50 mm

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

36

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

ТСП-Н

Тхв = 11.6

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал	
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал					
23.04.21	-		65.10	6.94	41.440	-								65.10	41.440	2.700
24.04.21	-		65.37	6.76	43.130	-		0.00	0.00	0.000	-	-	65.37	43.130	2.822	
25.04.21	-		66.61	6.88	50.760	-		0.00	0.00	0.000	-	-	66.61	50.760	3.381	
26.04.21	-		66.22	7.00	42.750	-		0.00	0.00	0.000	-	-	66.22	42.750	2.832	
27.04.21	-		67.06	6.74	41.990	-		0.00	0.00	0.000	-	-	67.06	41.990	2.817	
28.04.21	-		66.00	6.17	41.810	-		0.00	0.00	0.000	-	-	66.00	41.810	2.759	
29.04.21	-		66.38	6.70	46.140	-		0.00	0.00	0.000	-	-	66.38	46.140	3.064	
30.04.21	-		65.96	6.98	43.010	-		0.00	0.00	0.000	-	-	65.96	43.010	2.838	
01.05.21	-		66.24	7.00	45.990	-		0.00	0.00	0.000	-	-	66.24	45.990	3.047	
02.05.21	-		65.89	6.75	37.200	-		0.00	0.00	0.000	-	-	65.89	37.200	2.452	
03.05.21	-		65.48	7.00	40.850	-		0.00	0.00	0.000	-	-	65.48	40.850	2.677	
04.05.21	-		66.13	6.52	43.140	-		0.00	0.00	0.000	-	-	66.13	43.140	2.852	
05.05.21	-		66.12	6.76	39.720	-		0.00	0.00	0.000	-	-	66.12	39.720	2.628	
06.05.21	-		65.72	6.75	39.730	-		0.00	0.00	0.000	-	-	65.72	39.730	2.610	
07.05.21	-		65.56	7.00	43.700	-		0.00	0.00	0.000	-	-	65.56	43.700	2.866	
08.05.21	-		65.87	6.98	40.900	-		0.00	0.00	0.000	-	-	65.87	40.900	2.696	
09.05.21	-		65.97	6.51	37.190	-		0.00	0.00	0.000	-	-	65.97	37.190	2.455	
10.05.21	-		65.91	6.76	45.150	-		0.00	0.00	0.000	-	-	65.91	45.150	2.977	
11.05.21	-		66.15	7.00	41.010	-		0.00	0.00	0.000	-	-	66.15	41.010	2.713	
12.05.21	-		66.16	6.98	38.280	-		0.00	0.00	0.000	-	-	66.16	38.280	2.533	
13.05.21	-		66.02	7.00	37.950	-		0.00	0.00	0.000	-	-	66.02	37.950	2.507	
14.05.21	-		56.71	6.75	27.350	-		0.00	0.00	0.000	-	-	56.71	27.350	1.547	
15.05.21	-		69.94	6.94	34.470	-		0.00	0.00	0.000	-	-	69.94	34.470	2.410	
16.05.21	-		70.30	6.83	39.760	-		0.00	0.00	0.000	-	-	70.30	39.760	2.797	
17.05.21	-		69.64	6.61	36.190	-		0.00	0.00	0.000	-	-	69.64	36.190	2.520	
18.05.21	-		68.84	5.57	36.240	-		0.00	0.00	0.000	-	-	68.84	36.240	2.495	
19.05.21	-		68.70	6.99	35.380	-		0.00	0.00	0.000	-	-	68.70	35.380	2.430	
20.05.21	-		68.68	6.73	36.700	-		0.00	0.00	0.000	-	-	68.68	36.700	2.520	
21.05.21	-		68.29	7.00	35.860	-		0.00	0.00	0.000	-	-	68.29	35.860	2.449	
22.05.21	-		68.23	6.61	36.660	-		0.00	0.00	0.000	-	-	68.23	36.660	2.501	
Среднее	-	-	66.51	6.77	40.015	-	-	0.00	-	-	-	-	66.51	40.015	2.663	
Итого	0.0				1200.450	0.000				0.000	0.000	0.00		1200.450	79.90	

Ориентировочно до конца месяца(+) 360.135

Корректировка за прошлый месяц (-) 344.861

**Итого за май 2021 :** 1215.724

360.135 23.969

344.861 22.278

1215.724 81.585745

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.04.21 07:00	8064.720	-	0.000	-	-	534.578
23.05.21 13:00	9274.870	-	0.000	-	-	615.174

Время аварийных ситуаций:

0.00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв=

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

81.58575 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Дата \_\_\_\_\_