

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2021

Абонент:
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 3, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырехтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 9748

расходомер
 Подающий тр. VA2305M 40 mm
 Обратн.тр. VA2305M 40
 тр-д. ГВС VA2305M 25 mm
 тр.цирк. ГВС VA2305M 15 mm
 Тр. Подпитки

Gmin
 0.05
 0.05
 0.02
 0.0063

Приборы УУТЭ поверены до 03.10.2021

Gmax
 50
 50
 20
 6.3

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв = 6.9
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС				Обратный трубопровод ГВС				V5 м.куб	dT С	dV м.куб	Q Гкал
		T3 С	P3 кгс/см	V3 м.куб	Q3 Гкал	T4 С	P4 кгс/см	V4 м.куб	Q4 Гкал				
23.04.2021	24	66.4	6.00	10.311	-	50.7	5.00	4.869	-	-	15.71	5.44	0.429
24.04.2021	24	66.3	6.00	10.706	-	49.4	5.00	4.472	-	-	16.82	6.23	0.479
25.04.2021	24	66.3	6.00	11.737	-	50.0	5.00	4.337	-	-	16.31	7.40	0.550
26.04.2021	24	66.4	6.00	9.969	-	49.0	5.00	4.205	-	-	17.41	5.76	0.447
27.04.2021	24	66.9	6.00	10.655	-	49.2	5.00	4.246	-	-	17.68	6.41	0.494
28.04.2021	24	66.2	6.00	11.298	-	49.5	5.00	4.332	-	-	16.71	6.97	0.523
29.04.2021	24	66.2	6.00	9.810	-	49.4	5.00	4.411	-	-	16.80	5.40	0.423
30.04.2021	24	65.8	6.00	10.758	-	49.8	5.00	4.414	-	-	16.00	6.34	0.478
01.05.2021	24	66.2	6.00	10.967	-	50.1	5.00	4.565	-	-	16.18	6.40	0.488
02.05.2021	24	65.8	6.00	10.115	-	48.9	5.00	4.398	-	-	16.89	5.72	0.442
03.05.2021	24	65.5	6.00	10.439	-	48.3	5.00	4.399	-	-	17.23	6.04	0.462
04.05.2021	24	66.0	6.00	9.932	-	48.7	5.00	4.333	-	-	17.31	5.60	0.436
05.05.2021	24	66.1	6.00	10.092	-	49.1	5.00	4.394	-	-	17.02	5.70	0.442
06.05.2021	24	65.8	6.00	9.544	-	47.9	5.00	4.396	-	-	17.89	5.15	0.409
07.05.2021	24	65.7	6.00	9.936	-	48.8	5.00	4.367	-	-	16.93	5.57	0.431
08.05.2021	24	66.1	6.00	9.663	-	49.0	5.00	4.387	-	-	17.14	5.28	0.415
09.05.2021	24	66.3	6.00	10.311	-	49.6	5.00	4.433	-	-	16.63	5.88	0.454
10.05.2021	24	66.2	6.00	10.764	-	49.9	5.00	4.612	-	-	16.27	6.15	0.472
11.05.2021	24	66.4	6.00	11.064	-	50.4	5.00	4.532	-	-	16.06	6.53	0.496
12.05.2021	24	66.5	6.00	9.979	-	49.3	5.00	4.334	-	-	17.22	5.65	0.441
13.05.2021	24	66.3	6.00	10.678	-	50.8	5.00	5.037	-	-	15.54	5.64	0.443
14.05.2021	24	67.9	6.00	10.065	-	50.7	5.00	4.400	-	-	17.18	5.67	0.451
15.05.2021	24	71.2	6.00	9.315	-	51.1	5.00	4.446	-	-	20.14	4.87	0.428
16.05.2021	24	71.1	6.00	9.939	-	51.6	5.00	4.417	-	-	19.50	5.52	0.469
17.05.2021	24	70.5	6.00	10.595	-	52.0	5.00	4.387	-	-	18.55	6.21	0.509
18.05.2021	24	69.6	6.00	10.392	-	52.1	5.00	4.414	-	-	17.46	5.98	0.483
19.05.2021	24	69.5	6.00	9.838	-	51.0	5.00	4.434	-	-	18.57	5.40	0.449
20.05.2021	24	69.5	6.00	9.040	-	49.8	5.00	4.392	-	-	19.73	4.65	0.402
21.05.2021	24	69.1	6.00	9.193	-	50.0	5.00	4.364	-	-	19.11	4.83	0.409
22.05.2021	24	69.1	6.00	10.590	-	50.3	5.00	4.286	-	-	18.85	6.30	0.506
Среднее	24.00	0.0	6.00	10.257	-	0.0	5.00	4.434	-	-	17.36	5.823	0.459
Итого	720.0			307.701	0.000			133.014	0.000		520.834	174.69	13.76

Ориентировочно до конца месяца(+)

92.310

39.904

52.406

4.128

Корректировка за прошлый месяц (-)

77.346

32.003

45.343

3.641

Итого за май 2021 :

322.666

140.915

181.750

14.246

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
22.05.2021 06:00	6550.993	-	2530.061	-	{T.V5}	589.136
22.05.2021 13:00	51377.809	-	2531.325	-	{T.V5}	589.439

Время аварийных ситуаций:

0.00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 6.9

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

14.15 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

