Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Александровской Фермы пр-кт, д. 1**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9133.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **14.09.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **8853**
график: **150/70**

Установленные приборы:
Вычислитель: **СПТ943 № 2752**
Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-3-32-А	0,067	30	КТПТР-01
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-3-32-А	0,067	30	КТПТР-01
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-3-20-А	0,027	12	ТПТ-1-3
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм:
зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= **0,23** Qвент.= **0** Qтех.= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **69** Gвент.= **0** Gтех.= **0**

Qтех.гв= **0,0177** Qгвс.= **0,1772**
Qтех.гвс.ср **0,0177** Qгвс.ср= **0,0709**
Gтех.гв= **7,08** Gгвс.= **28,36** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Учет отопления (ТВ-1) — Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2021	24,00		176,84	165,45	11,39	93,96	58,24	35,72						183,64	168,10	15,54						7,01
24.02.2021	24,00	*	181,93	175,26	6,67	92,65	58,82	33,83						188,75	178,12	10,63						6,57
25.02.2021	24,00	*	190,02	183,21	6,81	90,86	60,02	30,84						196,89	186,31	10,58						6,30
26.02.2021	24,00	*	190,01	183,96	6,05	89,17	59,47	29,70						196,66	187,02	9,64						6,03
27.02.2021	24,00	*	189,24	181,77	7,47	86,87	58,30	28,57						195,55	184,68	10,87						5,87
28.02.2021	24,00	*	189,25	180,15	9,10	85,84	57,39	28,45						195,42	182,95	12,47						5,93
01.03.2021	24,00	*	189,75	182,34	7,41	85,33	57,31	28,02						195,87	185,17	10,70						5,76
02.03.2021	24,00	*	190,00	181,15	8,85	83,02	56,06	26,96						195,83	183,85	11,98						5,64
03.03.2021	24,00	*	188,53	181,73	6,80	82,93	55,96	26,97						194,30	184,43	9,87						5,49
04.03.2021	24,00	*	186,58	178,93	7,65	82,70	55,56	27,14						192,26	181,55	10,71						5,51
05.03.2021	24,00	*	182,63	175,01	7,62	83,95	55,28	28,67						188,35	177,55	10,80						5,68
06.03.2021	24,00	*	183,79	176,00	7,79	85,69	55,88	29,81						189,76	178,61	11,15						5,94
07.03.2021	24,00	*	184,85	177,10	7,75	86,95	56,93	30,02						191,02	179,82	11,20						6,01
08.03.2021	24,00	*	183,41	172,93	10,48	87,89	56,88	31,01						189,65	175,58	14,07						6,31
09.03.2021	24,00	*	176,72	169,26	7,46	88,59	56,04	32,55						182,83	171,78	11,05						6,20
10.03.2021	24,00	*	176,71	167,72	8,99	90,60	56,49	34,11						183,07	170,26	12,81						6,56
11.03.2021	24,00	*	182,20	170,81	11,39	91,61	57,82	33,79						188,89	173,51	15,38						6,84
12.03.2021	24,00	*	172,47	161,37	11,10	81,58	53,62	27,96						177,69	163,61	14,08						5,42
13.03.2021	24,00	*	182,95	173,89	9,06	84,29	55,42	28,87						188,74	176,44	12,30						5,80
14.03.2021	24,00	*	188,62	179,32	9,30	86,86	58,17	28,69						194,90	182,19	12,71						5,98
15.03.2021	24,00	*	189,28	181,46	7,82	85,34	57,63	27,71						195,39	184,31	11,08						5,72
16.03.2021	24,00	*	188,33	180,54	7,79	83,13	56,18	26,95						194,12	183,24	10,88						5,53
17.03.2021	24,00	*	188,00	180,30	7,70	83,04	55,94	27,10						193,77	182,98	10,79						5,55
18.03.2021	24,00	*	187,29	179,57	7,72	82,74	55,51	27,23						193,00	182,19	10,81						5,55
19.03.2021	24,00	*	181,93	174,91	7,02	82,80	54,56	28,24						187,48	177,39	10,09						5,54
20.03.2021	24,00	*	186,21	172,87	13,34	82,72	54,43	28,29						191,89	175,31	16,58						6,02
21.03.2021	24,00	*	188,71	178,38	10,33	83,09	55,49	27,60						194,51	180,99	13,52						5,81
22.03.2021	24,00	*	188,06	180,45	7,61	82,86	55,67	27,19						193,81	183,10	10,71						5,56
Среднее	24,00		185,15	176,64	8,52	85,97	56,61	29,36						191,22	179,32	11,89						5,93
Итого	**672,00**		**5184,31**	**4945,84**	**238,47**									**5354,04**	**5021,04**	**333,00**						**166,13**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,25** °C **0,06** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **166,07** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **333** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____________/_____________/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
_____________/_____________/
«___» _____________ 20___ г.