

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабуйкина ул., д. 101, корп. 2, лит. Ю
 Обслуживающая организация: ТЭП ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8819.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 23599

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и сточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207262
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-20-В1
 Подпиточный трубопровод (Vп) Подпиточный прибор

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЭ поверены до: 03.12.2021
 Гмакс= 30
 КТСЛН 30
 КТСЛН 30
 КТСЛН 12

Режим (схема):
 Преобраз. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hнв)-M2*(h2-hнв)
 Договорные нагрузки (ккал/час): Qот= 0,205
 Договорные нагрузки (ср. час): Qср= 0,205
 Договорные расходы (ср. сут.): Qот.сут= 61,5
 Qср.сут= 61,5

Qтеп.гвс= 0
 Qтеп.гвс.ср= 0
 Qгвс.гвс= 0
 Qгвс.ср= 0

Qгвс.= 0,1214
 Qгвс.ср.= 0,0652
 Qгвс.м= 22,08
 Qгвс.м= 22,08

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти	НС	M1		M2		DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	Контроль ГВС (ТВ-2)		Qобщ	
			T	T	T	T												ΔV (извл.)	Уплотнит		T3
23.02.2021	24.00		101,84	93,10	8,74	91,81	5,794	33,87	47,53	40,58	6,95	49,29	41,54	7,75	91,53	74,14				3,96	
24.02.2021	24.00		105,62	98,30	7,32	90,59	5,857	32,02	48,44	42,90	5,54	50,18	43,95	6,23	90,31	73,97				3,82	
25.02.2021	24.00		110,46	101,93	8,53	88,59	5,923	29,36	50,99	44,44	6,55	52,73	45,56	7,17	88,33	73,58				3,76	
26.02.2021	24.00		109,93	102,31	7,62	85,65	5,798	27,67	49,13	44,65	5,48	51,79	45,66	6,13	85,41	71,47				3,49	
27.02.2021	24.00		109,07	100,96	8,09	83,64	5,686	26,78	50,94	44,00	5,94	51,48	44,96	6,52	83,41	69,87				3,50	
28.02.2021	24.00		110,07	100,27	9,80	83,05	5,637	26,68	51,26	43,57	7,69	52,85	44,53	8,32	82,86	69,47				3,59	
01.03.2021	24.00		110,55	101,61	8,94	82,56	5,634	26,22	51,03	44,18	6,85	52,56	45,14	7,42	82,33	69,23				3,41	
02.03.2021	24.00		109,50	101,53	7,97	80,36	5,499	25,37	49,80	44,08	5,82	51,36	45,04	6,32	80,15	67,38				3,22	
03.03.2021	24.00		109,54	101,62	7,92	80,32	5,481	25,51	49,98	44,05	5,93	51,44	45,00	6,44	80,14	67,25				3,23	
04.03.2021	24.00		109,38	100,08	9,30	80,11	5,444	25,67	48,70	43,28	7,36	52,10	44,24	7,86	79,92	67,03				3,32	
05.03.2021	24.00		106,63	98,69	7,94	81,51	5,449	27,02	49,90	42,72	5,98	50,14	43,66	6,48	81,30	67,65				3,32	
06.03.2021	24.00		108,14	99,13	9,01	83,41	5,535	28,06	48,82	42,92	6,98	51,45	43,88	7,57	84,44	70,22				3,66	
07.03.2021	24.00		109,10	99,23	9,87	84,66	5,626	28,40	49,82	42,24	7,71	52,31	43,97	8,34	84,44	70,22				3,66	
08.03.2021	24.00		107,36	97,48	9,88	85,63	5,634	29,29	47,39	41,16	6,23	49,02	42,12	6,90	88,05	71,51				3,90	
09.03.2021	24.00		103,98	95,22	8,76	86,33	5,574	30,59	47,64	41,27	6,37	49,20	42,23	6,97	86,09	70,40				3,67	
10.03.2021	24.00		105,61	94,86	8,75	88,29	5,618	32,11	48,30	41,97	6,33	50,00	42,94	7,06	88,05	72,70				3,83	
11.03.2021	24.00		103,41	96,48	8,93	89,35	5,728	32,09	47,95	41,97	6,33	49,28	42,94	7,06	89,10	72,70				3,90	
12.03.2021	24.00		101,78	90,38	11,40	78,68	5,246	26,22	47,95	39,03	8,92	49,28	39,83	9,45	82,71	68,03				3,26	
13.03.2021	24.00		108,38	98,45	9,93	82,83	5,493	27,90	50,26	42,71	7,55	51,79	43,62	8,17	82,71	68,57				3,57	
14.03.2021	24.00		110,54	99,60	10,94	83,70	5,673	26,97	51,71	43,19	8,52	53,33	44,15	9,18	81,79	68,80				3,61	
15.03.2021	24.00		110,22	101,66	8,56	82,01	5,611	25,90	50,33	44,12	6,21	51,82	45,08	6,74	81,79	68,80				3,34	
16.03.2021	24.00		110,78	101,23	9,55	80,11	5,459	25,42	51,03	43,82	7,21	52,49	44,78	7,71	79,92	67,14				3,24	
17.03.2021	24.00		109,45	100,87	8,58	80,39	5,478	25,61	51,03	43,70	6,21	51,36	44,66	6,70	80,19	67,24				3,28	
18.03.2021	24.00		110,49	100,08	10,41	80,39	5,467	25,72	51,35	43,31	8,04	52,84	44,27	8,57	80,18	67,35				3,42	
19.03.2021	24.00		106,90	98,18	8,72	80,51	5,394	26,57	48,85	42,50	6,35	50,30	43,41	6,89	80,30	66,77				3,32	
20.03.2021	24.00		108,16	97,75	10,41	80,63	5,369	26,94	50,31	42,26	8,05	51,77	43,16	8,61	80,45	66,84				3,48	
21.03.2021	24.00		110,73	100,13	10,60	81,00	5,456	26,44	51,53	43,33	8,20	53,06	44,29	8,77	80,80	67,50				3,51	
22.03.2021	24.00		111,28	101,12	10,16	80,84	5,493	25,91	51,57	43,79	7,78	53,09	44,75	8,34	80,64	67,71				3,45	
Среднее	24.00		108,17	99,01	9,17	83,46	5,674	27,73	49,90	42,96	6,94	51,44	43,92	7,53	83,23	69,26				3,51	
Итого	672,00		3028,90	2772,27	256,63				1397,11	1202,78	194,33	1440,46	1229,62	210,84							98,31

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т		Qобщ, Гкал		Траб, ч	
	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т

Количество тепловой энергии Софт., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,25 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,06 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Софт.: 98,25 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узлс изл.: 210,84 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 «Энергосбыт»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентная служба
 Отчет принят
 20