Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8794.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24476**
график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема):

			Gmin=	Gmax=		
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 207218**	расходомер:			Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,1839**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1258**			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0572**			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**58,0737**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**22,88**	Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2021	24,00	*	81,25	72,72	8,53	92,57	51,34	41,23			7,72		7,72	7,99		7,99		91,47				3,79
24.02.2021	24,00	*	80,41	72,51	7,90	92,74	51,90	40,84			6,97		6,97	7,22		7,22		90,97				3,70
25.02.2021	24,00		80,80	72,02	8,78	89,07	51,59	37,48			7,40		7,40	7,66		7,66		87,97				3,49
26.02.2021	24,00	*	80,48	71,77	8,71	87,45	51,63	35,82			7,19		7,19	7,43		7,43		85,83				3,34
27.02.2021	24,00	*	80,95	71,84	9,11	84,57	50,70	33,87			7,52		7,52	7,73		7,73		83,12				3,21
28.02.2021	24,00	*	82,20	71,61	10,59	83,57	50,29	33,28			8,96		8,96	9,23		9,23		82,81				3,27
01.03.2021	24,00	*	80,99	71,80	9,19	82,05	49,75	32,30			7,52		7,52	7,75		7,75		80,99				3,08
02.03.2021	24,00	*	81,32	71,85	9,47	80,81	49,10	31,71			7,96		7,96	8,19		8,19		79,82				3,05
03.03.2021	24,00	*	81,48	71,68	9,80	79,41	48,42	30,99			8,17		8,17	8,41		8,41		78,74				3,00
04.03.2021	24,00	*	81,92	71,49	10,43	79,89	48,40	31,49			8,85		8,85	9,09		9,09		79,20				3,09
05.03.2021	24,00	*	81,40	71,62	9,78	80,98	48,51	32,47			8,12		8,12	8,35		8,35		80,34				3,12
06.03.2021	24,00	*	81,88	71,47	10,41	82,75	49,02	33,73			8,73		8,73	8,97		8,97		82,25				3,28
07.03.2021	24,00	*	81,45	71,33	10,12	84,11	49,55	34,56			8,45		8,45	8,71		8,71		83,40				3,32
08.03.2021	24,00	*	81,88	71,46	10,42	85,50	49,76	35,74			8,72		8,72	8,98		8,98		85,11				3,45
09.03.2021	24,00	*	81,89	71,62	10,27	88,88	50,53	38,35			8,50		8,50	8,78		8,78		88,05				3,66
10.03.2021	24,00	*	81,99	71,72	10,27	90,00	50,52	39,48			8,51		8,51	8,80		8,80		89,09				3,76
11.03.2021	24,00	*	81,05	71,67	9,38	89,93	50,68	39,25			7,66		7,66	7,92		7,92		88,80				3,66
12.03.2021	24,00		80,99	71,32	9,67	89,20	50,96	38,24			7,83		7,83	8,10		8,10		87,85				3,59
13.03.2021	24,00		81,11	71,24	9,87	85,77	50,39	35,38			8,11		8,11	8,33		8,33		84,44				3,37
14.03.2021	24,00	*	82,35	71,14	11,21	83,44	49,83	33,61			9,54		9,54	9,82		9,82		82,52				3,33
15.03.2021	24,00	*	80,44	71,48	8,96	80,79	48,91	31,88			7,29		7,29	7,49		7,49		79,71				3,00
16.03.2021	24,00	*	81,18	71,55	9,63	79,61	48,45	31,16			8,00		8,00	8,22		8,22		78,83				3,00
17.03.2021	24,00	*	81,08	71,51	9,57	79,54	48,29	31,25			7,88		7,88	8,08		8,08		78,81				3,00
18.03.2021	24,00		81,80	71,45	10,35	79,79	48,22	31,57			8,59		8,59	8,84		8,84		79,13				3,08
19.03.2021	24,00	*	82,29	71,55	10,74	79,47	47,49	31,98			9,03		9,03	9,26		9,26		78,90				3,15
20.03.2021	24,00	*	81,69	71,51	10,18	80,00	47,43	32,57			8,43		8,43	8,64		8,64		79,29				3,15
21.03.2021	24,00	*	81,93	71,16	10,77	80,02	47,90	32,12			9,03		9,03	9,27		9,27		79,27				3,15
22.03.2021	24,00	*	81,59	71,35	10,24	79,42	47,84	31,58			8,48		8,48	8,70		8,70		78,60				3,07
Среднее	24,00		81,42	71,62	9,80	83,98	49,55	34,43			8,18		8,18	8,43		8,43		83,05				3,29
Итого	**672,00**		**2279,79**	**2005,44**	**274,35**						**229,16**		**229,16**	**235,96**		**235,96**						**92,16**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **92,16** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **235,96** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/
«__» _____ 20__ г.