

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 111 ИТП-1**
 Обслуживающая организация:

Источник: **"ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Установленные приборы: **СНТ943 № 15831** Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: **расходомер:**

Подводящий трубопровод (М1) **ПРЭМ** **Гм1=**
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ** **0,16**
 Подводящий ГВС (М3) **ПРЭМ** **0,16**
 Циркуляционный ГВС (М4) **ПРЭМ** **0,2**
 Подпиточный трубопровод (Vn)

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(n1-hнв)-M2*(n2-hнв)$ **лето:** $Qвс=M3*(n3-hнв)$

Договорные нагрузки (ср. час): **Гкал/час:** **0,9421** **Qтеп.гв.ср = 0,4308**
 Договорные расходы (ср. сут.): **Г/сут:** **282,63** **Qтеп.гв.ср = 0,2176**

Гот. = 282,63 **Qтеп.гв.ср = 0** **Qтеп.гв.ср = 0** **Qтеп.гв.ср = 0**
Гвал. = 0 **Qтеп.гв.ср = 0** **Qтеп.гв.ср = 0** **Qтеп.гв.ср = 0**

Схема подключения: 2-х трубная схема
Термопробор: КТТР-05
КТТР-05
ТТТ-15-2

Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;
Преобр. давления:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 12819
График: 150/70

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

| Дата | Тп | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | Т3 | Т4 | R3 | R4 | Общ | | | | | | |
|---|--------|---------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---------------------|-----------|---------|--------|--------|----|----|----|--------|-------|----|----|----|----|-----------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | | | | | | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | dv(излив) |
| 23.02.2021 | 24.00* | 171,48 | 150,16 | 21,32 | 95,43 | 48,14 | 47,29 | | | 18,62 | 19,34 | | | | 19,34 | 93,95 | | | | | 9,16 |
| 24.02.2021 | 24.00* | 176,54 | 157,32 | 19,22 | 94,01 | 49,06 | 44,95 | | | 16,41 | 17,03 | | | | 17,03 | 92,87 | | | | | 8,90 |
| 25.02.2021 | 24.00* | 182,46 | 163,26 | 19,20 | 92,07 | 50,09 | 41,98 | | | 16,31 | 16,90 | | | | 16,90 | 91,12 | | | | | 8,64 |
| 26.02.2021 | 24.00* | 182,84 | 163,31 | 19,53 | 90,29 | 50,05 | 40,24 | | | 16,67 | 17,26 | | | | 17,26 | 89,35 | | | | | 8,35 |
| 27.02.2021 | 24.00* | 181,99 | 161,67 | 20,32 | 88,02 | 49,49 | 38,53 | | | 17,57 | 17,57 | | | | 18,16 | 87,15 | | | | | 8,04 |
| 28.02.2021 | 24.00* | 181,95 | 160,75 | 21,20 | 87,12 | 49,25 | 37,87 | | | 18,54 | 19,15 | | | | 19,15 | 85,86 | | | | | 7,95 |
| 01.03.2021 | 24.00* | 181,26 | 162,24 | 19,02 | 86,37 | 48,22 | 37,15 | | | 16,46 | 16,99 | | | | 16,99 | 85,37 | | | | | 7,69 |
| 02.03.2021 | 24.00* | 182,20 | 161,37 | 20,83 | 84,10 | 48,22 | 35,85 | | | 18,30 | 18,86 | | | | 18,86 | 83,69 | | | | | 7,56 |
| 03.03.2021 | 24.00* | 182,65 | 161,95 | 20,70 | 84,06 | 48,21 | 35,85 | | | 18,13 | 18,70 | | | | 18,70 | 82,88 | | | | | 7,56 |
| 04.03.2021 | 24.00* | 180,01 | 159,98 | 20,03 | 83,94 | 48,00 | 35,94 | | | 17,52 | 17,52 | | | | 18,06 | 81,06 | | | | | 7,55 |
| 05.03.2021 | 24.00* | 179,00 | 157,37 | 19,17 | 85,31 | 47,84 | 37,47 | | | 16,70 | 17,23 | | | | 17,23 | 80,28 | | | | | 7,45 |
| 06.03.2021 | 24.00* | 179,00 | 157,86 | 21,14 | 87,09 | 48,30 | 38,79 | | | 18,38 | 18,99 | | | | 18,99 | 80,84 | | | | | 7,98 |
| 07.03.2021 | 24.00* | 178,76 | 158,65 | 20,11 | 88,24 | 48,67 | 39,57 | | | 17,44 | 18,03 | | | | 18,03 | 80,28 | | | | | 8,24 |
| 08.03.2021 | 24.00* | 176,94 | 156,17 | 20,77 | 89,35 | 48,57 | 40,78 | | | 18,16 | 18,78 | | | | 18,91 | 80,84 | | | | | 8,07 |
| 09.03.2021 | 24.00* | 173,07 | 152,22 | 20,85 | 90,16 | 47,74 | 44,42 | | | 18,27 | 18,27 | | | | 18,91 | 80,84 | | | | | 8,24 |
| 10.03.2021 | 24.00* | 172,70 | 151,45 | 21,25 | 92,19 | 47,74 | 44,42 | | | 18,62 | 19,30 | | | | 19,30 | 80,84 | | | | | 8,71 |
| 11.03.2021 | 24.00* | 174,58 | 155,03 | 19,55 | 93,09 | 48,71 | 44,38 | | | 18,62 | 19,30 | | | | 19,30 | 80,84 | | | | | 8,71 |
| 12.03.2021 | 24.00* | 168,60 | 145,78 | 22,82 | 91,00 | 44,76 | 36,24 | | | 20,39 | 20,91 | | | | 20,91 | 81,85 | | | | | 8,07 |
| 13.03.2021 | 24.00* | 178,94 | 157,76 | 21,18 | 86,75 | 47,36 | 39,39 | | | 18,53 | 19,15 | | | | 19,15 | 80,84 | | | | | 8,07 |
| 14.03.2021 | 24.00* | 181,51 | 161,08 | 20,43 | 88,00 | 49,35 | 38,65 | | | 18,17 | 18,78 | | | | 18,78 | 80,84 | | | | | 8,07 |
| 15.03.2021 | 24.00* | 182,42 | 162,37 | 20,05 | 86,35 | 49,26 | 37,09 | | | 18,17 | 18,34 | | | | 18,34 | 80,84 | | | | | 8,04 |
| 16.03.2021 | 24.00* | 181,27 | 161,46 | 19,81 | 84,29 | 48,23 | 36,06 | | | 17,77 | 18,05 | | | | 18,05 | 80,84 | | | | | 7,77 |
| 17.03.2021 | 24.00* | 180,78 | 160,70 | 20,08 | 84,24 | 48,15 | 36,09 | | | 17,50 | 17,50 | | | | 18,05 | 83,49 | | | | | 7,51 |
| 18.03.2021 | 24.00* | 179,27 | 159,76 | 19,51 | 83,93 | 47,96 | 35,97 | | | 17,67 | 18,22 | | | | 18,22 | 83,65 | | | | | 7,51 |
| 19.03.2021 | 24.00* | 176,28 | 156,45 | 19,81 | 84,07 | 47,20 | 36,87 | | | 17,13 | 17,66 | | | | 17,66 | 83,21 | | | | | 7,40 |
| 20.03.2021 | 24.00* | 177,48 | 156,17 | 21,31 | 84,01 | 46,75 | 37,26 | | | 17,45 | 17,99 | | | | 17,99 | 83,20 | | | | | 7,45 |
| 21.03.2021 | 24.00* | 180,65 | 159,68 | 20,97 | 84,20 | 47,48 | 36,72 | | | 18,98 | 19,57 | | | | 19,57 | 83,15 | | | | | 7,62 |
| 22.03.2021 | 24.00* | 180,38 | 160,56 | 19,82 | 84,01 | 47,77 | 36,24 | | | 18,58 | 19,16 | | | | 19,16 | 82,93 | | | | | 7,65 |
| Итого | 24.00 | 178,66 | 158,30 | 20,36 | 87,20 | 48,27 | 38,93 | | | 17,80 | 17,80 | | | | 18,39 | 86,06 | | | | | 7,95 |
| Показатели счетчиков на момент снятия данных: | | 5002,53 | 4432,53 | 570,00 | | | | | | 498,44 | 498,44 | | | | 514,85 | | | | | | 222,58 |
| Дата, время | M1, Т | M2, Т | M3, Т | M4, Т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vn, Т | Общ, Гкал | Траб, ч | | | | | | | | | | | | |

Колличество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узлц, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,25 °С**
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **222,44 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабителя Узлц изл: **514,85 куб.м**

Колличество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узлц, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,14 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **222,44 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабителя Узлц изл: **514,85 куб.м**

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)