Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 111 ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9975.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **12819**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **СПТ943 № 10250**
Приборы УУТЭ поверены до: **13.09.2022**
Режим (схема): **ОП: СП-2; МП: СП-2;**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,12	30	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,9421**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,4308**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,2176**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**282,63**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**87,04** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2021	24,00	*	102,09	86,59	15,50	94,71	47,21	47,50			13,20		13,20	13,71		13,71		93,49				5,59
24.02.2021	24,00	*	105,29	90,53	14,76	93,31	48,03	45,28			12,36		12,36	12,81		12,81		91,80				5,49
25.02.2021	24,00	*	108,47	93,86	14,61	91,49	49,38	42,11			12,12		12,12	12,55		12,55		90,25				5,30
26.02.2021	24,00	*	107,67	93,92	13,75	89,76	49,59	40,17			11,35		11,35	11,74		11,74		88,59				5,02
27.02.2021	24,00	*	106,56	93,03	15,55	87,46	49,21	38,25			13,16		13,16	13,60		13,60		86,31				4,93
28.02.2021	24,00	*	108,37	92,69	15,68	86,56	49,22	37,34			13,36		13,36	13,80		13,80		85,86				4,83
01.03.2021	24,00	*	108,55	93,33	15,22	85,87	49,27	36,60			12,96		12,96	13,37		13,37		84,80				4,73
02.03.2021	24,00	*	106,59	93,03	13,56	83,62	48,44	35,18			11,38		11,38	11,72		11,72		82,72				4,42
03.03.2021	24,00	*	108,01	92,38	15,63	83,58	48,34	35,24			12,62		12,62	13,01		13,01		82,89				4,57
04.03.2021	24,00	*	106,60	89,48	17,12	83,41	47,95	35,46			12,43		12,43	12,81		12,81		82,67				4,61
05.03.2021	24,00	*	104,84	90,57	14,27	84,73	47,71	37,02			12,17		12,17	12,55		12,55		83,98				4,57
06.03.2021	24,00	*	104,78	91,07	13,71	86,49	48,10	38,39			11,64		11,64	12,02		12,02		85,65				4,69
07.03.2021	24,00	*	106,07	91,38	14,69	87,67	48,65	39,02			12,56		12,56	12,98		12,98		86,66				4,86
08.03.2021	24,00	*	105,08	90,01	15,07	88,72	48,31	40,41			12,91		12,91	13,35		13,35		88,00				4,99
09.03.2021	24,00	*	102,27	87,83	14,44	89,47	47,83	41,64			12,39		12,39	12,82		12,82		88,52				4,96
10.03.2021	24,00	*	101,51	87,37	14,14	91,49	47,75	43,74			12,03		12,03	12,47		12,47		90,66				5,13
11.03.2021	24,00	*	102,14	89,32	12,82	92,39	48,62	43,77			10,64		10,64	11,03		11,03		91,24				5,11
12.03.2021	24,00	*	101,49	85,01	16,48	80,51	44,73	35,78			14,51		14,51	14,89		14,89		75,60				4,37
13.03.2021	24,00	*	106,51	90,96	15,55	86,06	46,72	39,34			13,45		13,45	13,89		13,89		86,66				4,93
14.03.2021	24,00	*	108,21	92,81	15,40	87,44	48,82	38,62			13,32		13,32	13,76		13,76		86,29				4,94
15.03.2021	24,00	*	107,17	93,54	13,63	85,83	48,81	37,02			11,57		11,57	11,94		11,94		84,64				4,64
16.03.2021	24,00	*	107,28	93,04	14,24	83,78	47,95	35,83			12,19		12,19	12,56		12,56		82,96				4,54
17.03.2021	24,00	*	106,49	92,54	13,95	83,70	47,88	35,82			11,81		11,81	12,17		12,17		82,87				4,49
18.03.2021	24,00	*	106,24	92,30	13,94	83,38	47,58	35,80			12,12		12,12	12,49		12,49		82,46				4,48
19.03.2021	24,00	*	103,79	90,96	12,83	83,50	47,17	36,33			11,73		11,73	12,08		12,08		82,60				4,39
20.03.2021	24,00	*	103,95	90,95	13,00	83,45	46,23	37,22			12,24		12,24	12,61		12,61		82,67				4,48
21.03.2021	24,00	*	106,53	93,01	13,52	83,71	47,25	36,46			12,66		12,66	13,05		13,05		82,79				4,53
22.03.2021	24,00	*	106,51	93,40	13,11	83,52	47,29	36,23			12,29		12,29	12,66		12,66		82,56				4,49
Среднее	24,00		105,75	91,25	14,51	86,63	48,00	38,63			12,40		12,40	12,80		12,80		85,58				4,79
Итого	**672,00**		**2961,08**	**2554,91**	**406,17**						**347,17**		**347,17**	**358,44**		**358,44**						**134,08**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,25** °С **0,1** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **133,98** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **358,44** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/
«__» _____ 20__ г.