

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЗ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 113, корп. 3
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8896.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ: 24431

Общи
 24431
 график: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207928
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:
 зима: Q=M1*(h1-h2)-M2*(h2-h3)
 лето: Qгвс=M3*(h3-h4)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходы: PRM
 PRM
 PRM
 PRM
 PRM
 PRM
 PRM
 PRM

2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021
 Термомоноб.: КТСЛН
 КТСЛН
 КТСЛН
 ТСПН

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.

Qот = 0,293
 Qот = 87,9
 Gот =

Qотв = 0
 Qотв = 0
 Sотв = 0

Oтвх = 0
 Oтвх = 0
 Gтвх = 0

Oтвх гвс = 0
 Oтвх гвс ср = 0
 Gтвх гвс = 0

Oтвх гвс = 0
 Oтвх гвс ср = 0
 Gтвх гвс = 0

Oтвх гвс = 0,2031
 Oтвх гвс ср = 0,0923
 Gтвх гвс = 36,92 Гвс/м

Учет отопление (В-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Контроль ГВС (ГВ-2)

Дата	Ти	НС	M1		M2		dM		T1		T2		dT		R1	R2	M3		M4		dM		V3	V4	Kонтроль ГВС (ГВ-2)		Qобщ, Гкал										
			T	Т	T	T	°C	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т			М3	М4	М3	М4	dv (изл./нал)	Улопит			T3	T4		Р3	Р4								
23.02.2021	24.00		90.95		77.83		13.12		94.47		47.25		47.22										94.47				78.63				dv (изл./нал)	Улопит	T3	T4	Р3	Р4	Qобщ, Гкал
24.02.2021	24.00		93.06		81.64		11.42		93.11		48.44		44.67										96.59				82.60										4.92
25.02.2021	24.00		100.39		88.85		11.54		91.13		50.82		40.31										104.03				89.88										4.72
26.02.2021	24.00		98.22		86.70		11.52		89.46		50.12		39.34										101.71				87.66										4.64
27.02.2021	24.00		99.40		86.00		13.40		87.17		49.02		38.15										102.71				86.96										4.45
28.02.2021	24.00		99.91		85.71		14.20		86.40		48.40		38.00										103.20				86.97										4.46
01.03.2021	24.00		96.68		86.20		10.48		85.55		48.33		37.22										99.80				87.16										4.49
02.03.2021	24.00		97.18		85.72		11.46		83.42		47.39		36.03										100.19				86.68										4.11
03.03.2021	24.00		98.45		85.95		12.50		83.47		47.44		36.03										101.48				86.89										4.05
04.03.2021	24.00		96.26		84.73		11.53		83.31		46.95		36.36										99.24				85.69										4.14
05.03.2021	24.00		95.13		85.51		11.86		83.72		46.79		37.93										98.15				84.18										4.04
06.03.2021	24.00		97.39		85.27		12.54		87.48		48.43		39.05										100.60				86.44										4.35
07.03.2021	24.00		97.81		83.27		11.88		86.36		47.62		38.74										101.13				86.23										4.50
08.03.2021	24.00		96.23		83.63		12.60		88.60		48.23		40.37										99.57				84.59										4.43
09.03.2021	24.00		92.82		81.11		11.71		89.30		48.91		42.39										96.07				81.97										4.49
10.03.2021	24.00		91.73		80.97		10.76		91.28		48.16		43.97										95.07				81.85										4.58
11.03.2021	24.00		95.92		83.07		12.85		92.13		48.16		43.97										99.49				84.02										4.84
12.03.2021	24.00		98.54		78.15		12.39		79.32		44.01		35.31										93.17				78.90										3.73
13.03.2021	24.00		98.09		86.29		11.80		86.63		47.84		38.79										101.32				87.21										4.37
14.03.2021	24.00		100.34		87.28		13.06		87.14		48.19		37.95										103.70				88.24										4.46
15.03.2021	24.00		100.11		88.23		11.88		85.39		48.94		36.45										103.37				89.19										4.23
16.03.2021	24.00		99.33		88.13		11.20		83.56		47.92		35.64										102.40				89.09										4.08
17.03.2021	24.00		98.87		88.12		11.75		83.49		47.60		35.89										102.87				89.08										4.15
18.03.2021	24.00		98.34		87.05		11.29		83.20		46.29		36.97										101.38				88.01										4.08
19.03.2021	24.00		97.05		85.16		11.89		83.26		46.29		37.34										100.06				86.06										4.14
20.03.2021	24.00		96.98		85.04		11.94		83.29		45.95		37.34										99.97				85.91										4.18
21.03.2021	24.00		100.00		87.26		12.74		83.45		47.23		36.22										103.10				88.22										4.23
22.03.2021	24.00		98.05		87.62		10.43		83.36		47.48		35.78										101.07				88.58										4.32
Среднее	24.00		97.01		85.02		11.99		86.41		47.75		38.66										100.21				85.95										4.32
Итого	672.00		2716.23		2380.49		335.74		2806.01		2406.59		399.42										2806.01				2406.59										121.04

Показывающие счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узлп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по Договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Узлп изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГПП «ТЭК СПб»
 Филиал «ЭнергосбыТД»
 Абонентская организация
 «ЭнергосбыТД»
 «ЭнергосбыТД»
 «ЭнергосбыТД»
 «ЭнергосбыТД»