# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 115, корп. 5**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9978.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24428**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208211** расходомер:

| | | Gmin= | Gmax= | | Режим (схема): |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | КТСП-Н | Термопреобр.: |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Подающий ГВС (М3) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | ПРЭМ | 0,027 | 12 | КТСП-Н | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= **0,198** | Qвент.= **0** | Qтех.= **0** | Qтех.гв= **0** | Qгвс.= **0,147** | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср **0** | Qгвс.ср= **0,0668** | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= **59,4** | Gвент.= **0** | Gтех.= **0** | Gтех.гв= **0** | Gгвс.= **26,72** | Gгвс.м= | | |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | М1 | М2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | М3 | М4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.02.2021 | 24,00 | | 124,98 | 118,00 | 6,98 | 94,93 | 68,10 | 26,83 | | | 76,94 | 71,06 | 5,88 | 79,94 | 73,25 | 6,69 | | 94,83 | 83,67 | | | 3,84 |
| 24.02.2021 | 24,00 | | 130,55 | 124,33 | 6,22 | 93,53 | 68,44 | 25,09 | | | 80,03 | 74,92 | 5,11 | 83,06 | 77,23 | 5,83 | | 93,44 | 83,23 | | | 3,71 |
| 25.02.2021 | 24,00 | | 136,18 | 129,67 | 6,51 | 91,63 | 68,83 | 22,80 | | | 83,42 | 78,13 | 5,29 | 86,52 | 80,54 | 5,98 | | 91,55 | 82,59 | | | 3,57 |
| 26.02.2021 | 24,00 | | 135,40 | 129,51 | 5,89 | 89,97 | 68,03 | 21,94 | | | 82,79 | 78,09 | 4,70 | 85,72 | 80,42 | 5,30 | | 89,90 | 81,26 | | | 3,38 |
| 27.02.2021 | 24,00 | | 134,67 | 127,80 | 6,87 | 87,67 | 66,36 | 21,31 | | | 82,71 | 76,96 | 5,75 | 85,53 | 79,17 | 6,36 | | 87,59 | 79,27 | | | 3,34 |
| 28.02.2021 | 24,00 | | 135,21 | 127,13 | 8,08 | 86,87 | 65,69 | 21,18 | | | 83,37 | 76,56 | 6,81 | 86,17 | 78,72 | 7,45 | | 86,80 | 78,53 | | | 3,40 |
| 01.03.2021 | 24,00 | | 135,10 | 128,40 | 6,70 | 85,98 | 65,31 | 20,67 | | | 82,73 | 77,49 | 5,24 | 85,42 | 79,61 | 5,81 | | 85,90 | 77,85 | | | 3,24 |
| 02.03.2021 | 24,00 | | 134,58 | 127,99 | 6,59 | 83,82 | 63,80 | 20,02 | | | 82,32 | 77,27 | 5,05 | 84,91 | 79,30 | 5,61 | | 83,76 | 75,91 | | | 3,12 |
| 03.03.2021 | 24,00 | | 134,70 | 128,33 | 6,37 | 83,85 | 63,72 | 20,13 | | | 82,26 | 77,54 | 4,72 | 84,82 | 79,55 | 5,27 | | 83,80 | 75,91 | | | 3,13 |
| 04.03.2021 | 24,00 | | 134,03 | 125,87 | 8,16 | 83,69 | 63,33 | 20,36 | | | 82,43 | 75,96 | 6,47 | 85,01 | 77,91 | 7,10 | | 83,63 | 75,65 | | | 3,25 |
| 05.03.2021 | 24,00 | | 131,08 | 124,09 | 6,99 | 85,09 | 63,77 | 21,32 | | | 80,31 | 74,97 | 5,34 | 82,86 | 76,94 | 5,92 | | 85,03 | 76,57 | | | 3,25 |
| 06.03.2021 | 24,00 | | 132,99 | 124,51 | 8,48 | 86,90 | 64,92 | 21,98 | | | 81,98 | 75,11 | 6,87 | 84,73 | 77,23 | 7,50 | | 86,84 | 78,16 | | | 3,48 |
| 07.03.2021 | 24,00 | | 132,59 | 125,18 | 7,41 | 87,95 | 65,68 | 22,27 | | | 81,32 | 75,58 | 5,74 | 84,09 | 77,74 | 6,35 | | 87,88 | 79,05 | | | 3,45 |
| 08.03.2021 | 24,00 | | 130,92 | 122,72 | 8,20 | 89,09 | 65,83 | 23,26 | | | 80,58 | 74,08 | 6,50 | 83,38 | 76,20 | 7,18 | | 89,02 | 79,57 | | | 3,60 |
| 09.03.2021 | 24,00 | | 126,65 | 119,66 | 6,99 | 89,81 | 65,38 | 24,43 | | | 77,56 | 72,29 | 5,27 | 80,31 | 74,34 | 5,97 | | 89,74 | 79,67 | | | 3,56 |
| 10.03.2021 | 24,00 | | 126,83 | 119,29 | 7,54 | 91,79 | 66,08 | 25,71 | | | 77,67 | 72,05 | 5,62 | 80,55 | 74,17 | 6,38 | | 91,72 | 81,03 | | | 3,77 |
| 11.03.2021 | 24,00 | | 129,62 | 122,55 | 7,07 | 92,62 | 67,22 | 25,40 | | | 79,14 | 74,07 | 5,07 | 82,10 | 76,31 | 5,79 | | 92,53 | 82,13 | | | 3,78 |
| 12.03.2021 | 24,00 | | 122,45 | 114,61 | 7,84 | 79,94 | 59,51 | 20,43 | | | 75,19 | 69,29 | 5,90 | 77,38 | 70,95 | 6,43 | | 79,70 | 71,80 | | | 2,96 |
| 13.03.2021 | 24,00 | | 133,63 | 125,28 | 8,35 | 87,11 | 64,94 | 22,17 | | | 82,03 | 75,82 | 6,21 | 84,78 | 77,87 | 6,91 | | 87,09 | 78,08 | | | 3,52 |
| 14.03.2021 | 24,00 | | 135,66 | 126,95 | 8,71 | 87,58 | 66,17 | 21,41 | | | 83,43 | 76,68 | 6,75 | 86,29 | 78,87 | 7,42 | | 87,50 | 79,13 | | | 3,49 |
| 15.03.2021 | 24,00 | | 135,81 | 128,17 | 7,64 | 85,87 | 65,24 | 20,63 | | | 83,16 | 77,56 | 5,60 | 85,87 | 79,66 | 6,21 | | 85,80 | 77,76 | | | 3,31 |
| 16.03.2021 | 24,00 | | 135,62 | 127,52 | 8,10 | 84,00 | 63,80 | 20,20 | | | 83,21 | 77,11 | 6,10 | 85,82 | 79,15 | 6,67 | | 83,95 | 76,07 | | | 3,26 |
| 17.03.2021 | 24,00 | | 134,88 | 127,31 | 7,57 | 83,92 | 63,63 | 20,29 | | | 82,53 | 77,06 | 5,47 | 85,12 | 79,06 | 6,06 | | 83,86 | 75,97 | | | 3,22 |
| 18.03.2021 | 24,00 | | 134,22 | 126,22 | 8,00 | 83,65 | 63,32 | 20,33 | | | 82,28 | 76,42 | 5,86 | 84,85 | 78,38 | 6,47 | | 83,59 | 75,61 | | | 3,24 |
| 19.03.2021 | 24,00 | | 131,40 | 123,36 | 8,04 | 83,72 | 62,71 | 21,01 | | | 80,60 | 74,67 | 5,93 | 83,09 | 76,58 | 6,51 | | 83,65 | 75,36 | | | 3,27 |
| 20.03.2021 | 24,00 | | 132,59 | 122,62 | 9,97 | 83,75 | 62,59 | 21,16 | | | 81,85 | 74,13 | 7,72 | 84,43 | 76,04 | 8,39 | | 83,70 | 75,34 | | | 3,44 |
| 21.03.2021 | 24,00 | | 135,10 | 125,51 | 9,59 | 83,91 | 63,60 | 20,31 | | | 82,79 | 75,52 | 7,27 | 85,38 | 77,51 | 7,87 | | 83,85 | 76,30 | | | 3,36 |
| 22.03.2021 | 24,00 | | 134,51 | 126,55 | 7,96 | 83,72 | 63,57 | 20,15 | | | 81,84 | 76,21 | 5,63 | 84,39 | 78,22 | 6,17 | | 83,66 | 76,13 | | | 3,22 |
| **Среднее** | 24,00 | | 132,57 | 124,97 | 7,60 | 86,87 | 64,98 | 21,89 | | | 81,30 | 75,45 | 5,85 | 84,02 | 77,53 | 6,49 | | 86,80 | 78,13 | | | 3,40 |
| **Итого** | **672,00** | | **3711,95** | **3499,13** | **212,82** | | | | | | **2276,47** | **2112,60** | **163,87** | **2352,52** | **2170,92** | **181,60** | | | | | | **95,16** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | М1, т | М2, т | М3, т | М4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,25** °С **0,05** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **95,11** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **181,6** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/