

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабushкина ул., Д. 48, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергo"

Договор: 9068.038.1
 Строит. адрес: Телфон: 124.31
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: 28641
 Код УУТЭ: 150/70

Установленные приборы: Числовые и органы, архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208352
 Подходящий трубопровод (М1) PRЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) PRЭМ-32-D
 Подходящий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4)
 Подходящий ГВС (М4) Циркуляционный ГВС (М4)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,2792
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qтеп.= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Тонн/сут.: Gот.= 83,76
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Приборы УУТЭ поверены до: 05.10.2021
 Гмакс= 30
 КТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давлений:

Qтеп.гв= 0
 Qтеп.гв.ср= 0
 Qгвс.гв= 0
 Qгвс.ср= 0
 Qгвс.м= 0

График: 150/70

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал						
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)		Уплнит	T3	T4	P3	P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.02.2021	24.00		177,56	177,56	0,00	94,89	64,53	30,36															5,41
24.02.2021	24.00		186,44	186,44	0,00	93,52	65,20	28,32															5,30
25.02.2021	24.00		195,04	195,04	0,00	91,65	66,57	25,08															4,91
26.02.2021	24.00		195,75	195,75	0,00	89,93	66,23	23,70															4,66
27.02.2021	24.00		193,90	193,90	0,00	87,64	65,09	22,55															4,39
28.02.2021	24.00		193,16	193,16	0,00	86,71	64,20	22,51															4,36
01.03.2021	24.00		194,17	194,17	0,00	86,03	64,24	21,79															4,24
02.03.2021	24.00		192,98	192,98	0,00	83,79	62,94	20,85															4,04
03.03.2021	24.00		193,22	193,22	0,00	83,73	62,83	20,90															4,05
04.03.2021	24.00		190,69	190,69	0,00	83,57	62,47	21,10															4,04
05.03.2021	24.00		186,40	186,40	0,00	84,92	62,40	22,52															4,21
06.03.2021	24.00		187,37	187,37	0,00	86,70	63,39	23,31															4,38
07.03.2021	24.00		187,54	187,54	0,00	87,89	64,37	23,52															4,42
08.03.2021	24.00		184,10	184,10	0,00	88,91	64,08	24,83															4,58
09.03.2021	24.00		178,97	178,97	0,00	89,67	62,92	26,75															4,80
10.03.2021	24.00		177,58	177,58	0,00	91,66	63,00	28,66															5,11
11.03.2021	24.00		183,26	183,26	0,00	92,59	64,38	28,21															5,19
12.03.2021	24.00		190,09	190,09	0,00	81,31	58,20	23,11															3,98
13.03.2021	24.00		192,92	192,92	0,00	86,12	62,17	23,95															4,57
14.03.2021	24.00		192,92	192,92	0,00	87,61	64,57	23,04															4,25
15.03.2021	24.00		193,87	193,87	0,00	86,01	64,15	21,86															4,12
16.03.2021	24.00		192,96	192,96	0,00	83,95	62,63	21,32															4,10
17.03.2021	24.00		192,12	192,12	0,00	83,87	62,42	21,45															4,13
18.03.2021	24.00		190,27	190,27	0,00	83,57	62,07	21,50															4,17
19.03.2021	24.00		183,05	183,05	0,00	83,71	61,00	22,71															4,17
20.03.2021	24.00		182,94	182,94	0,00	83,66	60,94	22,72															4,14
21.03.2021	24.00		188,89	188,89	0,00	83,90	62,04	21,86															4,44
22.03.2021	24.00		191,49	191,49	0,00	83,70	62,15	21,55															4,44
Итого	24.00		5269,35	5269,35	0,00	86,83	63,26	23,57															124,31

Показание счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, Т; M2, Т; M3, Т; M4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vпл, Т; Qобщ, Гкал; Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотислителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,25 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 124,31 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 124,31 Гкал
 Объем потребленного теплотислителя Vгвс изл: м.куб.

