## Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТП1**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9069.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28587**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**
Режим (схема): **ОП: 02;**
график: **150/70**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **ВКТ-7 № 207802** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,2043** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **61,29** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.02.2021 | 24,00 | | 79,89 | 79,89 | 0,00 | 94,23 | 49,38 | 44,85 | | | | | | | | | | | | | | 3,59 |
| 24.02.2021 | 24,00 | | 83,66 | 83,66 | 0,00 | 92,93 | 50,44 | 42,49 | | | | | | | | | | | | | | 3,56 |
| 25.02.2021 | 24,00 | | 86,86 | 86,86 | 0,00 | 91,12 | 51,59 | 39,53 | | | | | | | | | | | | | | 3,44 |
| 26.02.2021 | 24,00 | | 87,12 | 87,12 | 0,00 | 89,39 | 51,25 | 38,14 | | | | | | | | | | | | | | 3,33 |
| 27.02.2021 | 24,00 | | 86,34 | 86,34 | 0,00 | 87,07 | 50,61 | 36,46 | | | | | | | | | | | | | | 3,15 |
| 28.02.2021 | 24,00 | | 86,23 | 86,23 | 0,00 | 86,09 | 50,89 | 35,20 | | | | | | | | | | | | | | 3,04 |
| 01.03.2021 | 24,00 | | 86,74 | 86,74 | 0,00 | 85,50 | 51,12 | 34,38 | | | | | | | | | | | | | | 2,99 |
| 02.03.2021 | 24,00 | | 86,36 | 86,36 | 0,00 | 83,23 | 50,29 | 32,94 | | | | | | | | | | | | | | 2,85 |
| 03.03.2021 | 24,00 | | 86,51 | 86,51 | 0,00 | 83,16 | 50,22 | 32,94 | | | | | | | | | | | | | | 2,85 |
| 04.03.2021 | 24,00 | | 85,61 | 85,61 | 0,00 | 82,41 | 49,85 | 32,56 | | | | | | | | | | | | | | 2,79 |
| 05.03.2021 | 24,00 | | 83,78 | 83,78 | 0,00 | 84,26 | 49,53 | 34,73 | | | | | | | | | | | | | | 2,91 |
| 06.03.2021 | 24,00 | | 84,30 | 84,30 | 0,00 | 86,01 | 49,96 | 36,05 | | | | | | | | | | | | | | 3,04 |
| 07.03.2021 | 24,00 | | 84,41 | 84,41 | 0,00 | 87,23 | 50,38 | 36,85 | | | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 08.03.2021 | 24,00 | | 82,97 | 82,97 | 0,00 | 88,22 | 50,12 | 38,10 | | | | | | | | | | | | | | 3,17 |
| 09.03.2021 | 24,00 | | 80,88 | 80,88 | 0,00 | 88,95 | 49,06 | 39,89 | | | | | | | | | | | | | | 3,23 |
| 10.03.2021 | 24,00 | | 80,36 | 80,36 | 0,00 | 90,94 | 48,85 | 42,09 | | | | | | | | | | | | | | 3,39 |
| 11.03.2021 | 24,00 | | 82,45 | 82,45 | 0,00 | 91,92 | 49,80 | 42,12 | | | | | | | | | | | | | | 3,48 |
| 12.03.2021 | 24,00 | | 77,87 | 77,87 | 0,00 | 81,25 | 45,91 | 35,34 | | | | | | | | | | | | | | 2,74 |
| 13.03.2021 | 24,00 | | 84,74 | 84,74 | 0,00 | 85,03 | 48,28 | 36,75 | | | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 14.03.2021 | 24,00 | | 85,92 | 85,92 | 0,00 | 87,08 | 50,81 | 36,27 | | | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 15.03.2021 | 24,00 | | 86,47 | 86,47 | 0,00 | 85,52 | 50,95 | 34,57 | | | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 16.03.2021 | 24,00 | | 86,18 | 86,18 | 0,00 | 83,40 | 50,09 | 33,31 | | | | | | | | | | | | | | 2,87 |
| 17.03.2021 | 24,00 | | 85,82 | 85,82 | 0,00 | 83,32 | 49,90 | 33,42 | | | | | | | | | | | | | | 2,87 |
| 18.03.2021 | 24,00 | | 85,20 | 85,20 | 0,00 | 83,01 | 49,54 | 33,47 | | | | | | | | | | | | | | 2,86 |
| 19.03.2021 | 23,00 | * | 79,51 | 79,51 | 0,00 | 83,14 | 48,66 | 34,48 | | | | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 20.03.2021 | 23,00 | * | 79,55 | 79,55 | 0,00 | 83,03 | 48,23 | 34,80 | | | | | | | | | | | | | | 2,77 |
| 21.03.2021 | 24,00 | | 85,21 | 85,21 | 0,00 | 83,30 | 49,06 | 34,24 | | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 22.03.2021 | 24,00 | | 85,92 | 85,92 | 0,00 | 83,12 | 49,31 | 33,81 | | | | | | | | | | | | | | 2,91 |
| **Среднее** | 23,93 | | 84,42 | 84,42 | 0,00 | 86,21 | 49,79 | 36,42 | | | | | | | | | | | | | | 3,08 |
| **Итого** | **670,00** | | **2356,86** | **2356,86** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **85,86** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **2** час **0,26** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **2** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,25** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **86,12** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации

«___» _____ 20___ г. /_____/