

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТТЗ
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206496
 Вычислитель: БКТ-7 № 206496
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер: PRЭМ-32-D
 PRЭМ-32-D
 PRЭМ-32-D

Договорные нагрузки (гр час), Гкал/час:
 Договорные расходы (гр сут), т/сут:

Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 Qот.= 0,1462
 Qот.= 43,86

Qтех.= 0
 Qтех.= 0
 Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0

Qгвс.= M3*(t3-hвх)
 Qгвс.ор.= 0

Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0

Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0

Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0

Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0

Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0

Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0

Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0

Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0

Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0

Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0

Договор: 9069.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения:
 Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021
 Термопреобр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 2-х-трубная схема
 Gmax= 30
 Gmin= 0,2
 0,2

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021
 Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0
 Qтех.= 0
 Qтех.гвс.ор.= 0

Учет отопления (ТВ-1)
 T1 °C
 T2 °C
 dt °C
 P1 кгс/см2
 P2 кгс/см2
 M3 T
 M4 T
 dm T
 V3 M3
 V4 M3
 dv (излив) M3
 Уплотнит M3
 T3 °C
 T4 °C
 P3 кгс/см2
 P4 кгс/см2
 Qобщ Гкал

Учет ГВС (ТВ-2)
 Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0
 Qтех.= 0
 Qтех.гвс.ор.= 0

Учет ГВС (ТВ-2)
 Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0
 Qтех.= 0
 Qтех.гвс.ор.= 0

Учет ГВС (ТВ-2)
 Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0
 Qтех.= 0
 Qтех.гвс.ор.= 0

Учет ГВС (ТВ-2)
 Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0
 Qтех.= 0
 Qтех.гвс.ор.= 0

Учет ГВС (ТВ-2)
 Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0
 Qтех.= 0
 Qтех.гвс.ор.= 0

Учет ГВС (ТВ-2)
 Qгвс.= 0
 Qгвс.ор.= 0
 Qтех.= 0
 Qтех.гвс.ор.= 0

Дата	Время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.02.2021	24.00	83,79	83,79	94,41	50,71	43,70				
24.02.2021	24.00	87,63	87,63	93,11	51,77	41,34				
25.02.2021	24.00	91,16	91,16	91,26	53,10	38,16				
26.02.2021	24.00	91,40	91,40	89,52	53,14	36,38				
27.02.2021	24.00	90,51	90,51	87,27	52,41	34,66				
28.02.2021	24.00	90,23	90,23	86,32	52,11	34,21				
01.03.2021	24.00	90,77	90,77	86,67	52,09	33,58				
02.03.2021	24.00	90,38	90,38	83,38	51,22	32,16				
03.03.2021	24.00	90,59	90,59	83,31	51,25	32,06				
04.03.2021	24.00	89,65	89,65	83,06	50,93	32,13				
05.03.2021	24.00	87,81	87,81	84,45	50,69	33,76				
06.03.2021	24.00	88,24	88,24	86,21	51,25	34,96				
07.03.2021	24.00	88,36	88,36	87,38	51,74	35,64				
08.03.2021	24.00	86,89	86,89	88,43	51,50	36,93				
09.03.2021	24.00	84,74	84,74	89,18	50,56	38,62				
10.03.2021	24.00	84,23	84,23	91,17	50,37	40,80				
11.03.2021	24.00	86,46	86,31	91,13	51,28	40,86				
12.03.2021	24.00	81,71	81,71	81,13	46,90	34,23				
13.03.2021	24.00	88,75	88,75	85,44	49,72	35,72				
14.03.2021	24.00	90,05	90,05	87,28	51,97	35,31				
15.03.2021	23.00	86,81	86,81	85,66	51,83	33,83				
16.03.2021	24.00	90,28	90,28	83,56	50,92	32,64				
17.03.2021	24.00	89,88	89,88	83,51	51,06	32,45				
18.03.2021	24.00	89,34	89,34	83,19	50,61	32,58				
19.03.2021	24.00	87,00	87,00	83,30	49,71	33,59				
20.03.2021	24.00	87,06	87,06	83,15	49,18	33,97				
21.03.2021	24.00	89,22	89,22	83,45	50,09	33,36				
22.03.2021	24.00	90,02	90,02	83,27	50,25	33,02				
Среднее	23,99	88,45	88,45	86,40	51,01	35,39				
Итого	671,00	2472,96	2472,81	0,15						87,53

Показавшая счетчиков на момент снятия данных:
 M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Уплд, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, М.квб
 Объем потребленного теплоснабителя Уплс изл, М.квб

1 час
 1 час
 0,13 Гкал
 0 куб.м
 0 Гкал

0,25 °C
 87,66 Гкал
 М.квб

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергослужба»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПЬЯНИН
 Представитель теплоснабляющей организации

20

Телефон:
 Узел учета:
 Код УУТЗ:
 Отопление
 28588
 График: 150/70