

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТПБ  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207740  
 Вычислитель: БКТ-7 № 207740  
 Подводящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подводящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)

Договор: 9069.038.1  
 Строит адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УЛТЭ поверены до: 03.12.2021  
 Термомонопр.: КТОС-Н  
 КТОС-Н

Режим (схема): ОЛТ: 02:  
 Преобр. давления:

Узел учета: Отопление  
 Код УЛТЭ: 24126  
 График: 150/70

Договорные нагрузки (гр час), Гкал/час: Q=М1\*(h1-hвх)-М2\*(h2-hвх)  
 Договорные нагрузки (гр сут.), т/сут.: Qот.= 0,223 Qвент.= 0 Qотех.= 0 Qгвс.гв= 0 Qгвс.ср= 0  
 Договорные расходы (гр сут.), т/сут.: Qот.= 66,9 Qвент.= 0 Qотех.= 0 Qгвс.гв= 0 Qгвс.ср= 0

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общ. Гкал	
			M1 T	M2 T	dm T	T1 °C	T2 °C	dt °C	R1 кгс/см2	R2 кгс/см2	M3 T	M4 T	dm T	V3 M3	V4 M3	dv (излив) M3	Улодпит M3	T3 °C	T4 °C	R3 кгс/см2	R4 кгс/см2			
23.02.2021	24.00		79.79	79.79	0.00	95.17	48.13	47.04																3.76
24.02.2021	24.00		83.52	83.52	0.00	93.76	49.06	44.70																3.74
25.02.2021	24.00		86.79	86.79	0.00	91.85	50.31	41.54																3.61
26.02.2021	24.00		86.96	86.96	0.00	90.11	50.54	39.57																3.45
27.02.2021	24.00		86.15	86.15	0.00	97.93	49.99	37.64																3.26
28.02.2021	24.00		85.94	85.94	0.00	86.91	49.96	36.95																3.18
01.03.2021	24.00		86.47	86.47	0.00	86.19	50.25	35.94																3.11
02.03.2021	24.00		86.09	86.09	0.00	83.95	49.45	34.50																2.98
03.03.2021	24.00		86.19	86.19	0.00	83.91	49.44	34.47																2.98
04.03.2021	24.00		85.23	85.23	0.00	83.75	49.08	34.67																2.96
05.03.2021	24.00		83.57	83.57	0.00	85.12	48.80	36.32																3.04
06.03.2021	24.00		84.06	84.06	0.00	86.91	49.21	37.70																3.17
07.03.2021	24.00		84.16	84.16	0.00	88.07	49.78	38.29																3.23
08.03.2021	24.00		82.76	82.76	0.00	89.11	49.44	39.67																3.29
09.03.2021	24.00		80.68	80.68	0.14	89.92	48.31	41.61																3.37
10.03.2021	24.00		80.23	80.23	0.20	91.93	48.03	43.90																3.54
11.03.2021	24.00		82.26	82.26	0.00	92.84	48.58	44.26																3.65
12.03.2021	24.00		77.70	77.70	0.12	81.15	44.45	36.70																3.65
13.03.2021	24.00		84.57	84.57	0.00	86.48	47.25	39.23																3.28
14.03.2021	24.00		85.70	85.70	0.00	87.79	49.24	38.55																3.32
15.03.2021	24.00		86.31	86.31	0.00	86.14	49.25	36.89																3.31
16.03.2021	24.00		85.98	85.98	0.00	84.11	48.62	35.49																3.19
17.03.2021	24.00		85.67	85.67	0.00	84.04	48.57	35.47																3.06
18.03.2021	24.00		85.02	85.02	0.00	83.73	48.45	35.28																3.00
19.03.2021	24.00		82.84	82.84	0.00	83.86	47.36	36.50																3.03
20.03.2021	24.00		82.89	82.89	0.00	83.82	46.94	36.88																3.06
21.03.2021	24.00		84.99	84.99	0.00	84.04	47.86	36.18																3.08
22.03.2021	24.00		85.72	85.72	0.00	83.84	48.36	35.48																3.05
Среднее	24.00		84.22	84.21	0.02	87.01	48.74	38.27																3.23
Итого	672.00		2358.24	2357.78	0.46																			90.31

Показавшая счетчиков на момент снятия данных: M1, т. M2, т. M3, т. M4, т. V3, куб.м. V4, куб.м. Vп, т. Общ., Гкал. Траб, ч.

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Узла, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,25 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 90,31 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 90,31 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Узла изл. М.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Фирма «ТЭК Сто»  
 Фирма «Энергосбыт»  
 Абонентное обслуживание организации  
 Представитель организации  
 « » 20