

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул., д. 59, лит. А**
 Обслуживающая организация: **Котельная 2 Невская**

Договор: **9171.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 23601

Установленные приборы: **Часовые и счетч. архивы в файлах:**

Приборы УТЭ поверены до: **03.12.2021**
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: **149/70**

Вычислитель: **ВКГ-7 № 208355**
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D
 Smln= 0.2
 Smax= 30
 KTCPLN
 KTCPLN

Qгвс.=
 Qгвс.ср.=
 Gгвс.=

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.:

Qот = **0.282**
 Gот = **85.6709**

Qвент = **0**
 Gвент = **0**

Qтех = **0**
 Gтех = **0**

Qгвс.=
 Qгвс.ср.=
 Gгвс.=

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти час	НС	M1		M2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излия)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Общ	
			T	°C	T	°C																			кВт/см2
23.02.2021	24.00		69.75	69.75	0.00	94.15	48.01	46.14																	3.22
24.02.2021	24.00		70.88	70.88	0.00	94.52	48.85	45.67																	3.24
25.02.2021	24.00		70.51	70.51	0.00	90.17	48.26	41.91																	2.96
26.02.2021	24.00		70.12	70.12	0.00	88.97	48.54	40.43																	2.84
27.02.2021	24.00		69.74	69.74	0.00	85.69	47.88	37.81																	2.64
28.02.2021	24.00		69.23	69.23	0.00	84.50	47.31	37.19																	2.58
01.03.2021	24.00		68.20	68.20	0.00	82.82	46.59	36.23																	2.47
02.03.2021	24.00		67.07	67.07	0.00	80.87	45.73	35.14																	2.36
03.03.2021	24.00		66.81	66.81	0.00	80.52	45.42	35.10																	2.35
04.03.2021	24.00		66.78	66.78	0.00	82.33	46.04	36.29																	2.43
05.03.2021	24.00		66.58	66.58	0.00	83.36	45.92	37.44																	2.60
06.03.2021	24.00		66.09	66.09	0.00	85.45	46.11	39.34																	2.50
07.03.2021	24.00		65.91	65.91	0.00	87.10	46.70	40.40																	2.66
08.03.2021	24.00		65.35	65.35	0.00	88.30	46.52	41.78																	2.73
09.03.2021	24.00		65.47	65.47	0.00	90.76	46.73	44.03																	2.89
10.03.2021	24.00		65.63	65.63	0.00	92.88	46.80	46.08																	3.03
11.03.2021	24.00		66.26	66.26	0.00	92.74	47.08	45.66																	3.03
12.03.2021	24.00		67.17	67.17	0.00	91.44	47.53	43.91																	2.95
13.03.2021	24.00		67.86	67.86	0.00	88.74	47.54	41.20																	2.95
14.03.2021	24.00		67.58	67.58	0.00	85.87	47.09	38.78																	2.80
15.03.2021	24.00		67.20	67.20	0.00	83.49	46.43	37.06																	2.62
16.03.2021	24.00		67.10	67.10	0.00	82.46	45.99	36.47																	2.45
17.03.2021	24.00		68.42	68.42	0.00	82.53	45.96	36.57																	2.45
18.03.2021	24.00		68.42	68.42	0.00	82.32	46.21	36.11																	2.46
19.03.2021	24.00		70.06	70.06	0.00	82.10	46.13	35.97																	2.52
20.03.2021	24.00		70.15	70.15	0.00	82.14	45.71	36.43																	2.56
21.03.2021	24.00		75.28	75.28	0.00	82.16	47.23	34.93																	2.63
22.03.2021	24.00		79.26	79.26	0.00	81.83	48.40	33.43																	2.65
Среднее	24.00		68.48	68.48	0.00	86.08	46.88	39.20																	2.68
Итого	672.00		1917.58	1917.58	0.00																				75.13

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды
0 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд, **75,13** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл. **М.куб.**

