

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина Удл., д. 61, лит. А ИТП 2
Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9173.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Общий
28593

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207809
Подводящий трубопровод (М1) расходомер:
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ
Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
Подпиточный трубопровод (Vn)

2-х трубная схема
Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
Термопреобр.: КТСЛН
КТСЛН
ТСЛН

Режим (схема): Преобр. давлений:

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M^*(t1-tнв)-M^2*(t2-tнв)$ **лето:** $Qгвс=M^3*(t3-tнв)$
Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: **Гот = 0,3218** **Секнт = 0** **Отех = 0** **Отгвс ср = 0,0172** **Отгвс ср = 0,0854**
Договорные расходы (ср сут.), т/сут: **Гот = 97,762** **Секнт = 0** **Отех = 0** **Отгвс ср = 0,0172** **Отгвс ср = 0,0854**
Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021 **Секнт = 0** **Отех = 0** **Отгвс ср = 6,88** **Отгвс ср = 34,16** **Гтвс.м =**

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | Общ | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------|---------|----|--------------|---------------|----|--------|-------------|---------------|
| | | | М1 | М2 | дМ | Т1 | Т2 | дТ | Р1 | Р2 | М3 | М4 | дМ | У3 | У4 | дV (изнал) | Улодпит | Т3 | | Т4 | Р3 | Р4 | | |
| | час | | Т | Т | Т | °С | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | М3 | М3 | М3 | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Гкал |
| 23.02.2021 | 24.00* | | 155,07 | 138,77 | 16,30 | 95,30 | 50,08 | 45,22 | | | 14,78 | 14,78 | 15,34 | 15,34 | 15,34 | | | | | 95,09 | | | | 7,84 |
| 24.02.2021 | 24.00* | | 157,46 | 142,19 | 15,27 | 95,59 | 51,37 | 44,22 | | | 13,14 | 13,14 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | | | | | 95,33 | | | | 7,76 |
| 25.02.2021 | 24.00* | | 180,27 | 145,33 | 14,94 | 91,13 | 51,54 | 39,59 | | | 13,45 | 13,45 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | | | | | 91,10 | | | | 7,12 |
| 26.02.2021 | 24.00* | | 160,77 | 145,50 | 15,27 | 89,83 | 51,82 | 38,01 | | | 13,77 | 13,77 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | | | | | 89,33 | | | | 6,91 |
| 27.02.2021 | 24.00* | | 180,26 | 145,12 | 15,14 | 86,47 | 50,68 | 35,79 | | | 13,77 | 13,77 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | | | | | 85,76 | | | | 6,51 |
| 28.02.2021 | 24.00* | | 162,54 | 144,71 | 17,83 | 85,37 | 50,06 | 35,31 | | | 16,40 | 16,40 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | | | | | 85,43 | | | | 6,64 |
| 01.03.2021 | 24.00* | | 158,61 | 142,94 | 15,67 | 83,60 | 49,24 | 34,36 | | | 14,27 | 14,27 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | | | | | 83,20 | | | | 6,23 |
| 02.03.2021 | 24.00* | | 156,36 | 141,29 | 15,07 | 81,63 | 48,34 | 33,29 | | | 13,73 | 13,73 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | | | | | 81,24 | | | | 6,20 |
| 03.03.2021 | 24.00* | | 156,77 | 141,00 | 15,77 | 81,40 | 48,08 | 33,32 | | | 14,42 | 14,42 | 14,84 | 14,84 | 14,84 | | | | | 81,78 | | | | 5,99 |
| 04.03.2021 | 24.00* | | 157,57 | 141,33 | 16,24 | 83,19 | 48,89 | 34,30 | | | 14,72 | 14,72 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | | | | | 84,32 | | | | 6,20 |
| 05.03.2021 | 24.00* | | 156,57 | 141,21 | 15,36 | 84,26 | 48,88 | 35,38 | | | 13,78 | 13,78 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | | | | | 83,29 | | | | 6,30 |
| 06.03.2021 | 24.00* | | 154,69 | 140,01 | 14,68 | 86,42 | 49,27 | 37,15 | | | 13,11 | 13,11 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | | | | | 84,37 | | | | 6,48 |
| 07.03.2021 | 24.00* | | 154,87 | 139,51 | 15,36 | 88,05 | 50,04 | 38,01 | | | 13,91 | 13,91 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | | | | | 85,52 | | | | 6,66 |
| 08.03.2021 | 24.00* | | 155,38 | 138,38 | 17,00 | 89,36 | 49,78 | 39,58 | | | 15,38 | 15,38 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | | | | | 89,72 | | | | 7,00 |
| 09.03.2021 | 24.00* | | 153,24 | 138,92 | 14,32 | 91,88 | 49,97 | 41,91 | | | 13,42 | 13,42 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | | | | | 92,14 | | | | 7,15 |
| 10.03.2021 | 24.00* | | 155,32 | 140,05 | 15,27 | 93,86 | 50,38 | 43,48 | | | 13,42 | 13,42 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | | | | | 93,96 | | | | 7,53 |
| 11.03.2021 | 24.00* | | 156,00 | 141,49 | 14,51 | 92,44 | 50,68 | 41,76 | | | 12,97 | 12,97 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | | | | | 91,98 | | | | 7,26 |
| 12.03.2021 | 24.00* | | 159,22 | 142,67 | 16,55 | 89,62 | 50,83 | 38,79 | | | 15,07 | 15,07 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | | | | | 89,15 | | | | 7,03 |
| 13.03.2021 | 24.00* | | 155,22 | 142,38 | 16,84 | 86,69 | 50,15 | 36,54 | | | 14,52 | 14,52 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | | | | | 86,07 | | | | 6,67 |
| 15.03.2021 | 24.00* | | 157,74 | 141,85 | 15,89 | 84,31 | 49,39 | 34,92 | | | 14,52 | 14,52 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | | | | | 84,08 | | | | 6,30 |
| 16.03.2021 | 24.00* | | 156,52 | 141,73 | 14,79 | 83,30 | 48,92 | 34,38 | | | 13,25 | 13,25 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | | | | | 83,21 | | | | 6,11 |
| 17.03.2021 | 24.00* | | 157,24 | 141,84 | 15,40 | 83,38 | 48,66 | 34,72 | | | 14,27 | 14,27 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | | | | | 83,38 | | | | 6,25 |
| 18.03.2021 | 24.00* | | 159,24 | 143,60 | 15,64 | 83,16 | 48,76 | 34,40 | | | 13,03 | 13,03 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | | | | | 82,90 | | | | 6,22 |
| 19.03.2021 | 24.00* | | 159,13 | 144,66 | 14,47 | 83,00 | 48,33 | 34,67 | | | 14,35 | 14,35 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | | | | | 83,03 | | | | 6,39 |
| 20.03.2021 | 24.00* | | 160,95 | 145,09 | 15,86 | 83,06 | 48,14 | 34,92 | | | 15,73 | 15,73 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | | | | | 83,13 | | | | 6,54 |
| 21.03.2021 | 24.00* | | 168,87 | 151,66 | 17,21 | 83,13 | 49,51 | 33,62 | | | 14,91 | 14,91 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | | | | | 82,80 | | | | 6,46 |
| 22.03.2021 | 24.00* | | 173,19 | 156,83 | 16,36 | 82,86 | 50,34 | 32,52 | | | 14,15 | 14,15 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | | | | | 86,88 | | | | 6,69 |
| Среднее | 24.00* | | 158,46 | 142,82 | 15,64 | 87,01 | 49,73 | 37,29 | | | 14,15 | 14,15 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | | | | 86,88 | | | | 6,69 | |
| Итого | 672,00 | | 4437,01 | 3998,98 | 438,03 | 87,01 | 49,73 | 37,29 | | | 396,28 | 396,28 | 409,30 | 409,30 | 409,30 | | | | | 409,30 | | | | 187,22 |

| Дата, время | М1, Т | | М2, Т | | М3, Т | | М4, Т | | У3, куб.м | | У4, куб.м | | Уп, Т | | Общ, Гкал | | Траб, ч | |
|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-----------|--|-----------|--|-------|--|-----------|--|---------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоснабжения Узлп, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2: час
Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Общц: 187,22 Гкал
Объем потребленного теплоснабжения Узлп: 409,3 м.куб.

Филиал «ЭнергосбыТ»
Абонентное управление
Отчет. Исполнение
Представитель обслуживающей организации
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Удл «ТЭК СПб»
 « 20 » Г.