

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТТЗ  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9173.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 28871

График: 149/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКЛ-7 № 211904  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Часовые и суточ. архивы в файлах:  
 расходомер:  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ

Гитп=

Приборы УТЭ поверены до:

03.12.2021

Термопреобр.:

КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

Режим (схема):

Преобр. давления:

ОП: СИ-8 Т3-2 ФТ-6;

Расчетный алгоритм:

Q=M\*(t1-hхв)-M2\*(t2-hхв)

Qтеп=

Qтеп.гв.ср

Qгвс=M3\*(t3-hхв)

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср час): Кал/Час:  
 Договорные расходы (ср сут.): Т/сут:

Qот.= 0,3556  
 Сот.= 108,03

Qтеп.= 0  
 Qтеп.гв.ср

Qгвс.= 0  
 Qгвс.ср

Qтеп.= 0,0184  
 Qтеп.гв.ср

Qгвс.= 0,0184  
 Qгвс.ср

Qтеп.= 0,0184  
 Qтеп.гв.ср

Qгвс.= 0,0184  
 Qгвс.ср

Qтеп.= 0,0184  
 Qтеп.гв.ср

Qгвс.= 0,0184  
 Qгвс.ср

Qтеп.= 0,0184  
 Qтеп.гв.ср

Qгвс.= 0,0184  
 Qгвс.ср

Qтеп.= 0,0184  
 Qтеп.гв.ср

Qгвс.= 0,0184  
 Qгвс.ср


Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ Гкал					
			М1 Т	М2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	R1 кг/см2	R2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3		Уплотит м3	T3 °C	T4 °C	R3 кг/см2	R4 кг/см2
23.02.2021	24,00	*	137,31	116,04	21,27	95,56	49,78	45,78	19,69	19,69	20,43	95,09	95,09	20,43	20,43	20,43	20,43	95,09	95,09	20,43	20,43	7,36
24.02.2021	24,00		140,27	118,78	21,49	95,80	50,84	44,96	19,84	19,84	20,63	95,40	95,40	20,63	20,63	20,63	20,63	95,40	95,40	20,63	20,63	7,41
25.02.2021	24,00		142,25	121,32	20,93	91,37	50,60	40,77	19,48	19,48	20,19	91,08	91,08	20,19	20,19	20,19	20,19	91,08	91,08	20,19	20,19	6,87
26.02.2021	24,00		142,24	121,18	21,06	90,02	50,56	39,46	19,69	19,69	20,40	89,42	89,42	20,40	20,40	20,40	20,40	89,42	89,42	20,40	20,40	6,89
27.02.2021	24,00		142,48	120,70	21,78	86,66	49,32	37,14	20,41	20,41	21,08	85,99	85,99	21,08	21,08	21,08	21,08	85,99	85,99	21,08	21,08	6,38
28.02.2021	24,00		143,28	120,27	23,01	85,64	48,90	36,74	21,64	21,64	22,35	85,47	85,47	22,35	22,35	22,35	22,35	85,47	85,47	22,35	22,35	6,40
01.03.2021	24,00		139,36	118,75	20,61	83,80	48,14	35,66	19,36	19,36	19,97	83,28	83,28	19,97	19,97	19,97	19,97	83,28	83,28	19,97	19,97	5,97
02.03.2021	24,00		137,98	117,44	20,54	81,81	47,28	34,53	19,36	19,36	19,95	81,34	81,34	19,95	19,95	19,95	19,95	81,34	81,34	19,95	19,95	5,74
03.03.2021	24,00		139,30	117,16	22,14	81,67	46,97	34,70	20,99	20,99	21,63	81,72	81,72	21,63	21,63	21,63	21,63	81,72	81,72	21,63	21,63	5,88
04.03.2021	24,00		138,96	117,52	21,44	83,45	47,59	33,86	20,99	20,99	20,88	82,28	82,28	20,88	20,88	20,88	20,88	82,28	82,28	20,88	20,88	6,01
05.03.2021	24,00		139,60	117,33	22,27	84,52	47,62	36,90	21,11	21,11	21,80	84,35	84,35	21,80	21,80	21,80	21,80	84,35	84,35	21,80	21,80	6,22
06.03.2021	24,00	*	136,01	116,29	19,72	86,71	47,95	38,76	18,50	18,50	19,11	86,56	86,56	19,11	19,11	19,11	19,11	86,56	86,56	19,11	19,11	6,22
07.03.2021	24,00	*	132,51	115,02	17,46	88,28	48,74	39,54	16,24	16,24	16,80	87,89	87,89	16,80	16,80	16,80	16,80	87,89	87,89	16,80	16,80	6,13
08.03.2021	24,00	*	133,35	115,89	17,46	89,66	48,84	40,82	16,14	16,14	16,74	86,74	86,74	16,74	16,74	16,74	16,74	86,74	86,74	16,74	16,74	6,27
09.03.2021	24,00		133,05	115,37	17,68	92,20	49,13	43,07	16,26	16,26	16,87	89,65	89,65	16,87	16,87	16,87	16,87	89,65	89,65	16,87	16,87	7,00
10.03.2021	24,00		134,74	116,45	19,27	94,28	49,47	44,81	17,81	17,81	18,47	92,05	92,05	18,47	18,47	18,47	18,47	92,05	92,05	18,47	18,47	6,61
11.03.2021	24,00		135,79	116,45	19,34	94,12	49,50	44,62	17,87	17,87	18,58	93,93	93,93	18,58	18,58	18,58	18,58	93,93	93,93	18,58	18,58	7,03
12.03.2021	24,00		133,56	117,52	16,04	92,66	49,80	42,86	14,50	14,50	15,04	92,01	92,01	15,04	15,04	15,04	15,04	92,01	92,01	15,04	15,04	6,53
13.03.2021	24,00	*	136,28	118,53	17,75	89,84	49,81	40,23	16,33	16,33	16,88	89,06	89,06	16,88	16,88	16,88	16,88	89,06	89,06	16,88	16,88	6,37
14.03.2021	24,00	*	137,41	118,34	19,07	86,89	48,80	38,09	17,73	17,73	18,31	86,17	86,17	18,31	18,31	18,31	18,31	86,17	86,17	18,31	18,31	6,17
15.03.2021	24,00		135,59	117,94	17,65	84,53	48,06	36,47	16,35	16,35	16,88	84,02	84,02	16,88	16,88	16,88	16,88	84,02	84,02	16,88	16,88	5,80
16.03.2021	24,00		135,14	117,92	17,22	83,54	47,67	35,87	15,98	15,98	16,47	83,22	83,22	16,47	16,47	16,47	16,47	83,22	83,22	16,47	16,47	5,68
17.03.2021	24,00	*	134,50	117,93	16,57	83,63	47,34	36,09	15,30	15,30	15,77	83,33	83,33	15,77	15,77	15,77	15,77	83,33	83,33	15,77	15,77	5,64
18.03.2021	24,00		135,28	118,23	17,05	83,39	47,41	35,98	15,74	15,74	16,25	83,04	83,04	16,25	16,25	16,25	16,25	83,04	83,04	16,25	16,25	5,68
19.03.2021	24,00	*	134,48	117,12	17,36	83,25	46,65	36,60	16,05	16,05	16,54	82,91	82,91	16,54	16,54	16,54	16,54	82,91	82,91	16,54	16,54	5,74
20.03.2021	24,00		134,38	117,46	16,92	83,31	46,44	36,87	15,62	15,62	16,05	83,02	83,02	16,05	16,05	16,05	16,05	83,02	83,02	16,05	16,05	5,74
21.03.2021	24,00	*	137,66	119,90	17,76	83,38	47,19	36,19	16,52	16,52	17,02	83,06	83,06	17,02	17,02	17,02	17,02	83,06	83,06	17,02	17,02	5,82
22.03.2021	24,00		137,47	120,21	17,26	83,12	47,45	35,67	15,94	15,94	16,44	82,76	82,76	16,44	16,44	16,44	16,44	82,76	82,76	16,44	16,44	5,73
Среднее	24,00		137,15	117,93	19,22	87,25	48,50	38,75	17,88	17,88	18,48	86,89	86,89	18,48	18,48	18,48	18,48	86,89	86,89	18,48	18,48	6,25
Итого	672,00		3840,23	3302,08	538,15				500,69	500,69	517,53			517,53				517,53	517,53	517,53	517,53	176,09

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц,  
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл.

0 °C  
 0 Гкал  
 0 час  
 0 Гкал  
 0 час  
 0 Гкал  
 175,09 Гкал  
 517,53 м.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)