

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул., д. 68**
 Обслуживающая организация:

Договор: **10962.038.1**
 Стрикт адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:
 Общий
8854

Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозеро"** Расчетные и отчетн. архивы в файлах: **Схема подключения: 2-х трубная схема** График: **150/70**

Установленные приборы: **СЛТ943 № 1786** Часовые и суток. архивы в файлах: **Режим (схема):**
 Вычислитель: **расходомер: Smln=** **Преобр давления:**
 Подводящий трубопровод (М1) **ПРЭМ-3-32-А** **30** **КТПР-01** **ОП: СЛТ-0; МП: СЛТ-0;**
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ-3-32-А** **30** **КТПР-01**
 Подающий ГВС (М3) **ПРЭМ-3-20-А** **12** **ТЛТ-1-3**

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)$ лето: $Qгвс=M3*(t3-tнв)$
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот = 0,3296** **Qгвс = 0**
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **Qот ср = 0,1042** **Qгвс ср = 0**
Qгвс м = 41,68

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ			
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(излив)		Уплит	T3	T4
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2021	24,00		197,04	171,64	25,40	94,11	51,90	42,21	7,80	2,90		204,64	173,85	30,79						9,67
24.02.2021	24,00		203,97	180,65	23,32	92,83	53,14	39,69	7,80	2,90		211,64	183,08	28,56						9,36
25.02.2021	24,00		211,33	188,43	22,90	90,96	54,53	36,43	7,80	2,90		218,99	191,10	27,89						8,98
26.02.2021	24,00		211,63	188,72	22,91	89,19	54,52	34,87	7,80	2,90		219,03	191,37	27,66						8,65
27.02.2021	24,00		210,29	186,06	24,23	86,86	53,04	33,84	7,80	2,90		217,30	188,56	28,74						8,43
28.02.2021	24,00		211,10	184,81	26,29	86,03	52,44	33,59	7,80	2,90		218,01	187,23	30,78						8,50
01.03.2021	24,00		209,96	187,08	22,88	85,30	52,50	32,82	7,80	2,90		216,78	189,54	27,19						8,11
02.03.2021	24,00		210,31	186,17	24,14	83,12	51,30	31,80	7,80	2,90		217,20	188,76	28,44						7,96
03.03.2021	24,00		210,73	186,41	24,32	83,08	51,28	31,80	7,80	2,90		216,78	188,52	28,26						7,97
04.03.2021	24,00		208,00	183,78	24,22	82,89	50,84	32,05	7,80	2,90		214,36	186,05	28,31						7,92
05.03.2021	24,00		204,15	180,61	23,54	84,23	50,46	33,77	7,80	2,90		210,58	182,81	27,77						8,69
06.03.2021	24,00		208,30	180,84	27,46	86,04	51,18	34,86	7,80	2,90		215,12	183,10	32,02						8,80
07.03.2021	24,00		208,37	181,03	27,34	87,11	51,81	35,30	7,80	2,90		214,94	181,05	30,49						8,82
08.03.2021	24,00		204,53	178,77	25,76	88,15	51,64	36,51	7,80	2,90		204,94	176,73	28,21						8,76
09.03.2021	24,00		198,06	174,58	23,48	88,82	50,73	38,09	7,80	2,90		201,23	172,80	28,43						9,04
10.03.2021	24,00		194,20	170,71	23,49	90,83	50,52	40,31	7,80	2,90		207,25	177,34	29,91						9,32
11.03.2021	24,00		199,87	175,10	24,77	91,83	51,78	40,05	7,80	2,90		207,25	177,34	29,91						9,32
12.03.2021	24,00		191,26	165,41	25,85	79,49	47,64	31,85	7,80	2,90		196,79	167,25	29,54						7,32
13.03.2021	24,00		203,71	180,03	23,68	86,02	51,02	35,00	7,80	2,90		210,39	182,28	28,11						8,36
14.03.2021	24,00		209,34	182,12	27,22	86,97	52,79	34,18	7,80	2,90		216,33	184,54	31,79						8,62
15.03.2021	24,00		207,86	184,32	23,54	85,29	52,40	32,89	7,80	2,90		214,57	186,74	27,83						7,86
16.03.2021	24,00		206,74	183,37	23,37	83,28	51,18	32,10	7,80	2,90		213,11	185,67	27,44						7,97
17.03.2021	24,00		206,90	182,06	24,84	83,16	50,86	32,30	7,80	2,90		213,27	184,32	28,95						8,01
18.03.2021	24,00		205,43	181,25	24,18	82,91	50,55	32,38	7,80	2,90		211,71	183,46	28,25						8,23
19.03.2021	24,00		202,10	177,09	25,01	83,00	49,63	33,37	7,80	2,90		208,30	179,18	29,12						8,04
20.03.2021	24,00		203,98	176,24	27,74	83,04	49,36	33,68	7,80	2,90		210,25	178,29	31,96						8,42
21.03.2021	24,00		207,75	180,30	27,45	83,30	50,49	32,81	7,80	2,90		214,16	182,50	31,66						8,42
22.03.2021	24,00		206,60	180,33	25,27	83,14	50,37	32,77	7,80	2,90		211,92	182,52	29,40						8,42
Среднее	24,00		205,45	180,64	24,81	86,11	51,42	34,89	7,80	2,90		212,20	182,93	29,27						8,42
Итого	672,00		5762,51	5057,91	694,60							5941,49	5122,00	819,49						236,76

Дата	Время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
0,25 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ:
235,59 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узл изл:
819,49 м.куб.

