

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 70
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенного"

Договор: 9970.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 24311

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208359

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 150/70

Подлежащий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подлежащий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ

Приборы УУТЭ поверены до: 26.12.2021

Режим (схема):
 Преобр. давления:

зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)

лето: Qлвс=M3*(t3-tнв)

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.:

Qот = 0,32
 Got = 96

Qзент = 0
 Qзент.ср = 0

Qтех = 0
 Qтех.ср = 0

Qлвс.ср = 0,1868
 Qлвс.ср = 0,0849

Qлвс.ср = 0,1868
 Qлвс.ср = 0,0849

Qлвс.ср = 0,1868
 Qлвс.ср = 0,0849

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Ккал									
			M1	M2	dM	t1	t2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3		V4	dv (излия)	Улодпит	T3	T4	P3	P4		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	Кг/см2	Кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	Кг/см2	Кг/см2	Ккал	
23.02.2021	24.00		105,49	88,66	16,83	94,79	46,47	48,32								109,62	89,62	20,00						5,89
24.02.2021	24.00		107,48	93,13	14,35	93,36	47,91	45,45								111,56	94,11	17,45						5,58
25.02.2021	24.00		109,68	96,84	12,84	91,42	49,64	41,78								113,68	98,04	15,64						5,23
26.02.2021	24.00		111,10	97,17	13,93	89,63	49,55	40,08								115,01	98,36	16,65						5,15
27.02.2021	24.00		110,37	96,10	14,27	87,32	46,57	36,75								114,12	97,17	16,95						4,98
28.02.2021	24.00		110,63	95,92	14,71	86,58	48,13	38,45								114,30	96,91	17,39						4,97
01.03.2021	24.00		110,09	96,56	13,53	85,71	48,00	37,71								113,69	97,52	16,17						4,80
02.03.2021	24.00		110,01	96,15	13,86	83,56	47,10	36,46								113,43	97,11	16,32						4,81
03.03.2021	24.00		109,29	96,35	12,94	83,59	47,02	36,57								112,71	97,32	15,39						4,61
04.03.2021	24.00		108,74	94,98	13,76	83,43	46,55	36,88								112,09	95,94	16,15						4,65
05.03.2021	24.00		107,56	93,53	14,03	84,83	46,23	38,60								111,01	94,49	16,52						4,80
07.03.2021	24.00		108,83	94,37	14,46	86,65	46,81	39,84								112,43	95,33	17,10						5,02
08.03.2021	24.00		107,86	94,55	13,31	87,71	47,33	40,38								111,52	95,52	16,00						4,99
09.03.2021	24.00		108,43	93,02	15,41	88,86	47,03	41,83								112,21	93,98	18,23						5,27
10.03.2021	24.00		105,66	90,51	15,15	89,61	45,92	43,69								109,36	91,47	17,89						5,32
11.03.2021	24.00		106,79	91,86	14,93	91,66	45,56	46,07								108,41	90,62	17,79						5,50
12.03.2021	24.00		104,01	87,09	16,92	92,48	46,64	45,84								110,78	92,82	17,96						5,60
13.03.2021	24.00		109,31	94,34	14,97	86,91	46,54	40,37								107,04	87,85	19,19						4,50
14.03.2021	24.00		109,95	95,70	14,25	87,39	48,15	39,24								112,97	95,27	17,70						5,11
15.03.2021	24.00		108,97	96,35	12,62	85,63	47,89	37,74								113,66	96,74	16,92						5,01
16.03.2021	24.00		108,58	95,91	12,67	83,76	48,98	36,78								112,53	97,37	15,16						4,72
17.03.2021	24.00		109,05	95,42	13,63	83,70	48,73	36,97								111,95	96,87	15,08						4,60
18.03.2021	24.00		108,42	94,84	13,58	83,41	46,29	37,12								112,44	96,38	16,06						4,67
19.03.2021	24.00		105,88	92,88	13,00	83,50	45,35	38,15								111,78	95,80	15,98						4,66
20.03.2021	24.00		107,29	94,92	14,46	83,55	44,93	38,62								109,19	93,84	15,35						4,63
21.03.2021	24.00		111,17	94,94	16,23	83,72	46,09	37,63								110,62	93,78	16,84						4,80
22.03.2021	24.00		108,68	95,20	13,48	83,54	46,26	37,28								114,62	95,90	18,72						4,93
Среднее	24.00		108,35	94,10	14,25	86,62	46,87	39,75								112,06	96,16	15,80						4,68
Итого	672.00		3033,88	2634,90	398,98											3134,79	2662,29	472,50						139,34

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общ., Ккал	Траб., ч

Количество тепловой энергии Общд., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уилд, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0,1 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,25 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 139,24 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд.: 472,5 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Уилд изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентское Управление
 Фактически теплоснабжающей организации
 Принят
 20