

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 76, лит. В
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Объединенно"

Договор: 9973.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 23594

График: 15070

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207145
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подлиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-32-В1
 Схема подключения:
 2-х трубная схема
 Термомонобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qот = 0,307 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгрв.сп = 0,182 Qгрв.ср = 0,073
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Gот = 92,1 Gвент = 0 Gтех = 0 Gгрв.сп = 7,28 Gгрв.ср = 29,2
 зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх) лето: Qгрв=M3*(t3-hвх)

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	
час	Т	Т	°C	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.02.2021	24.00		144.34	130.71	13.63	95.31	55.96	39.35				150.04	132.65	17.39							6.46
24.02.2021	24.00		149.39	137.30	12.09	93.86	56.87	36.99				155.11	139.43	15.68							6.23
25.02.2021	24.00		153.53	143.02	10.51	91.89	58.13	33.76				159.20	145.24	13.96							5.81
26.02.2021	24.00		154.15	143.07	11.08	90.15	57.77	32.38				159.66	145.34	14.32							5.95
27.02.2021	24.00		153.88	141.17	12.71	87.84	56.36	31.46				159.14	143.30	15.84							5.57
28.02.2021	24.00		154.18	140.79	13.39	87.05	55.85	31.20				159.34	142.86	16.48							5.57
01.03.2021	24.00		152.93	142.10	10.83	86.18	55.71	30.47				157.98	144.22	13.76							5.28
02.03.2021	24.00		152.95	141.73	11.22	84.02	54.47	29.55				157.74	143.72	14.02							5.14
03.03.2021	24.00		153.65	142.01	11.64	84.06	54.40	29.66				158.49	144.02	14.47							5.20
04.03.2021	24.00		151.15	140.09	11.06	83.90	53.96	29.94				155.89	142.01	13.88							5.13
05.03.2021	24.00		148.66	137.68	10.98	85.32	53.85	31.47				153.45	139.56	13.89							5.28
06.03.2021	24.00		151.15	138.44	12.71	87.12	54.74	32.38				156.23	140.82	14.00							5.60
07.03.2021	24.00		149.67	136.40	12.66	89.36	55.33	34.03				154.82	140.82	14.00							5.51
08.03.2021	24.00		149.67	138.85	10.82	88.20	55.48	32.72				149.79	133.78	16.01							6.12
09.03.2021	24.00		144.58	132.96	11.62	90.12	54.45	35.67				149.79	133.78	16.01							5.78
10.03.2021	24.00		147.60	135.15	12.45	92.12	54.58	37.29				145.17	129.34	16.05							6.21
11.03.2021	24.00		144.41	131.92	12.49	92.12	54.58	37.29				153.19	137.14	16.05							6.12
12.03.2021	24.00		141.05	127.77	13.28	79.77	50.02	29.75				149.79	133.78	16.01							6.21
13.03.2021	24.00		151.80	138.68	13.12	87.36	54.74	32.62				145.17	129.34	16.05							4.85
14.03.2021	24.00		151.80	140.79	12.37	87.85	56.22	31.63				156.93	140.65	16.28							5.68
15.03.2021	24.00		153.50	141.83	11.67	86.09	55.80	30.29				158.35	142.91	15.44							5.55
16.03.2021	24.00		152.29	141.37	10.82	84.23	54.59	29.64				158.54	143.91	14.63							5.31
17.03.2021	24.00		151.41	140.71	10.70	84.16	54.28	29.88				157.11	143.29	13.82							5.12
18.03.2021	24.00		150.53	139.73	10.80	83.89	53.86	30.03				156.19	142.63	13.56							5.12
19.03.2021	24.00		149.36	136.49	12.87	83.98	52.99	30.99				155.23	141.65	13.58							5.11
20.03.2021	24.00		148.87	136.60	12.27	84.01	52.76	31.25				154.03	138.31	15.72							5.32
21.03.2021	24.00		152.82	139.68	13.14	84.16	53.92	30.24				153.33	138.40	15.13							5.31
22.03.2021	24.00		151.82	140.19	11.63	83.97	54.02	29.95				157.63	141.60	16.03							5.34
Среднее	24.00		150.42	138.47	11.95	87.10	54.89	32.22				156.58	142.11	14.47							5.18
Итого	672.00		4211.89	3877.23	334.66	87.10	54.89	32.22				4353.39	3932.46	420.93							5.51
Показавшая счетчиков на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ., Гкал	Траб, ч										

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узлп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды

0,25 °C
 0,08 Гкал

0 час
 0 час
 0 час
 0 час

0,182
 0,073
 7,28
 29,2

Общц
 23594
 15070

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергосбыт»
 «ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО»
 Представитель теплоснабжающей организации
 20