

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021**

Абонент: **ООО "ЖЭС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Бабушкина ул., д. 89, корп. 1**  
 Обслуживающая организация: **ТЭП ООО "Объединенного"**  
 Источник: **ТЭП ООО "Объединенного"**

Договор: **9000.038.1**  
 Строит. адрес: \_\_\_\_\_  
 Телефон: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Узел учета: **Общий**  
 Код УТЭ: **12359**

Режим: **150/70**

Установленные приборы: **СПТ943 № 14858** Часовые и суток. архивы в файлах:  
 Вычислитель: \_\_\_\_\_  
 Подающий трубопровод (М1) \_\_\_\_\_  
 Обратный трубопровод (М2) \_\_\_\_\_  
 Подающий ГВС (М3) \_\_\_\_\_  
 Циркуляционный ГВС (М4) \_\_\_\_\_  
 Подпиточный трубопровод (V1) \_\_\_\_\_  
 Расчетный алгоритм: \_\_\_\_\_

Схема подключения: **2-х трубная схема**  
 Приборы УТЭ поверены до: **20.12.2021**  
 Термопериод: \_\_\_\_\_  
 КППТР-05 \_\_\_\_\_  
 КППТР-05 \_\_\_\_\_  
 ТПТ-15-2 \_\_\_\_\_

Режим (схема): **СПТ-0; МПТ; СПТ-0;**  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_

Договорные нагрузки (гр.час): **0,4626** Отоп = \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы (гр.сут.): **138,78** Гот = \_\_\_\_\_

Отоп = **0** Отоп = \_\_\_\_\_  
 Отоп = **0** Отоп = \_\_\_\_\_

Отоп = **0,1782** Отоп = \_\_\_\_\_  
 Отоп = **0,081** Отоп = \_\_\_\_\_  
 Отоп = **32,4** Отоп = \_\_\_\_\_

**Учет отопление (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021**

Дата	Ти	НС	M1		M2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	Контроль ГВС (ТВ-2)		Общ	
			T	T	T	T												M3	M3		M3
23.02.2021	24.00*	182.45	159.76	22.69	94.08	47.44	46.64	21.05	21.86	21.86	21.86	21.86	21.86	21.86	21.86	21.86	21.86	21.86	21.86	21.86	9.60
24.02.2021	24.00*	192.21	167.34	24.87	92.89	48.58	44.31	23.18	24.05	24.05	24.05	24.05	24.05	24.05	24.05	24.05	24.05	24.05	24.05	24.05	9.74
25.02.2021	24.00*	196.28	175.12	21.16	90.97	50.52	40.45	19.38	20.07	20.07	20.07	20.07	20.07	20.07	20.07	20.07	20.07	20.07	20.07	20.07	9.02
26.02.2021	24.00*	196.72	175.61	21.11	89.16	50.77	38.39	19.36	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	20.03	8.64
27.02.2021	24.00*	194.95	173.99	20.96	86.91	49.95	36.96	19.23	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	8.26
28.02.2021	24.00*	195.14	172.26	22.88	85.81	49.28	36.53	21.23	21.92	21.92	21.92	21.92	21.92	21.92	21.92	21.92	21.92	21.92	21.92	21.92	8.27
01.03.2021	24.00*	196.52	174.46	22.06	85.41	49.52	35.89	20.37	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	8.15
02.03.2021	24.00*	196.02	174.24	21.78	83.06	48.48	34.58	20.16	20.77	20.77	20.77	20.77	20.77	20.77	20.77	20.77	20.77	20.77	20.77	20.77	7.89
03.03.2021	24.00*	196.27	174.15	22.12	82.93	48.19	34.74	20.44	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	7.89
04.03.2021	24.00*	195.26	172.16	23.10	83.92	47.82	34.90	21.49	22.15	22.15	22.15	22.15	22.15	22.15	22.15	22.15	22.15	22.15	22.15	22.15	7.93
05.03.2021	24.00*	191.78	169.09	22.69	83.92	47.38	36.54	21.17	21.84	21.84	21.84	21.84	21.84	21.84	21.84	21.84	21.84	21.84	21.84	21.84	8.09
06.03.2021	24.00*	191.79	169.97	21.82	85.68	47.81	37.87	20.28	20.94	20.94	20.94	20.94	20.94	20.94	20.94	20.94	20.94	20.94	20.94	20.94	8.32
07.03.2021	24.00*	193.91	170.56	23.35	86.96	48.48	38.48	21.74	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	8.61
08.03.2021	24.00*	191.94	167.29	24.65	87.88	48.11	39.77	23.10	23.88	23.88	23.88	23.88	23.88	23.88	23.88	23.88	23.88	23.88	23.88	23.88	8.83
09.03.2021	24.00*	186.62	163.51	23.11	88.62	47.25	41.37	21.60	22.35	22.35	22.35	22.35	22.35	22.35	22.35	22.35	22.35	22.35	22.35	22.35	8.82
10.03.2021	24.00*	184.49	162.47	22.02	90.61	48.80	43.81	20.44	21.17	21.17	21.17	21.17	21.17	21.17	21.17	21.17	21.17	21.17	21.17	21.17	9.12
11.03.2021	24.00*	187.47	165.38	22.09	91.68	47.83	43.85	20.46	20.46	20.46	20.46	20.46	20.46	20.46	20.46	20.46	20.46	20.46	20.46	20.46	9.29
12.03.2021	24.00*	181.81	157.36	24.45	82.11	45.40	36.71	23.05	23.67	23.67	23.67	23.67	23.67	23.67	23.67	23.67	23.67	23.67	23.67	23.67	7.77
13.03.2021	24.00*	190.16	167.37	22.79	83.53	45.91	37.62	21.38	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	8.20
14.03.2021	24.00*	195.13	171.60	23.53	86.92	49.25	37.67	21.98	22.70	22.70	22.70	22.70	22.70	22.70	22.70	22.70	22.70	22.70	22.70	22.70	8.52
15.03.2021	24.00*	195.89	174.98	20.91	85.42	49.46	35.96	19.26	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	19.87	8.09
16.03.2021	24.00*	194.62	174.45	20.17	83.12	48.32	34.80	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	7.76
17.03.2021	24.00*	194.12	173.44	20.68	83.07	48.08	34.81	19.08	19.66	19.66	19.66	19.66	19.66	19.66	19.66	19.66	19.66	19.66	19.66	19.66	7.80
18.03.2021	24.00*	192.85	172.56	20.29	82.78	47.97	34.81	18.46	18.46	18.46	18.46	18.46	18.46	18.46	18.46	18.46	18.46	18.46	18.46	18.46	7.69
19.03.2021	24.00*	191.53	168.36	23.17	82.84	46.66	36.18	21.56	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	22.21	8.02
20.03.2021	24.00*	190.61	167.79	22.82	82.72	46.08	36.64	21.29	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	8.23
21.03.2021	24.00*	195.99	171.56	24.43	83.14	47.07	36.07	22.86	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56	8.23
22.03.2021	24.00*	196.39	173.55	22.84	82.90	47.55	35.35	21.29	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	8.04
Итого	24.00	192.46	170.01	22.45	85.99	48.07	37.92	20.84	20.84	20.84	20.84	20.84	20.84	20.84	20.84	20.84	20.84	20.84	20.84	20.84	8.38
Среднее	24.00	5389.92	4760.38	628.54	85.99	48.07	37.92	583.45	583.45	583.45	583.45	583.45	583.45	583.45	583.45	583.45	583.45	583.45	583.45	583.45	234.58

Дата, время	M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, T	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: **0 час**  
 Объем теплоносителя Увлп, рассчитанный по среднему: **0 час**  
 Период расчета по договору: **0 час**  
 Период превышения t2: **0 час**  
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,25 °C**  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,16 Гкал**  
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: **234.42 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Увлп изл: **602.41 м.куб.**

**ГЛУП «ТЭК СПб»**  
**Филиал «Энергосбыт»**  
**Абонентное обслуживание**  
**Отчет Принят**  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_