

**Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Март 2021**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Бабшкина ул, д. 95, корп. 3, лит. Э**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"**

Договор: **9007.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 23767

График: **150/70**

Установленные приборы: **Часовые и сточн. архивы в файлах:**  
 Вычислитель: **ВКГ-7 № 206901** расходомер: **Гипп=**  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ 0,067  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,067  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 0,067  
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ 0,027  
 Подпиточный трубопровод (Vп) ПРЭМ 0,027  
 Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)  
 Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час: **Qот= 0,205** Qвент= **0** Qтех= **0** Qгвс=M3\*(h3-hхв)  
 Договорные нагрузки (ср. сут.): Кал/сут.: **Qот= 615** Qвент= **0** Qтех= **0** Qгвс ср= **0,051**  
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут.: **Qот= 615** Qвент= **0** Qтех= **0** Qгвс ср= **20,4** Гвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021**

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улопит	T3	T4	P3	P4		
23.02.2021	24.00	193,20	186,71	6,49	94,39	73,52	20,87	129,83	119,92	9,91	134,86	123,93	10,93	94,35	86,94	7,41	93,03	86,20	6,83	4,53			
24.02.2021	24.00	201,58	196,84	4,74	93,06	73,65	19,41	134,95	126,60	8,35	140,08	130,77	9,31	93,03	86,20	6,83	91,17	84,92	6,25	4,28			
25.02.2021	24.00	208,97	204,21	4,76	91,20	73,34	17,86	139,90	131,19	8,71	145,01	135,39	9,62	91,17	84,92	6,25	89,32	83,33	6,00	4,10			
26.02.2021	24.00	209,34	204,56	4,78	89,35	72,17	17,18	140,18	131,36	8,82	145,13	135,43	9,70	89,32	83,33	6,00	87,08	81,25	5,83	3,96			
27.02.2021	24.00	208,43	200,94	7,43	87,11	70,35	16,76	140,16	126,55	11,61	144,87	132,35	12,52	87,08	81,25	5,83	86,18	80,35	5,83	4,03			
28.02.2021	24.00	206,98	200,94	6,04	86,21	69,51	16,70	138,65	128,58	10,07	143,43	132,30	11,13	86,18	80,35	5,83	85,50	79,81	5,69	3,89			
01.03.2021	24.00	208,97	203,08	5,89	85,54	69,16	16,38	140,20	129,76	10,44	144,76	133,50	11,26	85,50	79,81	5,69	84,39	77,80	6,59	3,84			
02.03.2021	24.00	208,73	202,57	6,16	83,33	67,51	15,82	139,85	129,21	10,64	144,19	132,75	11,44	84,39	77,80	6,59	83,30	77,80	5,50	3,73			
03.03.2021	24.00	209,23	202,66	6,57	83,08	67,42	15,86	140,30	129,14	11,16	144,62	132,68	11,94	83,30	77,80	6,50	83,06	77,71	5,35	3,78			
04.03.2021	24.00	206,25	200,35	5,90	83,28	67,13	15,95	136,27	127,74	10,53	142,53	131,21	11,32	83,06	77,71	5,35	84,39	78,53	5,86	3,80			
05.03.2021	24.00	204,25	198,24	6,01	84,42	67,78	16,64	136,11	125,74	10,37	140,44	129,24	11,20	84,39	78,53	5,86	86,17	81,31	4,86	3,94			
06.03.2021	24.00	204,62	198,39	6,23	87,37	69,98	17,21	137,22	126,82	10,40	141,43	130,26	11,17	86,17	81,31	4,86	87,34	81,31	6,03	4,14			
07.03.2021	24.00	196,76	189,87	6,89	89,12	70,17	18,95	132,14	124,33	10,83	136,77	124,99	11,78	88,08	82,36	5,72	88,08	82,36	5,72	4,14			
08.03.2021	24.00	198,97	181,28	7,69	80,58	64,71	15,87	133,33	123,60	9,73	135,74	125,07	10,67	91,05	84,00	7,05	80,45	75,31	4,86	4,30			
09.03.2021	24.00	196,76	189,87	6,89	89,12	70,17	18,95	132,14	124,33	10,83	136,77	124,99	11,78	88,08	82,36	5,72	80,45	75,31	4,86	4,35			
10.03.2021	24.00	198,81	192,82	5,99	92,05	72,43	19,62	133,33	123,60	9,73	135,74	125,07	10,67	91,05	84,00	7,05	80,45	75,31	4,86	4,30			
11.03.2021	24.00	188,97	181,28	7,69	80,58	64,71	15,87	133,33	123,60	9,73	135,74	125,07	10,67	91,05	84,00	7,05	80,45	75,31	4,86	4,30			
12.03.2021	24.00	203,38	196,84	6,54	85,69	68,42	17,27	136,66	126,81	11,85	143,34	130,56	12,78	85,69	79,83	5,86	87,11	81,21	5,90	4,05			
13.03.2021	24.00	206,47	198,82	7,65	87,14	70,19	16,95	138,66	128,87	11,85	143,34	130,56	12,78	87,11	81,21	5,90	86,69	79,83	6,86	3,97			
14.03.2021	24.00	208,69	202,62	6,07	85,49	69,21	16,28	139,79	129,31	10,48	143,95	133,03	11,27	85,45	79,83	5,86	83,42	77,88	5,54	3,83			
15.03.2021	24.00	205,83	200,09	5,74	83,09	67,01	16,08	139,23	127,77	11,46	143,56	131,26	12,30	83,35	77,82	5,54	83,35	77,82	5,54	3,80			
16.03.2021	24.00	207,38	200,60	6,98	83,38	67,40	15,98	137,74	127,66	10,08	141,99	131,12	10,87	83,06	77,49	5,57	83,16	77,37	5,79	3,71			
17.03.2021	24.00	205,83	195,67	6,30	83,19	66,51	16,61	135,17	124,56	10,61	139,35	127,94	11,41	83,16	77,37	5,79	83,10	77,24	5,90	3,78			
18.03.2021	24.00	202,63	194,72	7,91	83,12	66,41	16,71	135,93	123,67	12,26	140,14	127,01	13,13	83,10	77,24	5,90	83,37	77,74	5,63	3,90			
19.03.2021	24.00	207,07	199,20	7,87	83,40	67,18	16,22	139,00	126,65	10,35	143,31	130,11	13,20	83,37	77,74	5,63	83,18	77,68	5,50	3,75			
20.03.2021	24.00	207,96	201,45	6,51	83,22	67,34	15,88	139,31	128,35	10,96	143,61	131,83	11,78	83,18	77,68	5,50	83,18	77,68	5,50	3,75			
Среднее	24.00	204,10	197,73	6,38	86,32	69,17	17,15	136,86	126,31	10,56	141,39	129,97	11,42	86,28	80,30	6,30	86,28	80,30	6,30	3,95			
Итого	672,00	5714,81	5536,31	178,50				3332,16	3556,57	295,59	3958,93	3639,18	319,75								110,61		

Дата	Время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс.изл.

0,25 °С  
 110,67 Гкал  
 319,75 м.куб.  
 0,04 Гкал

**ГУП «ТЭК»**  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Представитель теплопоставляющей организации  
 20