Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 97, корп. 2, лит. Р**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9006.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24310**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 206917**
Подающий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,067 30
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 0,027 12
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,256** Qвент.= **0** Qтех.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **76,8** Gвент.= **0** Gтех.= **0**

Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**
Термопреобр.: КТСП-Н / КТСП-Н / Взлет ТПС
Режим (схема):
Преобр.давления:
Qтех.гв= **0** Qтех.гвс.ср **0** Gтех.гв= **0**
Qгвс.= **0,1034** Qгвс.ср= **0,047** Gгвс.= **18,8** Gгвс.м=

График: **150/70**

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2021	24,00		87,88	75,03	12,85	94,31	45,84	48,47			11,58		11,58	12,03		12,03		93,31				4,86
24.02.2021	24,00		89,07	79,10	9,97	92,98	47,09	45,89			8,69		8,69	9,02		9,02		91,64				4,56
25.02.2021	24,00		92,63	81,87	10,76	91,13	48,46	42,67			9,44		9,44	9,77		9,77		89,92				4,48
26.02.2021	24,00		92,63	82,04	10,59	89,18	48,40	40,78			9,26		9,26	9,58		9,58		88,08				4,29
27.02.2021	24,00		92,24	80,98	11,26	86,93	47,49	39,44			9,89		9,89	10,21		10,21		85,88				4,18
28.02.2021	24,00		93,94	80,56	13,38	86,12	46,90	39,22			12,03		12,03	12,39		12,39		85,64				4,32
01.03.2021	24,00		93,50	81,53	11,97	85,41	46,97	38,44			10,57		10,57	10,90		10,90		84,59				4,16
02.03.2021	24,00		92,05	81,53	10,52	83,21	46,10	37,11			9,22		9,22	9,48		9,48		82,46				3,90
03.03.2021	24,00		92,99	81,51	11,48	83,19	45,97	37,22			10,13		10,13	10,43		10,43		82,75				3,99
04.03.2021	24,00		91,97	80,47	11,50	82,99	45,74	37,25			10,16		10,16	10,47		10,47		82,47				3,96
05.03.2021	24,00	*	89,73	79,33	10,40	84,34	45,52	38,82			9,15		9,15	9,43		9,43		83,81				3,96
06.03.2021	24,00	*	91,12	79,78	11,34	86,14	45,91	40,23			10,12		10,12	10,44		10,44		85,62				4,19
07.03.2021	24,00		92,46	79,73	12,73	87,29	46,46	40,83			11,39		11,39	11,76		11,76		86,54				4,37
08.03.2021	24,00		91,29	78,32	12,97	88,34	46,32	42,02			11,69		11,69	12,07		12,07		87,84				4,44
09.03.2021	24,00	*	87,35	76,56	10,79	89,04	45,36	43,68			9,50		9,50	9,84		9,84		88,25				4,31
10.03.2021	24,00		88,19	76,16	12,03	91,05	45,21	45,84			10,70		10,70	11,09		11,09		90,60				4,59
11.03.2021	24,00		87,99	77,54	10,45	91,97	46,13	45,84			9,21		9,21	9,54		9,54		91,16				4,52
12.03.2021	24,00		84,44	72,77	11,67	79,86	42,61	37,25			10,46		10,46	10,71		10,71		72,35				3,64
13.03.2021	24,00	*	92,17	79,06	13,11	85,81	45,00	40,81			11,78		11,78	12,17		12,17		86,57				4,35
14.03.2021	24,00		92,51	79,98	12,53	87,00	46,98	40,02			11,17		11,17	11,53		11,53		86,00				4,30
15.03.2021	24,00	*	92,17	81,41	10,76	85,30	46,93	38,37			9,38		9,38	9,67		9,67		84,13				4,05
16.03.2021	24,00	*	92,71	81,17	11,54	83,33	45,91	37,42			10,23		10,23	10,52		10,52		82,74				4,00
17.03.2021	24,00		91,01	80,90	10,11	83,29	45,95	37,34			8,84		8,84	9,10		9,10		82,62				3,86
18.03.2021	24,00	*	91,78	80,35	11,43	83,01	45,61	37,40			10,11		10,11	10,42		10,42		82,28				3,96
19.03.2021	24,00		90,64	78,64	12,00	83,12	44,76	38,36			10,66		10,66	10,98		10,98		82,49				4,02
20.03.2021	24,00		90,80	78,49	12,31	83,07	44,10	38,97			10,96		10,96	11,29		11,29		82,55				4,08
21.03.2021	24,00	*	92,48	80,43	12,05	83,33	45,03	38,30			10,68		10,68	11,02		11,02		82,71				4,09
22.03.2021	24,00		93,79	81,08	12,71	83,14	45,53	37,61			11,30		11,30	11,64		11,64		82,49				4,11
Среднее	24,00		91,13	79,51	11,61	86,21	46,01	40,20			10,30		10,30	10,62		10,62		85,27				4,20
Итого	**672,00**		**2551,53**	**2226,32**	**325,21**						**288,30**		**288,30**	**297,50**		**297,50**						**117,54**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,25** °C **0,08** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **117,46** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **297,5** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации /_____/

«___» _____ 20___ г.