Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 11**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8712.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **23540**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207162**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ
ПРЭМ

Приборы УУТЭ поверены до: **17.07.2021**

	Gmin=	Gmax=	
	0,2	30	КТСП-Н
	0,2	30	КТСП-Н

Термопреобр.:

Режим (схема): **ОП: СИ-1 КТЗ-1 ФРТ-1;**
Преобр.давления:

график: **147/71**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,2373** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **74,9368** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2021	15,00	*	53,17	53,09	0,08	92,47	48,94	43,53														2,32
24.02.2021	24,00		85,62	85,54	0,08	92,84	50,25	42,59														3,64
25.02.2021	24,00		84,84	84,77	0,07	89,02	50,04	38,98														3,34
26.02.2021	24,00		85,45	85,40	0,05	87,56	51,08	36,47														3,14
27.02.2021	24,00		85,15	85,13	0,02	84,61	50,28	34,33														2,96
28.02.2021	24,00		84,45	84,32	0,13	83,47	49,77	33,71														2,88
01.03.2021	24,00		84,63	84,56	0,07	82,09	49,54	32,54														2,77
02.03.2021	23,00	*	78,26	78,26	0,00	80,82	49,12	31,69														2,46
03.03.2021	16,00	*	52,79	52,77	0,02	79,49	48,36	31,13														1,66
04.03.2021	24,00		83,57	83,51	0,06	79,68	48,10	31,58														2,64
05.03.2021	24,00		83,76	83,71	0,05	80,75	47,88	32,87														2,77
06.03.2021	24,00		83,51	83,43	0,08	82,44	48,27	34,17														2,88
07.03.2021	24,00		83,06	82,96	0,10	83,85	48,91	34,94														2,88
08.03.2021	24,00		83,23	82,91	0,32	85,09	48,88	36,20														3,01
09.03.2021	24,00		83,74	83,44	0,30	88,47	49,33	39,14														3,27
10.03.2021	17,00	*	59,28	57,20	2,08	89,41	48,33	41,08														2,51
11.03.2021		*																				
12.03.2021		*																				
13.03.2021	7,00	*	24,00	20,88	3,12	84,04	49,10	34,94														1,00
14.03.2021	24,00		82,33	82,17	0,16	83,32	49,05	34,27														2,81
15.03.2021	22,00	*	74,02	73,99	0,03	80,73	48,19	32,54														2,40
16.03.2021	17,00	*	57,43	57,43	0,00	79,53	47,80	31,74														1,82
17.03.2021	21,00	*	72,06	72,03	0,03	79,27	47,70	31,57														2,28
18.03.2021	16,00	*	54,13	54,09	0,04	79,60	47,53	32,07														1,71
19.03.2021	24,00		82,97	82,97	0,00	79,16	46,84	32,33														2,64
20.03.2021	24,00		82,72	82,72	0,00	79,74	46,90	32,85														2,66
21.03.2021	24,00		82,46	82,18	0,28	79,85	47,44	32,41														2,66
22.03.2021	24,00		82,61	82,55	0,06	79,20	47,22	31,99														2,64
Среднее	21,62		83,24	82,93	0,31	83,33	48,65	34,68														2,89
Итого	**562,00**		**1949,24**	**1942,01**	**7,23**																	**67,75**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **110** час **13,2** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **110** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **80,95** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/