

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизавета пр-кт, д. 19, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 1 Невская

Договор: 8805.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 12029

Установленные приборы: СТС9743 № 14797
 Вычислитель: Часовые и сутки архивы в файлах:
 Подключающий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) Подключающий ГВС (М3) ПРЭМ-40-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) Подключающий ГВС (М4) ПРЭМ-32-В1
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-hx)-M2*(n2-hx)

Детали: Qтхв=0 Qтхвср=0 Qтхвср=0
 Qтхв=0 Qтхвср=0 Qтхвср=0
 Qтхв=0 Qтхвср=0 Qтхвср=0

2-х трубная схема
 25.12.2021
 Терморезерв:
 КТТГР-05
 КТТГР-05
 ТТТ 15-2

Режим (схема):
 Преобр. давления:

ОП: СТ-0; МП: СТ-0;

График: 14771

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ			
			М1	М2	ΔТ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔV (излив)	Удлит		Т3	Т4	Р3
23.02.2021	24.00	168.95	155.28	13.67	94.83	48.00	46.83	175.57	156.99	18.58	13.58	0.2327	0.1058	42.32	ГВС.М=			
24.02.2021	24.00	167.58	155.66	11.92	95.10	48.21	46.89	174.18	157.39	16.79	16.40							
25.02.2021	24.00	167.65	155.71	11.94	91.21	47.39	43.82	173.78	157.38	16.40	7.93							
26.02.2021	24.00	167.59	155.66	11.93	89.71	47.65	42.06	173.53	157.35	16.18	16.58							
27.02.2021	24.00	168.35	155.77	12.58	86.71	46.54	40.17	173.99	157.36	16.58	16.58							
28.02.2021	24.00	169.23	155.12	14.11	85.59	45.96	39.61	174.73	156.69	18.04	16.09							
01.03.2021	24.00	168.08	155.75	12.33	84.08	45.30	38.78	173.38	157.29	16.09	16.23							
02.03.2021	24.00	168.38	155.81	12.57	82.77	44.65	38.12	173.53	157.30	16.23	15.44							
03.03.2021	24.00	167.42	155.51	11.91	81.26	43.86	37.40	172.52	156.94	15.77	15.77							
04.03.2021	24.00	167.51	155.33	12.18	81.78	43.75	38.03	172.39	156.75	15.77	15.63							
05.03.2021	24.00	167.25	155.33	11.92	82.95	43.89	39.06	173.77	156.76	15.63	18.04							
06.03.2021	24.00	168.39	154.27	14.12	84.73	44.46	40.27	173.22	155.43	17.79	17.73							
07.03.2021	24.00	167.70	153.93	13.77	86.17	45.08	41.09	173.34	155.61	17.73	16.82							
08.03.2021	24.00	167.65	154.07	13.58	87.58	45.67	41.91	173.05	156.23	16.82	16.82							
09.03.2021	24.00	166.96	154.62	12.34	91.15	46.67	44.48	172.78	156.36	16.42	16.57							
10.03.2021	24.00	166.55	154.74	11.81	92.39	46.80	45.53	173.07	156.50	16.57	16.57							
11.03.2021	24.00	166.84	154.88	11.96	92.28	46.75	45.53	172.67	155.96	16.71	17.19							
12.03.2021	24.00	166.56	154.35	12.21	91.39	46.63	44.76	172.94	155.75	17.19	16.86							
13.03.2021	24.00	167.23	154.18	13.05	87.85	46.16	41.69	174.12	158.26	15.85	15.85							
14.03.2021	24.00	167.11	154.15	12.96	85.38	45.30	40.08	174.66	158.41	16.25	16.25							
15.03.2021	24.00	168.51	156.00	12.51	82.57	44.44	38.13	174.39	158.52	15.87	15.87							
16.03.2021	24.00	169.10	156.81	12.65	81.34	43.59	37.75	174.66	158.41	16.25	16.25							
17.03.2021	24.00	169.63	156.98	12.65	81.34	43.59	37.75	174.39	158.52	15.87	15.87							
18.03.2021	24.00	169.34	157.07	12.27	81.60	43.77	38.28	174.66	158.41	16.25	16.25							
19.03.2021	24.00	169.72	156.75	12.97	81.26	43.00	38.28	174.74	158.14	16.60	16.60							
20.03.2021	24.00	169.59	156.58	13.01	81.82	43.31	38.51	174.68	157.99	16.69	16.69							
21.03.2021	24.00	170.08	155.82	14.26	81.82	43.36	38.46	174.16	157.23	17.95	17.95							
22.03.2021	24.00	169.16	156.54	12.62	81.20	43.25	37.95	173.67	156.98	16.70	16.70							
Среднее	24.00	168.15	155.45	12.69	86.00	45.26	40.74	173.67	156.98	16.70	16.70							
Итого	672.00	4708.11	4352.67	355.44				4882.89	4395.41	467.48								

Дата	Время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул. т	Qобщ, Гкал	Траб. ч

Копируется тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 °С
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 208,16 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Узла изл: 467,48 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное подразделение
 Представитель: [Подпись]