

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 3
 Обслуживающая организация: котельная 1 Невская

Установленные приборы: Часовые и суток: архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7-03 № 280897
 Подающий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,313
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qлет = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 98,8421
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термомонопр.: КТСПН
 КТСПР-05

Режим (схема): Преобр. Давления:
 Телефон: 8704.038-1
 Строит. адрес: 116,7 Гкал
 Телефон: 0,3
 45

Узел учета: УТЭ
 Код УТЭ: 28878
 Отопление: 1477/1

График: 1477/1

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ, Гкал						
			M1	M2	dM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (канив)	Улопит	T3		T4	P3	P4			
23.02.2021	24.00	24.00	115.05	115.05	0.00	94.82	50.93	43.89																5.06	
24.02.2021	24.00	24.00	115.66	115.66	0.00	95.17	51.69	43.48																5.04	
25.02.2021	24.00	24.00	114.75	114.75	0.00	91.17	51.11	40.06																4.60	
26.02.2021	24.00	24.00	115.97	115.97	0.00	89.58	51.42	38.16																4.43	
27.02.2021	24.00	24.00	116.34	116.34	0.00	86.58	50.65	35.93																4.19	
28.02.2021	24.00	24.00	115.52	115.52	0.00	85.42	50.24	35.18																4.07	
01.03.2021	24.00	24.00	116.40	116.40	0.00	83.94	50.05	33.89																3.95	
02.03.2021	24.00	24.00	116.65	116.65	0.00	82.60	49.55	33.05																3.86	
03.03.2021	24.00	24.00	115.36	115.36	0.00	81.09	48.70	32.39																3.74	
04.03.2021	24.00	24.00	115.01	115.01	0.00	81.61	48.77	32.84																3.88	
05.03.2021	24.00	24.00	115.14	115.14	0.00	82.75	49.07	33.68																4.03	
06.03.2021	24.00	24.00	114.94	114.94	0.00	84.53	49.47	35.06																4.12	
07.03.2021	24.00	24.00	114.50	114.50	0.00	85.97	50.03	35.94																4.26	
08.03.2021	24.00	24.00	115.47	115.47	0.00	87.29	50.46	36.83																4.59	
09.03.2021	24.00	24.00	116.54	116.54	0.00	90.88	51.51	39.37																4.75	
10.03.2021	24.00	24.00	116.16	116.16	0.00	92.17	51.35	40.82																4.75	
11.03.2021	24.00	24.00	115.80	115.80	0.00	92.10	51.13	40.97																4.65	
12.03.2021	24.00	24.00	116.02	116.02	0.00	91.39	51.35	40.04																4.32	
13.03.2021	24.00	24.00	116.11	116.11	0.00	87.85	50.75	37.10																4.07	
14.03.2021	24.00	24.00	115.88	115.88	0.00	85.38	50.26	35.12																3.86	
15.03.2021	24.00	24.00	116.17	116.17	0.00	82.59	49.44	33.15																3.77	
16.03.2021	24.00	24.00	116.28	116.28	0.00	81.35	48.93	32.42																3.80	
17.03.2021	24.00	24.00	116.64	116.64	0.00	81.25	48.88	32.62																3.80	
18.03.2021	24.00	24.00	116.51	116.51	0.00	81.50	48.88	32.62																3.82	
19.03.2021	24.00	24.00	116.15	116.15	0.00	81.15	48.32	32.83																3.88	
20.03.2021	24.00	24.00	116.08	116.08	0.00	81.72	48.30	33.42																3.85	
21.03.2021	24.00	24.00	116.03	116.03	0.00	81.79	48.61	33.18																3.80	
22.03.2021	24.00	24.00	116.07	116.07	0.00	81.12	48.40	32.72																4.17	
Среднее	24.00	24.00	115.83	115.83	0.00	85.88	49.94	35.95																116,70	
Итого	672.00	672.00	3243,20	3243,20	0.00																				

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упал, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 116,7 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Упср изл. м.куб.

