Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 9087.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 31-1 / СЦО | Строит.Адрес: Елизарова 31-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Елизарова д.41а | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 31-1_СЦО_март_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2067 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2021 - 23.03.2021

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2021	24,00	-	196,61	200,54	-3,93	72,42	61,16	11,25	4,49	3,36	-		-	-		-		-	-	-				1,98
24.02.2021	24,00	-	196,97	200,89	-3,92	70,87	60,24	10,63	4,54	3,40	-		-	-		-		-	-	-				1,86
25.02.2021	24,00	-	197,38	201,28	-3,91	65,25	56,31	8,94	4,60	3,46	-		-	-		-		-	-	-				1,55
26.02.2021	24,00	-	197,38	201,30	-3,92	62,37	54,25	8,12	4,51	3,37	-		-	-		-		-	-	-				1,39
27.02.2021	24,00	-	197,70	201,60	-3,90	60,53	52,88	7,65	4,52	3,38	-		-	-		-		-	-	-				1,31
28.02.2021	24,00	-	196,77	200,64	-3,87	59,04	51,74	7,29	4,53	3,39	-		-	-		-		-	-	-				1,24
01.03.2021	24,00	-	203,56	207,56	-4,00	58,86	51,83	7,04	4,60	3,38	-		-	-		-		-	-	-				1,23
02.03.2021	24,00	-	205,93	209,97	-4,04	58,74	51,83	6,91	4,64	3,39	-		-	-		-		-	-	-				1,22
03.03.2021	24,00	-	208,53	212,63	-4,10	58,73	51,89	6,85	4,55	3,28	-		-	-		-		-	-	-				1,22
04.03.2021	24,00	-	205,34	209,38	-4,04	59,04	52,07	6,97	4,42	3,18	-		-	-		-		-	-	-				1,22
05.03.2021	24,00	-	211,11	215,23	-4,12	59,32	52,30	7,02	4,49	3,17	-		-	-		-		-	-	-				1,27
06.03.2021	24,00	-	215,14	219,38	-4,24	61,05	53,77	7,28	4,56	3,19	-		-	-		-		-	-	-				1,34
07.03.2021	24,00	-	215,31	219,55	-4,24	61,55	54,21	7,33	4,59	3,22	-		-	-		-		-	-	-				1,35
08.03.2021	24,00	-	216,04	220,32	-4,29	62,40	54,80	7,60	4,51	3,14	-		-	-		-		-	-	-				1,41
09.03.2021	24,00	-	213,87	218,12	-4,25	64,01	55,81	8,20	4,40	3,05	-		-	-		-		-	-	-				1,52
10.03.2021	24,00	-	208,72	212,88	-4,16	64,38	55,69	8,69	4,63	3,34	-		-	-		-		-	-	-				1,59
11.03.2021	24,00	-	208,47	212,64	-4,17	64,40	55,71	8,68	4,66	3,37	-		-	-		-		-	-	-				1,58
12.03.2021	24,00	-	208,25	212,41	-4,16	63,83	55,41	8,42	4,53	3,24	-		-	-		-		-	-	-				1,53
13.03.2021	24,00	-	208,22	212,33	-4,11	62,92	55,01	7,91	4,48	3,19	-		-	-		-		-	-	-				1,42
14.03.2021	24,00	-	208,26	212,37	-4,11	61,22	53,86	7,36	4,55	3,26	-		-	-		-		-	-	-				1,32
15.03.2021	24,00	-	208,82	212,92	-4,10	58,90	52,09	6,82	4,58	3,29	-		-	-		-		-	-	-				1,21
16.03.2021	24,00	-	207,49	211,55	-4,07	58,34	51,60	6,75	4,61	3,31	-		-	-		-		-	-	-				1,19
17.03.2021	24,00	-	208,94	213,04	-4,10	58,44	51,67	6,77	4,61	3,32	-		-	-		-		-	-	-				1,21
18.03.2021	24,00	-	208,33	212,40	-4,08	58,73	51,88	6,85	4,56	3,27	-		-	-		-		-	-	-				1,22
19.03.2021	24,00	-	208,92	213,00	-4,08	58,24	51,33	6,91	4,53	3,23	-		-	-		-		-	-	-				1,24
20.03.2021	24,00	-	209,53	213,61	-4,08	57,65	50,77	6,89	4,52	3,22	-		-	-		-		-	-	-				1,24
21.03.2021	24,00	-	209,10	213,17	-4,07	57,85	51,05	6,80	4,52	3,22	-		-	-		-		-	-	-				1,22
22.03.2021	24,00	-	209,49	213,56	-4,07	58,81	51,90	6,91	4,49	3,19	-		-	-		-		-	-	-				1,24
Среднее	24,00	-	206,79	210,87	-4,07	61,35	53,68	7,67	4,54	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
Итого	672,00		5790,16	5904,23	-114,07						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	38,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб,ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **38,30** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.