# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 37, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **8710.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **24491**
график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205609**
Подающий трубопровод (М1) расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Режим (схема):
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,3 45 КТСП-Н Преобр.давления:
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 0,3 45 КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,201** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **192,96** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.02.2021 | 24,00 | | 189,99 | 189,99 | 0,00 | 72,57 | 55,19 | 17,38 | | | | | | | | | | | | | | 3,31 |
| 24.02.2021 | 24,00 | | 189,87 | 189,87 | 0,00 | 70,81 | 54,54 | 16,27 | | | | | | | | | | | | | | 3,10 |
| 25.02.2021 | 24,00 | | 189,79 | 189,79 | 0,00 | 65,25 | 51,41 | 13,84 | | | | | | | | | | | | | | 2,63 |
| 26.02.2021 | 24,00 | | 189,69 | 189,69 | 0,00 | 62,43 | 49,77 | 12,66 | | | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| 27.02.2021 | 24,00 | | 189,78 | 189,78 | 0,00 | 60,54 | 48,68 | 11,86 | | | | | | | | | | | | | | 2,26 |
| 28.02.2021 | 24,00 | | 189,86 | 189,86 | 0,00 | 59,16 | 47,73 | 11,43 | | | | | | | | | | | | | | 2,17 |
| 01.03.2021 | 24,00 | | 195,78 | 195,78 | 0,00 | 58,95 | 47,87 | 11,08 | | | | | | | | | | | | | | 2,18 |
| 02.03.2021 | 24,00 | | 198,41 | 198,41 | 0,00 | 58,86 | 47,83 | 11,03 | | | | | | | | | | | | | | 2,19 |
| 03.03.2021 | 24,00 | | 199,36 | 199,36 | 0,00 | 58,86 | 47,81 | 11,05 | | | | | | | | | | | | | | 2,21 |
| 04.03.2021 | 24,00 | | 198,23 | 198,23 | 0,00 | 59,11 | 47,91 | 11,20 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 05.03.2021 | 24,00 | | 204,22 | 204,22 | 0,00 | 59,51 | 48,18 | 11,33 | | | | | | | | | | | | | | 2,32 |
| 06.03.2021 | 24,00 | | 208,27 | 208,27 | 0,00 | 61,21 | 49,45 | 11,76 | | | | | | | | | | | | | | 2,46 |
| 07.03.2021 | 24,00 | | 208,43 | 208,43 | 0,00 | 61,68 | 49,75 | 11,93 | | | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 08.03.2021 | 24,00 | | 208,33 | 208,33 | 0,00 | 62,61 | 50,31 | 12,30 | | | | | | | | | | | | | | 2,57 |
| 09.03.2021 | 24,00 | | 207,06 | 207,06 | 0,00 | 64,15 | 51,06 | 13,09 | | | | | | | | | | | | | | 2,72 |
| 10.03.2021 | 24,00 | | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 64,55 | 50,84 | 13,71 | | | | | | | | | | | | | | 2,78 |
| 11.03.2021 | 24,00 | | 202,84 | 202,84 | 0,00 | 64,53 | 50,95 | 13,58 | | | | | | | | | | | | | | 2,76 |
| 12.03.2021 | 24,00 | | 205,00 | 204,51 | 0,49 | 63,92 | 50,83 | 13,09 | | | | | | | | | | | | | | 2,71 |
| 13.03.2021 | 24,00 | | 206,86 | 206,86 | 0,00 | 62,99 | 50,68 | 12,31 | | | | | | | | | | | | | | 2,55 |
| 14.03.2021 | 24,00 | | 206,94 | 206,94 | 0,00 | 61,25 | 49,76 | 11,49 | | | | | | | | | | | | | | 2,38 |
| 15.03.2021 | 24,00 | | 207,05 | 207,05 | 0,00 | 58,96 | 48,29 | 10,67 | | | | | | | | | | | | | | 2,21 |
| 16.03.2021 | 24,00 | | 207,15 | 207,15 | 0,00 | 58,46 | 47,80 | 10,66 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 17.03.2021 | 24,00 | | 207,13 | 207,13 | 0,00 | 58,58 | 47,86 | 10,72 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 18.03.2021 | 24,00 | | 207,10 | 207,10 | 0,00 | 58,84 | 47,97 | 10,87 | | | | | | | | | | | | | | 2,26 |
| 19.03.2021 | 24,00 | | 207,25 | 207,25 | 0,00 | 58,36 | 47,50 | 10,86 | | | | | | | | | | | | | | 2,26 |
| 20.03.2021 | 24,00 | | 207,37 | 207,37 | 0,00 | 57,74 | 46,99 | 10,75 | | | | | | | | | | | | | | 2,23 |
| 21.03.2021 | 24,00 | | 207,25 | 207,25 | 0,00 | 58,01 | 47,26 | 10,75 | | | | | | | | | | | | | | 2,23 |
| 22.03.2021 | 24,00 | | 207,32 | 207,32 | 0,00 | 58,93 | 47,86 | 11,07 | | | | | | | | | | | | | | 2,30 |
| **Среднее** | 24,00 | | 201,76 | 201,74 | 0,02 | 61,46 | 49,36 | 12,10 | | | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| **Итого** | **672,00** | | **5649,33** | **5648,84** | **0,49** | | | | | | | | | | | | | | | | | **68,36** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **68,36** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации /_____/

«__» _____ 20__ г.