# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ивановская ул, д. 10, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9238.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28166**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1401665**
Подающий трубопровод (М1) расходомер: ЭРСВ-440ЛВ-32
Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440ЛВ-32
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Приборы УУТЭ поверены до: **08.06.2022**

| | Gmin= | Gmax= | |
|---|---|---|---|
| | 0,116 | 28,98 | Термопреобр.: |
| | 0,116 | 28,98 | Взлет ТПС |
| | | | Взлет ТПС |

Режим (схема): **ОП: А32-00;**
Преобр.давления:
СДВ
СДВ

график: **150/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,1454** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **43,62** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.02.2021 | 24,00 | | 66,80 | 64,95 | 1,85 | 89,33 | 46,88 | 42,45 | 5,90 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 24.02.2021 | 24,00 | | 69,95 | 67,99 | 1,96 | 88,50 | 47,87 | 40,63 | 6,10 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,94 |
| 25.02.2021 | 24,00 | | 72,50 | 70,57 | 1,93 | 87,16 | 48,93 | 38,23 | 6,10 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,87 |
| 26.02.2021 | 24,00 | | 72,63 | 70,73 | 1,90 | 85,52 | 48,76 | 36,76 | 6,10 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,77 |
| 27.02.2021 | 24,00 | | 72,06 | 70,19 | 1,87 | 83,31 | 47,97 | 35,34 | 6,10 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 28.02.2021 | 24,00 | | 71,88 | 69,98 | 1,90 | 82,39 | 47,70 | 34,69 | 6,10 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 01.03.2021 | 24,00 | | 72,29 | 70,40 | 1,89 | 81,96 | 48,00 | 33,96 | 6,10 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,55 |
| 02.03.2021 | 24,00 | | 71,99 | 70,11 | 1,88 | 79,81 | 47,27 | 32,54 | 6,10 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,43 |
| 03.03.2021 | 24,00 | | 72,19 | 70,26 | 1,93 | 79,69 | 47,29 | 32,40 | 6,10 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,43 |
| 04.03.2021 | 24,00 | | 71,50 | 69,55 | 1,95 | 79,46 | 47,07 | 32,39 | 6,10 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| 05.03.2021 | 24,00 | | 70,37 | 68,48 | 1,89 | 80,56 | 47,03 | 33,53 | 6,10 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,45 |
| 06.03.2021 | 24,00 | | 70,83 | 68,92 | 1,91 | 82,26 | 47,73 | 34,53 | 6,10 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,54 |
| 07.03.2021 | 24,00 | | 70,95 | 69,03 | 1,92 | 83,44 | 48,38 | 35,06 | 6,10 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,58 |
| 08.03.2021 | 24,00 | | 69,88 | 67,92 | 1,96 | 84,18 | 48,00 | 36,18 | 6,00 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 09.03.2021 | 24,00 | | 68,12 | 66,16 | 1,96 | 84,64 | 47,16 | 37,48 | 6,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 10.03.2021 | 24,00 | | 67,76 | 65,83 | 1,93 | 86,42 | 47,21 | 39,21 | 6,00 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 11.03.2021 | 24,00 | | 69,38 | 67,48 | 1,90 | 87,56 | 47,92 | 39,64 | 6,10 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,84 |
| 12.03.2021 | 24,00 | | 65,63 | 63,48 | 2,15 | 76,92 | 43,87 | 33,05 | 5,80 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,30 |
| 13.03.2021 | 24,00 | | 71,06 | 68,62 | 2,44 | 80,73 | 45,61 | 35,12 | 6,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,61 |
| 14.03.2021 | 24,00 | | 72,12 | 69,70 | 2,42 | 83,41 | 47,84 | 35,57 | 6,10 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,68 |
| 15.03.2021 | 24,00 | | 72,67 | 70,27 | 2,40 | 81,98 | 47,76 | 34,22 | 6,10 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 16.03.2021 | 24,00 | | 72,62 | 70,22 | 2,40 | 79,79 | 46,92 | 32,87 | 6,10 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 17.03.2021 | 24,00 | | 72,47 | 70,06 | 2,41 | 79,57 | 46,87 | 32,70 | 6,10 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 18.03.2021 | 24,00 | | 72,05 | 69,63 | 2,42 | 79,26 | 46,76 | 32,50 | 6,10 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,46 |
| 19.03.2021 | 24,00 | | 70,40 | 67,97 | 2,43 | 79,17 | 46,17 | 33,00 | 6,10 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| 20.03.2021 | 24,00 | | 70,51 | 68,05 | 2,46 | 79,09 | 45,94 | 33,15 | 6,10 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,45 |
| 21.03.2021 | 24,00 | | 72,21 | 69,77 | 2,44 | 79,60 | 46,76 | 32,84 | 6,10 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,49 |
| 22.03.2021 | 24,00 | | 71,59 | 69,22 | 2,37 | 79,89 | 46,76 | 33,13 | 6,00 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| **Среднее** | 24,00 | | 70,87 | 68,77 | 2,10 | 82,34 | 47,23 | 35,11 | 6,06 | 4,07 | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| **Итого** | **672,00** | | **1984,41** | **1925,54** | **58,87** | | | | | | | | | | | | | | | | | **72,47** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,25** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **72,47** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

Представитель теплоснабжающей организации /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__