

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 18, лит. Б
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховознедро"

Договор: 9217 038.1
 Строит. адрес: Строит. адрес:
 Телефон: Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Отопление: 24483

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208261
 Вычислитель: ПДА-1
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-32-D
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ-32-D
 Подпиточный трубопровод (Vл) Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-32-D
 Гли= 0,2
 Глах= 30
 КТСГН- КТСГН-
 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСГН-
 Преобр. давлении: КТСГН-

Режим (схема): Преобр. давлении:
 График: 15070

Зима: Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв)
 Qот = 0,3034 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс=M3*(h3-hв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,3034 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,3034 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), ГбУТ: Qот = 91,02 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.02.2021	24.00		142,97	136,61	6,36	93,98	54,88	39,10															
24.02.2021	24.00		150,66	143,92	6,74	92,64	55,68	36,96															
25.02.2021	24.00		156,41	150,12	6,29	90,75	56,75	34,00															
26.02.2021	24.00		156,95	150,16	6,79	89,00	56,79	32,21															
27.02.2021	24.00		155,12	148,37	6,75	86,75	55,90	30,85															
28.02.2021	24.00		154,80	148,13	6,67	85,89	55,07	30,22															
01.03.2021	24.00		156,92	148,97	6,65	85,15	55,59	29,56															
02.03.2021	24.00		154,82	148,09	6,73	82,98	54,59	28,39															
03.03.2021	24.00		155,05	148,27	6,78	82,97	54,57	28,40															
04.03.2021	24.00		152,90	146,17	6,73	82,80	54,18	28,62															
05.03.2021	24.00		150,34	143,58	6,76	84,15	54,11	30,04															
06.03.2021	24.00		151,97	144,97	7,00	85,94	54,88	31,06															
07.03.2021	24.00		151,97	144,94	7,03	87,07	55,69	31,38															
08.03.2021	24.00		149,48	142,51	6,97	88,10	55,51	32,59															
09.03.2021	24.00		144,77	137,91	6,86	88,85	54,33	34,52															
10.03.2021	24.00		144,27	137,38	6,89	90,81	54,30	36,51															
11.03.2021	24.00		148,86	141,80	7,06	91,70	55,23	36,47															
12.03.2021	24.00		138,71	131,97	6,74	80,16	48,95	30,21															
13.03.2021	24.00		153,51	146,11	7,40	85,71	53,73	31,98															
14.03.2021	24.00		155,78	148,24	7,54	86,73	55,57	31,16															
15.03.2021	24.00		156,95	149,35	7,60	85,05	55,20	29,85															
16.03.2021	24.00		156,23	148,56	7,67	83,12	54,21	28,91															
17.03.2021	24.00	*	147,92	142,58	5,24	83,06	53,89	29,17															
18.03.2021	24.00		149,77	144,90	4,87	82,76	53,66	29,10															
19.03.2021	24.00		149,33	143,41	5,92	82,87	53,14	29,73															
20.03.2021	24.00		150,46	144,20	6,26	82,86	52,98	28,88															
21.03.2021	24.00		154,75	148,22	6,53	83,08	53,93	29,15															
22.03.2021	24.00		155,93	153,13	2,80	82,51	54,07	28,44															
Среднее	24.00		151,65	145,10	6,56	85,98	54,61	31,37															
Итого	672,00		4246,30	4062,67	183,63																		

Показаны счетчики на момент снятия данных:
 Дата, время M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vл, Т Общ, Гкал Трпб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения Ц: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,25 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 143,3 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 143,3 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Узла изл. м.куб. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ФГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное обслуживание
 Предоставитель теплоснабжающей организации
 « »
 « »
 « »