Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г.Санкт-Петербург, Ивановская 34 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9211038.1 Телефон:
Строит.Адрес: Ивановская 34
Телефон: (812) 313-47-05
Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график: 150\\70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2161
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 34_СЦО_март_Н
Режим (схема):

расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 15	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 15	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до 24.08.2024
Txв, гр.С= 1,65

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2021 - 23.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.02.2021	24,00	-	68,00	68,33	-0,32	95,36	55,39	39,97	6,39	3,34	-		-	-		-		-	-	-	-			2,71
24.02.2021	24,00	-	69,46	69,85	-0,39	95,69	56,41	39,27	6,51	3,35	-		-	-		-		-	-	-	-			2,71
25.02.2021	24,00	-	70,54	70,95	-0,40	91,16	55,81	35,35	6,63	3,35	-		-	-		-		-	-	-	-			2,48
26.02.2021	24,00	-	70,15	70,57	-0,42	90,02	56,04	33,97	6,62	3,35	-		-	-		-		-	-	-	-			2,37
27.02.2021	24,00	-	69,93	70,34	-0,40	86,66	54,56	32,10	6,60	3,36	-		-	-		-		-	-	-	-			2,23
28.02.2021	24,00	-	69,74	70,10	-0,36	85,42	53,78	31,64	6,58	3,36	-		-	-		-		-	-	-	-			2,19
01.03.2021	24,00	-	69,01	69,36	-0,35	83,77	52,81	30,96	6,50	3,36	-		-	-		-		-	-	-	-			2,12
02.03.2021	24,00	-	68,41	68,71	-0,29	81,77	51,84	29,93	6,42	3,35	-		-	-		-		-	-	-	-			2,04
03.03.2021	24,00	-	68,25	68,58	-0,32	81,35	51,41	29,94	6,40	3,35	-		-	-		-		-	-	-	-			2,03
04.03.2021	24,00	-	68,39	68,66	-0,27	83,19	52,20	30,99	6,46	3,39	-		-	-		-		-	-	-	-			2,11
05.03.2021	24,00	-	68,51	68,77	-0,27	84,24	52,32	31,92	6,48	3,41	-		-	-		-		-	-	-	-			2,18
06.03.2021	24,00	-	67,70	68,00	-0,30	86,40	53,02	33,38	6,42	3,41	-		-	-		-		-	-	-	-			2,25
07.03.2021	24,00	-	67,78	68,08	-0,30	88,07	53,89	34,17	6,41	3,42	-		-	-		-		-	-	-	-			2,31
08.03.2021	24,00	-	67,25	67,55	-0,31	89,26	53,84	35,42	6,37	3,41	-		-	-		-		-	-	-	-			2,37
09.03.2021	24,00	-	67,68	68,01	-0,33	91,81	54,49	37,32	6,39	3,41	-		-	-		-		-	-	-	-			2,51
10.03.2021	24,00	-	67,96	68,24	-0,28	94,01	55,14	38,87	6,41	3,41	-		-	-		-		-	-	-	-			2,63
11.03.2021	24,00	-	68,17	68,52	-0,36	93,85	55,22	38,63	6,45	3,41	-		-	-		-		-	-	-	-			2,62
12.03.2021	24,00	-	68,48	68,93	-0,45	92,53	55,57	36,97	6,50	3,42	-		-	-		-		-	-	-	-			2,51
13.03.2021	24,00	-	68,63	69,10	-0,47	89,76	55,29	34,47	6,55	3,42	-		-	-		-		-	-	-	-			2,35
14.03.2021	24,00	-	68,43	68,91	-0,48	86,83	54,46	32,37	6,54	3,42	-		-	-		-		-	-	-	-			2,19
15.03.2021	24,00	-	68,38	68,80	-0,42	84,39	53,26	31,12	6,51	3,42	-		-	-		-		-	-	-	-			2,11
16.03.2021	24,00	-	68,21	68,63	-0,41	83,33	52,59	30,73	6,50	3,42	-		-	-		-		-	-	-	-			2,08
17.03.2021	24,00	-	68,29	68,71	-0,42	83,40	52,67	30,73	6,49	3,41	-		-	-		-		-	-	-	-			2,08
18.03.2021	24,00	-	68,12	68,49	-0,38	83,20	52,38	30,82	6,50	3,41	-		-	-		-		-	-	-	-			2,08
19.03.2021	24,00	-	67,75	68,15	-0,40	83,03	51,54	31,49	6,43	3,41	-		-	-		-		-	-	-	-			2,12
20.03.2021	24,00	-	67,88	68,24	-0,36	83,11	51,23	31,88	6,44	3,41	-		-	-		-		-	-	-	-			2,15
21.03.2021	24,00	-	68,54	68,97	-0,43	83,19	51,84	31,35	6,52	3,41	-		-	-		-		-	-	-	-			2,13
22.03.2021	24,00	-	68,71	69,14	-0,43	82,94	51,99	30,96	6,52	3,41	-		-	-		-		-	-	-	-			2,11
Среднее	24,00	-	68,51	68,88	-0,37	87,06	53,61	33,45	6,48	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
Итого	672,00		1918,33	1928,67	-10,33						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	63,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб. ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **63,76** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис №2 Невского района» ИНН Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» ш1 20__ г.