

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул., д. 36
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская
 Договор: 9210.038.1
 Строит. адрес: 20.12.2021
 Телефон: 24456
 Узел учета: 24456
 Отопление: 149/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 208796
 Подключающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hв)+M2*(t2-hв)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,355
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 107,848
 Расчетные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 0
 Qгвс=M3*(t3-hв)
 Qгвс ср = 0
 Gгвс ср = 0
 Gгвс ср = 0

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D
 Sплн = 0,2
 Smax = 30
 Smin = 0,2
 Smax = 30
 Smin = 0,2
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термомонобр.: КТСЛН
 КТСЛН
 Режим (схема): Преобр. давления:
 Qгвс ср = 0
 Gгвс ср = 0
 Gгвс ср = 0

Дата	Тп	НС	Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021										Qобщ									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4		DM	V3	V4	DU (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4
час	Т	Т	Т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.02.2021	24.00		112,57	112,57	0,00	96,01	51,72	44,29														
24.02.2021	24.00		114,79	114,79	0,00	96,18	52,55	43,63														
25.02.2021	24.00		116,78	116,78	0,00	91,69	52,06	39,63														
26.02.2021	24.00		116,51	116,51	0,00	90,38	52,26	38,12														
27.02.2021	24.00		116,08	116,08	0,00	87,02	51,33	35,69														
28.02.2021	24.00		115,72	115,72	0,00	85,94	50,91	35,03														
01.03.2021	24.00		114,15	114,15	0,00	84,12	50,13	33,99														
02.03.2021	24.00		112,86	112,86	0,00	82,11	49,11	33,00														
03.03.2021	24.00		112,67	112,67	0,00	81,92	48,74	33,18														
04.03.2021	24.00		112,96	112,96	0,00	83,73	49,60	34,13														
05.03.2021	24.00		112,89	112,89	0,00	84,82	49,46	35,36														
06.03.2021	24.00		111,85	111,85	0,00	87,04	50,00	37,04														
07.03.2021	24.00		111,47	111,47	0,00	88,62	50,68	37,94														
08.03.2021	24.00		110,76	110,76	0,00	89,98	50,81	39,07														
09.03.2021	24.00		111,28	111,28	0,00	92,57	51,50	41,07														
10.03.2021	24.00		111,54	111,54	0,00	94,68	51,91	42,77														
11.03.2021	24.00		112,20	112,20	0,00	94,49	52,07	42,42														
12.03.2021	24.00		113,12	113,12	0,00	93,01	52,10	40,91														
13.03.2021	24.00		113,94	113,94	0,00	90,16	51,68	38,48														
14.03.2021	24.00		113,75	113,75	0,00	87,20	51,10	36,10														
15.03.2021	24.00		113,18	113,18	0,00	84,81	50,49	34,32														
16.03.2021	24.00		112,98	112,98	0,00	83,81	50,05	33,76														
17.03.2021	24.00		112,99	112,99	0,00	83,89	50,08	33,76														
18.03.2021	24.00		112,94	112,94	0,00	83,68	50,07	33,61														
19.03.2021	24.00		111,86	111,86	0,00	83,56	49,38	34,18														
20.03.2021	24.00		112,07	112,07	0,00	83,62	48,90	34,72														
21.03.2021	24.00		113,61	113,61	0,00	83,67	49,21	34,46														
22.03.2021	24.00		113,51	113,51	0,00	83,43	49,41	34,02														
Среднее	24.00		113,25	113,25	0,00	87,58	50,62	36,95														
Итого	672,00		3171,03	3171,03	0,00																	

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Вилл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 °C
 Количество потребленной тепловой энергии ООО, 117,38 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Улвс изл. М.куб. 0 Гкал

Филиал «Энергосбыт»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Отчетное управление
 Представитель теплоснабляющей организации

« 20 » г.