

Отчет о теплопотреблении по приборам УТЭ за Март 2021

Адрес: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Неманская ул, д. 6, лит. А ИТТ2
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Объединенного"

Договор: 9070.038-1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:
Узел учета:
Код УТЭ:
Отопление
28881

Установленные приборы:
Высокотемп.: ВКТ-7 № 206913
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Пл)
Расчетный алгоритм:

Схема подпиточения:
Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
Термопреобр.: КТСЛ-Н
КТСЛ-Н
КТСЛ-Н

2-х трубная схема
Режим (схема): Преобр. давлений:
График: 1

зимы: Q=M1*(t1-t2)*M2*(t2-t3)
Qот = 1,3222 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс = M3*(t3-t4)
Qтеп.гвс = 0 Qгвс.ср = 0 Qгвс.м = 0
Qот.гвс = 0 Qтеп.гвс.ср = 0 Qгвс.ср = 0
Qот = 396,66 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0 Qтеп.гвс = 0 Qтеп.гвс.ср = 0 Qгвс.ср = 0

Дата	Тп час	НС	M1		M2		DM	T1		T2		dT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	Учет ГВС (ТВ-2)		T3	T4	P3	P4
			T	Т	T	Т		°C	°C	кг/см2	кг/см2									М3	М3				
23.02.2021	24.00		226,75	195,98	30,77	94,84	52,74	42,10																	
24.02.2021	24.00		238,03	206,90	31,13	93,48	53,74	39,74																	
25.02.2021	24.00		249,32	218,20	31,12	91,60	55,15	36,45																	
26.02.2021	24.00		250,32	219,11	31,21	89,88	55,16	34,72																	
27.02.2021	24.00		248,12	217,48	30,64	87,58	54,46	33,12																	
28.02.2021	24.00		246,87	216,45	30,42	86,63	54,11	32,52																	
01.03.2021	24.00		248,14	217,70	30,44	85,96	54,21	31,77																	
02.03.2021	24.00		246,58	216,29	30,29	83,73	53,56	30,17																	
03.03.2021	24.00		246,79	216,36	30,43	83,66	53,63	30,03																	
04.03.2021	24.00*		222,21	199,74	22,47	83,37	55,40	27,97																	
05.03.2021	24.00		237,43	223,10	14,33	84,83	53,50	31,33																	
06.03.2021	24.00		238,69	222,90	15,79	86,60	53,68	32,92																	
07.03.2021	24.00		239,06	223,24	15,82	87,80	54,37	33,43																	
08.03.2021	24.00		234,65	218,96	15,69	88,80	54,15	34,65																	
09.03.2021	24.00		228,06	212,50	15,56	89,56	52,97	36,59																	
10.03.2021	24.00		226,20	210,56	15,64	89,56	52,97	36,59																	
11.03.2021	24.00		233,39	217,64	15,75	92,51	53,88	38,63																	
12.03.2021	24.00		219,92	204,56	15,36	81,39	49,28	32,11																	
13.03.2021	24.00		242,45	213,21	29,24	85,94	52,14	33,80																	
14.03.2021	24.00		246,33	220,02	26,31	87,55	54,37	33,18																	
15.03.2021	24.00		247,27	231,17	16,10	85,95	54,04	31,91																	
16.03.2021	24.00		246,08	230,09	15,99	83,87	53,08	30,79																	
17.03.2021	24.00		244,91	228,86	16,05	83,79	53,05	30,74																	
18.03.2021	24.00		242,67	226,79	15,88	83,48	52,70	30,78																	
19.03.2021	24.00		233,29	217,55	15,74	83,63	51,66	31,97																	
20.03.2021	24.00		232,95	217,17	15,78	83,58	51,34	32,24																	
21.03.2021	24.00		240,66	224,84	15,82	83,83	52,44	31,39																	
22.03.2021	24.00		244,08	228,18	15,90	83,63	52,83	30,80																	
23.03.2021	24.00		239,33	217,70	15,63	86,75	53,38	33,37																	
Итого	672,00		6701,22	6095,55	605,67	86,75	53,38	33,37																	

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Пл, т Общ., Гкал Тр.аб, ч

Объем теплоснабжения Указ., рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения К2:
Скорректировка на температуру холодной воды:
Тот же к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленной тепловой энергии Общ.
Объем потребленной тепловой энергии Указ. изл.

0,25 °C
256,23 Гкал
м.куб.
0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Филиал «ТЭК СПб»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20 г.