

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Ивановская ул, д. 8/77, лит. В ИТТ2
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 13660.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
32987

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208193
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-Д
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-Д
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
Термопробор: КТСЛН
КТСЛН

Режим (схема):
Преобр. давления:

Раффик: 150/70

Расчетный алгоритм:
дополнительные нагрузки (Гкал/час): Q=M1*(t1-tух)-M2*(t2-tух)
Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.): Гбурт:
зима: Q=M1*(t1-tух)-M2*(t2-tух)
лето: Qгвс=M3*(t3-tух)

Согт = 0,359
Согт = 107,7
Согт = 0
Согт = 0
Согт = 0
Согт = 0

Отех.гвс = 0
Отех.гвс.ср = 0
Отех.гвс.ср = 0
Отех.гвс.ср = 0

Среднее = 0
Среднее = 0
Среднее = 0
Среднее = 0
Среднее = 0

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | Qобщ, Гкал | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|-------|------|----|----|----|-----------------|----|----|------------|------------|---------|----|----|----|-------|--|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излпн) | | Uлодпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| 23.02.2021 | 24,00 | | 73,65 | 73,65 | 0,00 | 92,43 | 41,71 | 50,72 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,74 | |
| 24.02.2021 | 24,00 | | 76,92 | 76,92 | 0,00 | 91,27 | 42,71 | 48,56 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,74 | |
| 25.02.2021 | 24,00 | | 81,06 | 81,06 | 0,00 | 89,55 | 44,25 | 45,30 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,67 | |
| 26.02.2021 | 24,00 | | 81,56 | 81,56 | 0,00 | 87,83 | 44,55 | 43,28 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,54 | |
| 27.02.2021 | 24,00 | | 80,86 | 80,86 | 0,00 | 85,61 | 44,16 | 41,45 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,35 | |
| 28.02.2021 | 24,00 | | 80,52 | 80,52 | 0,00 | 84,69 | 43,91 | 40,78 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,28 | |
| 01.03.2021 | 24,00 | | 81,02 | 81,02 | 0,00 | 94,10 | 44,25 | 39,85 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,23 | |
| 02.03.2021 | 24,00 | | 80,77 | 80,77 | 0,00 | 81,92 | 43,65 | 38,27 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,09 | |
| 03.03.2021 | 24,00 | | 80,98 | 80,98 | 0,00 | 81,86 | 43,69 | 38,17 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,09 | |
| 04.03.2021 | 24,00 | | 79,99 | 79,99 | 0,00 | 81,66 | 43,47 | 38,19 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,06 | |
| 05.03.2021 | 24,00 | | 78,85 | 78,85 | 0,00 | 82,89 | 43,15 | 39,74 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,14 | |
| 06.03.2021 | 24,00 | | 79,86 | 79,86 | 0,00 | 84,61 | 43,82 | 40,79 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,26 | |
| 07.03.2021 | 24,00 | | 80,41 | 80,41 | 0,00 | 85,79 | 44,52 | 41,27 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,32 | |
| 08.03.2021 | 24,00 | | 78,95 | 78,95 | 0,00 | 86,71 | 44,21 | 42,50 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,36 | |
| 09.03.2021 | 24,00 | | 77,03 | 77,03 | 0,00 | 87,36 | 43,28 | 44,08 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,40 | |
| 10.03.2021 | 24,00 | | 76,79 | 76,79 | 0,00 | 89,26 | 43,02 | 46,24 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,55 | |
| 11.03.2021 | 24,00 | | 78,59 | 78,59 | 0,00 | 90,25 | 43,74 | 46,51 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,66 | |
| 12.03.2021 | 24,00 | | 74,41 | 74,41 | 0,00 | 79,54 | 40,65 | 42,38 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 2,89 | |
| 13.03.2021 | 24,00 | | 80,05 | 80,05 | 0,00 | 83,90 | 42,38 | 41,52 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,32 | |
| 14.03.2021 | 24,00 | | 81,66 | 81,66 | 0,00 | 85,60 | 44,42 | 41,18 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,37 | |
| 15.03.2021 | 24,00 | | 83,11 | 83,11 | 0,00 | 84,06 | 44,53 | 39,53 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,29 | |
| 16.03.2021 | 24,00 | | 82,76 | 82,76 | 0,00 | 82,02 | 43,79 | 38,23 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,17 | |
| 17.03.2021 | 24,00 | | 82,54 | 82,54 | 0,00 | 81,97 | 43,74 | 38,23 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,16 | |
| 18.03.2021 | 24,00 | | 81,89 | 81,89 | 0,00 | 81,65 | 43,47 | 38,18 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,12 | |
| 19.03.2021 | 24,00 | | 80,03 | 80,03 | 0,00 | 81,71 | 42,76 | 39,95 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,14 | |
| 20.03.2021 | 24,00 | | 80,13 | 80,13 | 0,00 | 81,62 | 42,46 | 39,16 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,16 | |
| 21.03.2021 | 24,00 | | 81,86 | 81,86 | 0,00 | 81,96 | 43,33 | 38,63 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 2,40 | |
| 22.03.2021 | 24,00 | * | 60,89 | 59,82 | 0,87 | 80,82 | 41,86 | 38,96 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 3,27 | |
| Среднее | 24,00 | | 79,18 | 79,15 | 0,03 | 84,74 | 43,41 | 41,33 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 91,63 | |
| Итого | 672,00 | | 2216,94 | 2216,07 | 0,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Дата, время | M1, Т | | M2, Т | | M3, Т | | M4, Т | | V3, куб.м | | V4, куб.м | | Vп, Т | | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-----------|---|-----------|---|-------|---|------------|---------|
| | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Uизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленного тепловой энергии Qобщ:
Объем потребленного теплоносителя Uгвс изл.

0,25 °C
91,63 Гкал
0 Гкал
0 час
0 час
0 час
0 час
0 час
0 час
0 час
0 куб.м
0 куб.м
0 куб.м
0 куб.м
0 куб.м
0 Гкал
0 Гкал
0 Гкал
0 Гкал
0 Гкал
0 Гкал

Генеральный отчет за УТЭ теплоэнергии (от абонента)
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
Отчет принят
Представитель обслуживающей организации
« » 20 Г.