Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 7387.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 27-1 / СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 27-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06

Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 27-1_СЦО_март_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2108 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 20.08.2024 | Тхв, гр.С= 999

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2021 - 23.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2021	24,00	-	157,99	156,07	1,91	66,00	50,22	15,78	4,10	4,12	-		-	-		-		-	-	-	-			2,59
24.02.2021	24,00	-	158,15	156,22	1,92	65,45	50,08	15,37	4,10	4,11	-		-	-		-		-	-	-	-			2,52
25.02.2021	24,00	-	158,83	156,94	1,90	64,94	50,41	14,53	4,07	4,09	-		-	-		-		-	-	-	-			2,40
26.02.2021	24,00	-	158,65	156,76	1,89	63,48	49,94	13,54	4,08	4,10	-		-	-		-		-	-	-	-			2,24
27.02.2021	24,00	-	158,87	156,97	1,90	61,06	48,48	12,58	4,08	4,10	-		-	-		-		-	-	-	-			2,09
28.02.2021	24,00	-	159,14	157,24	1,91	60,98	48,51	12,47	4,08	4,10	-		-	-		-		-	-	-	-			2,07
01.03.2021	24,00	-	159,47	157,54	1,93	59,25	47,51	11,74	4,08	4,10	-		-	-		-		-	-	-	-			1,96
02.03.2021	24,00	-	159,97	158,04	1,93	57,94	46,64	11,30	4,06	4,07	-		-	-		-		-	-	-	-			1,89
03.03.2021	24,00	-	159,60	157,66	1,94	57,90	46,51	11,40	4,08	4,09	-		-	-		-		-	-	-	-			1,91
04.03.2021	24,00	-	161,47	159,46	2,00	58,03	46,67	11,36	4,09	4,09	-		-	-		-		-	-	-	-			1,93
05.03.2021	24,00	-	165,66	163,64	2,03	57,91	46,58	11,33	4,10	4,10	-		-	-		-		-	-	-	-			1,97
06.03.2021	24,00	-	159,62	157,68	1,94	59,93	47,30	12,62	4,09	4,10	-		-	-		-		-	-	-	-			2,10
07.03.2021	24,00	-	159,47	157,53	1,94	61,08	48,19	12,89	4,09	4,10	-		-	-		-		-	-	-	-			2,15
08.03.2021	24,00	-	159,04	157,07	1,97	60,99	47,93	13,06	4,10	4,11	-		-	-		-		-	-	-	-			2,17
09.03.2021	24,00	-	158,80	156,84	1,96	60,93	47,55	13,39	4,11	4,12	-		-	-		-		-	-	-	-			2,22
10.03.2021	24,00	-	158,95	157,01	1,94	62,50	48,10	14,39	4,10	4,12	-		-	-		-		-	-	-	-			2,38
11.03.2021	24,00	-	159,55	157,61	1,94	65,16	49,83	15,32	4,08	4,10	-		-	-		-		-	-	-	-			2,54
12.03.2021	24,00	-	159,43	157,50	1,93	65,07	50,19	14,88	4,08	4,09	-		-	-		-		-	-	-	-			2,47
13.03.2021	24,00	-	159,46	157,54	1,92	62,95	49,48	13,47	4,08	4,09	-		-	-		-		-	-	-	-			2,24
14.03.2021	24,00	-	159,84	157,91	1,93	60,49	48,16	12,32	4,08	4,09	-		-	-		-		-	-	-	-			2,06
15.03.2021	24,00	-	159,84	157,90	1,94	59,05	47,40	11,65	4,08	4,10	-		-	-		-		-	-	-	-			1,95
16.03.2021	24,00	-	160,01	158,04	1,97	58,13	46,75	11,39	4,08	4,09	-		-	-		-		-	-	-	-			1,91
17.03.2021	24,00	-	159,90	157,96	1,95	58,03	46,65	11,39	4,09	4,10	-		-	-		-		-	-	-	-			1,91
18.03.2021	24,00	-	159,80	157,85	1,95	58,02	46,62	11,41	4,09	4,10	-		-	-		-		-	-	-	-			1,91
19.03.2021	24,00	-	159,99	158,02	1,97	58,00	46,31	11,69	4,09	4,10	-		-	-		-		-	-	-	-			1,96
20.03.2021	24,00	-	160,21	158,24	1,96	58,04	46,20	11,84	4,09	4,10	-		-	-		-		-	-	-	-			1,98
21.03.2021	24,00	-	160,21	158,25	1,96	58,26	46,46	11,80	4,08	4,09	-		-	-		-		-	-	-	-			1,98
22.03.2021	24,00	-	160,26	158,27	1,99	57,35	45,92	11,43	4,08	4,09	-		-	-		-		-	-	-	-			1,92
Среднее	24,00	-	159,72	157,78	1,94	60,60	47,88	12,73	4,09	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
Итого	672,00		4472,17	4417,74	54,43						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды °С = 0,20 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **59,60** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-сервисная организация №2 Невского района" №2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» 01 20__ г.