Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 6645.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-1 / СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 31-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06

Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 31-1_СЦО_март_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 1788 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 10.09.2024 | Txв, гр.С= 999

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2021 - 23.03.2021

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2021	24,00	-	203,93	199,78	4,15	66,43	54,06	12,38	4,48	3,91	-		-	-		-		-	-	-	-			2,75
24.02.2021	24,00	-	204,20	200,13	4,07	65,87	53,85	12,03	4,47	3,90	-		-	-		-		-	-	-	-			2,67
25.02.2021	24,00	-	205,14	201,14	4,01	65,35	54,03	11,32	4,45	3,87	-		-	-		-		-	-	-	-			2,54
26.02.2021	24,00	-	204,95	200,95	4,01	63,87	53,31	10,56	4,46	3,89	-		-	-		-		-	-	-	-			2,38
27.02.2021	24,00	-	205,18	201,42	3,76	61,45	51,63	9,82	4,46	3,89	-		-	-		-		-	-	-	-			2,21
28.02.2021	24,00	-	205,50	201,90	3,60	61,36	51,58	9,78	4,46	3,88	-		-	-		-		-	-	-	-			2,20
01.03.2021	24,00	-	205,87	202,49	3,37	59,61	50,40	9,22	4,46	3,88	-		-	-		-		-	-	-	-			2,07
02.03.2021	24,00	-	206,53	203,12	3,41	58,30	49,49	8,81	4,44	3,86	-		-	-		-		-	-	-	-			1,99
03.03.2021	24,00	-	206,01	202,28	3,74	58,27	49,43	8,84	4,46	3,88	-		-	-		-		-	-	-	-			2,01
04.03.2021	24,00	-	206,50	202,92	3,58	58,39	49,45	8,94	4,47	3,88	-		-	-		-		-	-	-	-			2,02
05.03.2021	24,00	-	207,06	203,71	3,35	58,27	49,19	9,08	4,48	3,89	-		-	-		-		-	-	-	-			2,04
06.03.2021	24,00	-	205,63	202,43	3,20	60,32	50,45	9,87	4,47	3,89	-		-	-		-		-	-	-	-			2,19
07.03.2021	24,00	-	205,57	202,43	3,13	61,46	51,41	10,06	4,47	3,89	-		-	-		-		-	-	-	-			2,23
08.03.2021	24,00	-	204,90	201,80	3,11	61,37	51,11	10,26	4,48	3,90	-		-	-		-		-	-	-	-			2,26
09.03.2021	24,00	-	204,59	201,43	3,16	61,32	50,80	10,52	4,49	3,91	-		-	-		-		-	-	-	-			2,31
10.03.2021	24,00	-	204,86	201,63	3,23	62,92	51,59	11,33	4,48	3,91	-		-	-		-		-	-	-	-			2,49
11.03.2021	24,00	-	205,50	201,88	3,63	65,58	53,61	11,96	4,46	3,88	-		-	-		-		-	-	-	-			2,65
12.03.2021	24,00	-	205,25	201,92	3,34	65,48	53,79	11,69	4,46	3,88	-		-	-		-		-	-	-	-			2,58
13.03.2021	24,00	-	205,20	202,24	2,96	63,34	52,70	10,64	4,46	3,88	-		-	-		-		-	-	-	-			2,34
14.03.2021	24,00	-	205,64	202,89	2,74	60,85	51,06	9,79	4,46	3,88	-		-	-		-		-	-	-	-			2,15
15.03.2021	24,00	-	205,66	202,79	2,87	59,41	50,16	9,25	4,47	3,88	-		-	-		-		-	-	-	-			2,05
16.03.2021	24,00	-	205,90	202,74	3,16	58,50	49,48	9,02	4,46	3,88	-		-	-		-		-	-	-	-			2,01
17.03.2021	24,00	-	205,71	202,66	3,05	58,39	49,37	9,03	4,47	3,89	-		-	-		-		-	-	-	-			2,01
18.03.2021	24,00	-	205,55	202,65	2,90	58,38	49,36	9,02	4,47	3,89	-		-	-		-		-	-	-	-			2,00
19.03.2021	24,00	-	205,92	202,17	3,75	58,36	49,09	9,27	4,47	3,89	-		-	-		-		-	-	-	-			2,09
20.03.2021	24,00	-	206,29	202,09	4,20	58,41	49,01	9,40	4,47	3,88	-		-	-		-		-	-	-	-			2,15
21.03.2021	24,00	-	206,29	202,19	4,10	58,63	49,29	9,34	4,46	3,88	-		-	-		-		-	-	-	-			2,13
22.03.2021	24,00	-	206,38	202,35	4,03	57,71	48,76	8,95	4,46	3,88	-		-	-		-		-	-	-	-			2,04
Среднее	24,00	-	205,56	202,08	3,49	60,99	50,98	10,01	4,47	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
Итого	672,00		5755,71	5658,12	97,59						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	62,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Q ТВС (Гкал)

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды °С = 0,20 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 62,73 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-комсервис №2 Невского района" Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.