# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Караваевская ул, д. 31, корп. 3, лит. А ИТП-2**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ-22 Караваевская (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **6646.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **27526**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205537**
Подающий трубопровод (М1) расходомер: Gmin= Gmax=
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,3 45
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 0,3 45
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Приборы УУТЭ поверены до: **12.11.2021**
Термопреобр.: КТСП-Н
КТСП-Н

Режим (схема):
Преобр.давления:

график: **95/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,3763** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **361,248** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | М4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | Т3 | Т4 | Р3 | Р4 | |
| | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.02.2021 | 24,00 | | 333,93 | 333,93 | 0,00 | 66,49 | 57,43 | 9,06 | | | | | | | | | | | | | | 3,04 |
| 24.02.2021 | 24,00 | | 334,20 | 334,20 | 0,00 | 65,83 | 57,12 | 8,71 | | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 25.02.2021 | 24,00 | | 335,52 | 335,52 | 0,00 | 65,35 | 57,20 | 8,15 | | | | | | | | | | | | | | 2,74 |
| 26.02.2021 | 24,00 | | 335,31 | 335,31 | 0,00 | 63,63 | 56,03 | 7,60 | | | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 27.02.2021 | 24,00 | | 335,87 | 335,87 | 0,00 | 61,41 | 54,36 | 7,05 | | | | | | | | | | | | | | 2,38 |
| 28.02.2021 | 24,00 | | 336,53 | 336,53 | 0,00 | 61,36 | 54,35 | 7,01 | | | | | | | | | | | | | | 2,37 |
| 01.03.2021 | 24,00 | | 337,35 | 337,35 | 0,00 | 59,42 | 52,86 | 6,56 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 02.03.2021 | 24,00 | | 338,54 | 338,54 | 0,00 | 58,28 | 51,91 | 6,37 | | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 03.03.2021 | 24,00 | | 338,45 | 338,45 | 0,00 | 58,32 | 51,89 | 6,43 | | | | | | | | | | | | | | 2,18 |
| 04.03.2021 | 24,00 | | 338,10 | 338,10 | 0,00 | 58,35 | 51,87 | 6,48 | | | | | | | | | | | | | | 2,20 |
| 05.03.2021 | 24,00 | | 337,33 | 337,33 | 0,00 | 58,26 | 51,68 | 6,58 | | | | | | | | | | | | | | 2,23 |
| 06.03.2021 | 24,00 | | 337,27 | 337,27 | 0,00 | 60,49 | 53,28 | 7,21 | | | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| 07.03.2021 | 24,00 | | 336,44 | 336,44 | 0,00 | 61,43 | 54,10 | 7,33 | | | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 08.03.2021 | 24,00 | | 334,85 | 334,85 | 0,00 | 61,35 | 53,92 | 7,43 | | | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 09.03.2021 | 24,00 | | 334,58 | 334,58 | 0,00 | 61,32 | 53,62 | 7,70 | | | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 10.03.2021 | 24,00 | | 335,60 | 335,60 | 0,00 | 63,16 | 54,84 | 8,32 | | | | | | | | | | | | | | 2,80 |
| 11.03.2021 | 24,00 | | 336,13 | 336,13 | 0,00 | 65,61 | 56,92 | 8,69 | | | | | | | | | | | | | | 2,93 |
| 12.03.2021 | 24,00 | | 336,03 | 336,03 | 0,00 | 65,50 | 57,10 | 8,40 | | | | | | | | | | | | | | 2,83 |
| 13.03.2021 | 24,00 | | 336,13 | 336,13 | 0,00 | 63,10 | 55,50 | 7,60 | | | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 14.03.2021 | 24,00 | | 336,92 | 336,92 | 0,00 | 60,77 | 53,83 | 6,94 | | | | | | | | | | | | | | 2,35 |
| 15.03.2021 | 24,00 | | 337,07 | 337,07 | 0,00 | 59,28 | 52,66 | 6,62 | | | | | | | | | | | | | | 2,24 |
| 16.03.2021 | 24,00 | | 337,37 | 337,37 | 0,00 | 58,51 | 52,02 | 6,49 | | | | | | | | | | | | | | 2,20 |
| 17.03.2021 | 24,00 | | 337,42 | 337,42 | 0,00 | 58,36 | 51,87 | 6,49 | | | | | | | | | | | | | | 2,20 |
| 18.03.2021 | 24,00 | | 337,12 | 337,12 | 0,00 | 58,34 | 51,78 | 6,56 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 19.03.2021 | 24,00 | | 337,67 | 337,67 | 0,00 | 58,34 | 51,59 | 6,75 | | | | | | | | | | | | | | 2,29 |
| 20.03.2021 | 24,00 | | 338,18 | 338,18 | 0,00 | 58,43 | 51,53 | 6,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,34 |
| 21.03.2021 | 24,00 | | 338,06 | 338,06 | 0,00 | 58,60 | 51,85 | 6,75 | | | | | | | | | | | | | | 2,29 |
| 22.03.2021 | 24,00 | | 338,08 | 338,08 | 0,00 | 57,74 | 51,29 | 6,45 | | | | | | | | | | | | | | 2,19 |
| **Среднее** | 24,00 | | 336,64 | 336,64 | 0,00 | 60,97 | 53,73 | 7,24 | | | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| **Итого** | **672,00** | | **9426,05** | **9426,05** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **68,45** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | М1, т | М2, т | М3, т | М4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °С **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **68,45** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

«___» _____ 20___