Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ЖКС №2 Договор: 6647.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 33-1 / СЦО Строит.Адрес: Караваевская 33-1г, Караваевская 33-1 / СЦО Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" Телефон: (812) 313-47-06

Источник ТЭЦ-22 Схема подключения: Двухтрубная график: 95\\70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 33-1_СЦО_март_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2113 Режим (схема): СПТ-940 № 2113 Приборы УУТЭ поверены до 20.08.2024 Тхв, гр.С= 999

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30 (М1);	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30 (М2);	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax= ГВС(М3);	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax= ГВС(М4);	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax= V5;	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2021 - 23.03.2021

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2021	24,00	-	448,18	444,12	4,06	66,39	59,87	6,51	4,63	3,65	-		-	-		-		-	-	-	-			3,17
24.02.2021	24,00	-	448,61	444,55	4,06	65,82	59,56	6,26	4,62	3,64	-		-	-		-		-	-	-	-			3,06
25.02.2021	24,00	-	450,39	446,32	4,07	65,31	59,43	5,88	4,60	3,61	-		-	-		-		-	-	-	-			2,89
26.02.2021	24,00	-	449,84	445,86	3,98	63,81	58,32	5,49	4,61	3,62	-		-	-		-		-	-	-	-			2,71
27.02.2021	24,00	-	450,36	446,52	3,85	61,39	56,26	5,14	4,61	3,62	-		-	-		-		-	-	-	-			2,54
28.02.2021	24,00	-	451,23	447,38	3,85	61,31	56,19	5,12	4,61	3,62	-		-	-		-		-	-	-	-			2,53
01.03.2021	24,00	-	451,97	448,19	3,79	59,55	54,77	4,79	4,61	3,61	-		-	-		-		-	-	-	-			2,38
02.03.2021	24,00	-	453,34	449,63	3,71	58,23	53,58	4,65	4,59	3,58	-		-	-		-		-	-	-	-			2,31
03.03.2021	24,00	-	452,21	448,52	3,69	58,21	53,51	4,69	4,61	3,61	-		-	-		-		-	-	-	-			2,33
04.03.2021	24,00	-	453,01	449,29	3,72	58,33	53,58	4,74	4,61	3,61	-		-	-		-		-	-	-	-			2,35
05.03.2021	24,00	-	453,12	449,41	3,71	58,21	53,38	4,83	4,62	3,61	-		-	-		-		-	-	-	-			2,39
06.03.2021	24,00	-	452,02	448,24	3,78	60,27	55,05	5,22	4,62	3,61	-		-	-		-		-	-	-	-			2,57
07.03.2021	24,00	-	451,54	447,73	3,81	61,39	56,06	5,33	4,62	3,61	-		-	-		-		-	-	-	-			2,63
08.03.2021	24,00	-	450,20	446,38	3,81	61,30	55,89	5,41	4,62	3,62	-		-	-		-		-	-	-	-			2,66
09.03.2021	24,00	-	449,71	445,13	4,57	61,25	55,67	5,58	4,63	3,63	-		-	-		-		-	-	-	-			2,77
10.03.2021	24,00	-	451,13	443,64	7,50	62,86	56,93	5,94	4,63	3,62	-		-	-		-		-	-	-	-			3,11
11.03.2021	24,00	-	452,56	444,96	7,60	65,52	59,29	6,23	4,61	3,60	-		-	-		-		-	-	-	-			3,28
12.03.2021	24,00	-	451,95	446,31	5,64	65,42	59,33	6,09	4,61	3,60	-		-	-		-		-	-	-	-			3,10
13.03.2021	24,00	-	451,67	447,75	3,92	63,28	57,76	5,52	4,60	3,59	-		-	-		-		-	-	-	-			2,73
14.03.2021	24,00	-	452,57	448,77	3,80	60,80	55,78	5,02	4,61	3,59	-		-	-		-		-	-	-	-			2,49
15.03.2021	24,00	-	452,38	448,62	3,76	59,36	54,61	4,75	4,61	3,59	-		-	-		-		-	-	-	-			2,36
16.03.2021	24,00	-	452,77	449,09	3,68	58,44	53,76	4,68	4,61	3,59	-		-	-		-		-	-	-	-			2,32
17.03.2021	24,00	-	452,37	448,69	3,69	58,34	53,64	4,69	4,61	3,59	-		-	-		-		-	-	-	-			2,33
18.03.2021	24,00	-	452,08	448,41	3,67	58,32	53,58	4,74	4,62	3,59	-		-	-		-		-	-	-	-			2,34
19.03.2021	24,00	-	452,61	448,95	3,66	58,29	53,40	4,89	4,62	3,59	-		-	-		-		-	-	-	-			2,42
20.03.2021	24,00	-	453,39	449,76	3,64	58,36	53,36	5,00	4,62	3,58	-		-	-		-		-	-	-	-			2,47
21.03.2021	24,00	-	453,28	449,65	3,64	58,57	53,67	4,90	4,61	3,58	-		-	-		-		-	-	-	-			2,42
22.03.2021	24,00	-	453,21	449,62	3,59	57,64	52,95	4,69	4,61	3,58	-		-	-		-		-	-	-	-			2,32
Среднее	24,00	-	451,70	447,55	4,15	60,93	55,69	5,24	4,61	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
Итого	672,00		12647,71	12531,48	116,23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	72,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Nраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды °С = 0,20 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **73,15** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Домсервис № 2 Невского района Санкт-Петербург» №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» ___ 20__ г.