Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 6648 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 33-2 / СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 33-2 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06

Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 33-2_СЦО_март_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 1793 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024 | Тхв, гр.С= 999

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подлитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2021 - 23.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2021	24,00	-	436,25	446,28	-10,02	66,58	61,53	5,05	4,68	3,73	-		-	-		-		-	-	-			1,59
24.02.2021	24,00	-	436,84	446,82	-9,98	66,00	61,08	4,92	4,67	3,72	-		-	-		-		-	-	-			1,55
25.02.2021	24,00	-	438,80	448,72	-9,93	65,47	60,88	4,60	4,65	3,69	-		-	-		-		-	-	-			1,42
26.02.2021	24,00	-	438,27	448,17	-9,90	63,98	59,72	4,26	4,66	3,70	-		-	-		-		-	-	-			1,28
27.02.2021	24,00	-	439,06	448,89	-9,84	61,55	57,58	3,98	4,66	3,70	-		-	-		-		-	-	-			1,19
28.02.2021	24,00	-	439,72	449,58	-9,86	61,46	57,53	3,93	4,67	3,70	-		-	-		-		-	-	-			1,17
01.03.2021	24,00	-	440,23	450,07	-9,84	59,70	56,00	3,70	4,67	3,70	-		-	-		-		-	-	-			1,08
02.03.2021	24,00	-	442,11	451,97	-9,86	58,39	54,82	3,56	4,65	3,67	-		-	-		-		-	-	-			1,04
03.03.2021	24,00	-	440,91	450,78	-9,87	58,36	54,78	3,59	4,67	3,69	-		-	-		-		-	-	-			1,05
04.03.2021	24,00	-	440,95	450,81	-9,86	58,48	54,87	3,61	4,67	3,69	-		-	-		-		-	-	-			1,06
05.03.2021	24,00	-	440,68	450,58	-9,90	58,37	54,68	3,68	4,68	3,70	-		-	-		-		-	-	-			1,09
06.03.2021	24,00	-	440,44	450,36	-9,92	60,43	56,43	4,00	4,67	3,70	-		-	-		-		-	-	-			1,21
07.03.2021	24,00	-	439,85	449,77	-9,92	61,56	57,45	4,11	4,67	3,70	-		-	-		-		-	-	-			1,25
08.03.2021	24,00	-	438,90	448,76	-9,86	61,48	57,30	4,19	4,68	3,72	-		-	-		-		-	-	-			1,28
09.03.2021	24,00	-	438,39	448,29	-9,90	61,44	57,15	4,30	4,69	3,73	-		-	-		-		-	-	-			1,32
10.03.2021	24,00	-	439,02	448,99	-9,97	63,06	58,45	4,61	4,69	3,72	-		-	-		-		-	-	-			1,45
11.03.2021	24,00	-	440,36	450,39	-10,03	65,71	60,86	4,86	4,67	3,70	-		-	-		-		-	-	-			1,54
12.03.2021	24,00	-	439,99	449,98	-9,99	65,61	60,88	4,73	4,66	3,69	-		-	-		-		-	-	-			1,48
13.03.2021	24,00	-	440,21	450,14	-9,93	63,44	59,14	4,30	4,66	3,69	-		-	-		-		-	-	-			1,31
14.03.2021	24,00	-	441,08	450,97	-9,89	60,96	57,01	3,95	4,66	3,69	-		-	-		-		-	-	-			1,19
15.03.2021	24,00	-	440,55	450,39	-9,84	59,51	55,75	3,75	4,67	3,69	-		-	-		-		-	-	-			1,11
16.03.2021	24,00	-	440,95	450,80	-9,85	58,59	54,92	3,68	4,67	3,69	-		-	-		-		-	-	-			1,09
17.03.2021	24,00	-	440,60	450,45	-9,85	58,49	54,83	3,66	4,67	3,70	-		-	-		-		-	-	-			1,08
18.03.2021	24,00	-	440,32	450,16	-9,85	58,48	54,78	3,69	4,67	3,70	-		-	-		-		-	-	-			1,09
19.03.2021	24,00	-	440,72	450,61	-9,89	58,46	54,67	3,79	4,67	3,70	-		-	-		-		-	-	-			1,14
20.03.2021	24,00	-	441,28	451,23	-9,95	58,51	54,67	3,84	4,67	3,70	-		-	-		-		-	-	-			1,16
21.03.2021	24,00	-	441,39	451,30	-9,92	58,72	54,93	3,79	4,67	3,69	-		-	-		-		-	-	-			1,14
22.03.2021	24,00	-	441,61	451,50	-9,89	57,80	54,14	3,65	4,67	3,69	-		-	-		-		-	-	-			1,08
Среднее	24,00	-	439,98	449,88	-9,90	61,09	57,03	4,06	4,67	3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,23
Итого	672,00		12319,44	12596,73	-277,29						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	34,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. (ч)

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды °C = 0,20 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **34,60** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района Санкт-Петербурга»

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» 04 20__ г.