Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ЖКС №2 Договор: 6651038.1 ЖКС №2 Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 35 / СЦО Строит.Адрес: Караваевская 35, г. Санкт-Петербург, Караваевская 35 / СЦО Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" Телефон: (812) 313-47-06 ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник ТЭЦ-22 Схема подключения: Двухтрубная график: 95\\70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 35 СЦО март .Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2177 Режим (схема): Вычислитель: СПТ-940 № 2177 Приборы УУТЭ поверены до 08.09.2024

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30 (М1):	Термопреобр.: КТПТР-05	0.2	Txв, гр.С= 999			
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.2	Gmax= 30 (М2):	Термопреобр.: КТПТР-05	0.2	Преобр.давления: СДВ-И			
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax= ГВС(М3):	Термопреобр.:		Преобр.давления: СДВ-И			
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax= ГВС(М4):	Термопреобр.:		Преобр.давления:			
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax= подп(V5):	Термопреобр.:		Преобр.давления:			

Расчетный алгоритм: зима: лето: Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2021 - 23.03.2021

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2021	24,00	-	419,50	417,81	1,69	66,50	59,43	7,07	4,54	3,81	-		-	-		-		-	-	-	-			3,07
24.02.2021	24,00	-	420,04	418,34	1,69	65,92	59,09	6,83	4,53	3,80	-		-	-		-		-	-	-	-			2,97
25.02.2021	24,00	-	421,91	420,24	1,68	65,40	58,97	6,43	4,51	3,77	-		-	-		-		-	-	-	-			2,82
26.02.2021	24,00	-	421,42	419,72	1,70	63,91	57,94	5,97	4,52	3,78	-		-	-		-		-	-	-	-			2,62
27.02.2021	24,00	-	422,16	420,45	1,70	61,49	55,91	5,58	4,52	3,78	-		-	-		-		-	-	-	-			2,45
28.02.2021	24,00	-	422,96	421,27	1,69	61,40	55,84	5,56	4,53	3,78	-		-	-		-		-	-	-	-			2,45
01.03.2021	24,00	-	423,85	422,15	1,70	59,64	54,44	5,20	4,53	3,78	-		-	-		-		-	-	-	-			2,30
02.03.2021	24,00	-	425,34	423,62	1,72	58,33	53,27	5,06	4,51	3,75	-		-	-		-		-	-	-	-			2,25
03.03.2021	24,00	-	424,20	422,51	1,69	58,30	53,22	5,08	4,53	3,78	-		-	-		-		-	-	-	-			2,25
04.03.2021	24,00	-	424,66	422,97	1,69	58,42	53,30	5,12	4,53	3,78	-		-	-		-		-	-	-	-			2,27
05.03.2021	24,00	-	424,26	422,57	1,68	58,31	53,10	5,20	4,54	3,79	-		-	-		-		-	-	-	-			2,30
06.03.2021	24,00	-	423,50	421,81	1,69	60,36	54,78	5,58	4,53	3,79	-		-	-		-		-	-	-	-			2,46
07.03.2021	24,00	-	423,12	421,45	1,67	61,50	55,78	5,72	4,53	3,79	-		-	-		-		-	-	-	-			2,52
08.03.2021	24,00	-	421,82	420,18	1,64	61,41	55,61	5,81	4,54	3,80	-		-	-		-		-	-	-	-			2,54
09.03.2021	24,00	-	421,19	419,57	1,62	61,37	55,40	5,97	4,55	3,81	-		-	-		-		-	-	-	-			2,61
10.03.2021	24,00	-	421,99	420,36	1,63	62,98	56,57	6,41	4,55	3,81	-		-	-		-		-	-	-	-			2,80
11.03.2021	24,00	-	423,57	421,89	1,68	65,64	58,86	6,78	4,53	3,78	-		-	-		-		-	-	-	-			2,98
12.03.2021	24,00	-	422,76	421,09	1,67	65,54	58,93	6,61	4,52	3,78	-		-	-		-		-	-	-	-			2,90
13.03.2021	24,00	-	423,01	421,34	1,67	63,38	57,37	6,01	4,52	3,78	-		-	-		-		-	-	-	-			2,64
14.03.2021	24,00	-	424,15	422,45	1,70	60,89	55,39	5,50	4,52	3,77	-		-	-		-		-	-	-	-			2,43
15.03.2021	24,00	-	424,14	422,47	1,67	59,45	54,24	5,21	4,53	3,78	-		-	-		-		-	-	-	-			2,30
16.03.2021	24,00	-	424,47	422,85	1,62	58,53	53,44	5,10	4,53	3,78	-		-	-		-		-	-	-	-			2,25
17.03.2021	24,00	-	424,13	422,50	1,63	58,43	53,32	5,11	4,53	3,78	-		-	-		-		-	-	-	-			2,26
18.03.2021	24,00	-	423,87	422,26	1,62	58,42	53,26	5,15	4,53	3,79	-		-	-		-		-	-	-	-			2,27
19.03.2021	24,00	-	424,24	422,63	1,61	58,39	53,13	5,26	4,53	3,79	-		-	-		-		-	-	-	-			2,32
20.03.2021	24,00	-	424,87	423,26	1,61	58,45	53,11	5,34	4,53	3,78	-		-	-		-		-	-	-	-			2,36
21.03.2021	24,00	-	424,95	423,34	1,61	58,67	53,41	5,25	4,53	3,78	-		-	-		-		-	-	-	-			2,32
22.03.2021	24,00	-	425,07	423,44	1,63	57,74	52,62	5,12	4,53	3,78	-		-	-		-		-	-	-	-			2,27
Среднее	24,00	-	423,25	421,59	1,66	61,03	55,35	5,68	4,53	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
Итого	672,00		11851,14	11804,54	46,60						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	69,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: часов

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды °С = 0,20 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 70,15 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищный сервис №2 Адмиралтейского района" Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.