Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 37 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6864 Телефон:
Строит.Адрес: Караваевская 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график: 95\\70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2114
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 37_СЦО_март_Н
Режим (схема):

расходомер: Питерфло	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
расходомер: Питерфло	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2024
Txв, гр.С= 999

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2021 - 23.03.2021

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2021	24,00	-	198,82	197,97	0,84	66,35	53,92	12,43	4,45	3,99	-		-	-		-		-	-	-	-			2,52
24.02.2021	24,00	-	199,05	198,19	0,86	65,79	53,74	12,05	4,44	3,98	-		-	-		-		-	-	-	-			2,44
25.02.2021	24,00	-	200,07	199,20	0,88	65,28	53,93	11,35	4,41	3,95	-		-	-		-		-	-	-	-			2,32
26.02.2021	24,00	-	200,43	199,54	0,90	63,80	53,31	10,50	4,42	3,96	-		-	-		-		-	-	-	-			2,15
27.02.2021	24,00	-	200,82	199,89	0,93	61,38	51,64	9,74	4,43	3,96	-		-	-		-		-	-	-	-			2,00
28.02.2021	24,00	-	201,19	200,25	0,94	61,29	51,62	9,67	4,43	3,96	-		-	-		-		-	-	-	-			1,99
01.03.2021	24,00	-	201,71	200,74	0,97	59,54	50,48	9,07	4,43	3,96	-		-	-		-		-	-	-	-			1,88
02.03.2021	24,00	-	202,46	201,46	1,00	58,23	49,59	8,65	4,41	3,93	-		-	-		-		-	-	-	-			1,80
03.03.2021	24,00	-	201,98	200,99	0,99	58,20	49,50	8,70	4,43	3,96	-		-	-		-		-	-	-	-			1,81
04.03.2021	24,00	-	202,18	201,22	0,95	58,32	49,55	8,77	4,43	3,96	-		-	-		-		-	-	-	-			1,82
05.03.2021	24,00	-	201,98	201,03	0,95	58,20	49,25	8,95	4,44	3,97	-		-	-		-		-	-	-	-			1,85
06.03.2021	24,00	-	201,59	200,67	0,92	60,24	50,55	9,68	4,43	3,97	-		-	-		-		-	-	-	-			2,00
07.03.2021	24,00	-	201,40	200,49	0,92	61,39	51,51	9,88	4,43	3,97	-		-	-		-		-	-	-	-			2,04
08.03.2021	24,00	-	200,78	199,87	0,91	61,29	51,23	10,07	4,44	3,98	-		-	-		-		-	-	-	-			2,07
09.03.2021	24,00	-	200,62	199,72	0,90	61,24	50,84	10,40	4,45	3,99	-		-	-		-		-	-	-	-			2,13
10.03.2021	24,00	-	200,43	199,54	0,88	62,83	51,61	11,22	4,45	3,98	-		-	-		-		-	-	-	-			2,29
11.03.2021	24,00	-	201,76	200,90	0,86	65,49	53,72	11,78	4,43	3,96	-		-	-		-		-	-	-	-			2,42
12.03.2021	24,00	-	201,01	200,16	0,85	65,39	53,93	11,46	4,42	3,96	-		-	-		-		-	-	-	-			2,35
13.03.2021	24,00	-	201,20	200,30	0,91	63,27	52,84	10,43	4,42	3,95	-		-	-		-		-	-	-	-			2,15
14.03.2021	24,00	-	201,80	200,85	0,95	60,78	51,19	9,59	4,42	3,95	-		-	-		-		-	-	-	-			1,98
15.03.2021	24,00	-	201,88	200,90	0,98	59,34	50,28	9,07	4,43	3,96	-		-	-		-		-	-	-	-			1,88
16.03.2021	24,00	-	202,14	201,15	0,99	58,43	49,62	8,80	4,43	3,96	-		-	-		-		-	-	-	-			1,83
17.03.2021	24,00	-	201,92	200,94	0,99	58,32	49,47	8,85	4,43	3,96	-		-	-		-		-	-	-	-			1,83
18.03.2021	24,00	-	201,82	200,84	0,98	58,31	49,43	8,88	4,43	3,96	-		-	-		-		-	-	-	-			1,84
19.03.2021	24,00	-	202,00	201,02	0,98	58,28	49,22	9,06	4,43	3,96	-		-	-		-		-	-	-	-			1,88
20.03.2021	24,00	-	202,27	201,27	0,99	58,34	49,15	9,19	4,43	3,96	-		-	-		-		-	-	-	-			1,91
21.03.2021	24,00	-	201,58	200,59	0,99	58,56	49,44	9,12	4,43	3,96	-		-	-		-		-	-	-	-			1,89
22.03.2021	24,00	-	202,52	201,50	1,02	57,64	48,87	8,77	4,43	3,96	-		-	-		-		-	-	-	-			1,83
Среднее	24,00	-	201,34	200,40	0,94	60,91	51,05	9,86	4,43	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03
Итого	672,00		5637,42	5611,19	26,23						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	56,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб.ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды °С = 0,20 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **57,08** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью "Невского района Санкт-Петербург"

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.