

Отчет о теплотреблении по приборам УЛТЗ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Кибальчича Ул., д. 12, корп. 1**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **9099.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Общий
 9856

График: **150/70**

Установленные приборы: **СЧТ943 № 6075** Часовые и суточ. архивы в файлах:
 Вычислитель: **СРТ943 № 6075** расходомер:
 Подлощный трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-D
 Лиригуляционный ГВС (М4)
 Подлиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: зима: $Q=M^1 \cdot (h_1 - h_{хв}) - M^2 \cdot (h_2 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: **0,335** Овент. = **0** Отех. =
 Договорные расходы (ср. сут.): Гбт/сут: **100,5** Гот. = **0** Отех. =
 лето: $Q_{гвс} = M^3 \cdot (h_3 - h_{хв})$ Овент. = **0** Отех. гвс. ср. = **0,07**
 Фактическое потребление за отчетный период с **23.02.2021** по **22.03.2021** Гтеп. = **0** Гтеп. гвс. ср. = **28** Ггвс. м. =
 Схема подключения: **2-х-трубная схема**
 Приборы УЛТЗ поверены до: **25.12.2021**
 Термопреобр.:
 КТЛТТР-05
 КТЛТТР-05
 ТЛТ-15-2

Дата	Тип	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.					
			Т	Т	ΔТ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔТ	Улопит	Т3	Т4		Р3	Р4			
23.02.2021	24.00*	93.88	73.89	19.99	92.33	49.88	42.45	19.94	20.68	18.12	17.41	16.82	16.32	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	92.06	92.06	4.99	
24.02.2021	24.00*	95.30	77.67	17.63	91.21	51.02	40.19	17.48	18.12	17.41	16.82	16.32	16.32	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	90.81	90.81	4.74	
25.02.2021	24.00*	97.78	80.70	17.08	89.52	52.32	37.20	16.82	17.41	16.82	16.32	16.32	16.32	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	89.16	89.16	4.54	
26.02.2021	24.00*	98.82	82.22	16.60	87.62	52.31	35.31	16.32	16.88	16.88	16.88	16.88	16.88	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	87.36	87.36	4.37	
27.02.2021	24.00*	96.74	79.09	17.65	85.42	50.94	34.48	17.32	17.88	17.32	17.32	17.32	17.32	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	85.18	85.18	4.24	
28.02.2021	24.00*	98.80	78.17	20.63	84.47	50.16	34.31	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	84.55	84.55	4.24	
01.03.2021	24.00*	96.99	79.27	17.72	83.96	50.19	33.77	17.39	17.93	17.39	17.39	17.39	17.39	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	83.80	83.80	4.43	
02.03.2021	24.00*	96.91	78.97	17.94	81.72	48.98	32.74	17.64	18.04	17.64	17.64	17.64	17.64	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	81.57	81.57	4.17	
03.03.2021	24.00*	97.18	78.88	18.30	81.67	48.99	32.68	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	81.79	81.79	4.06	
04.03.2021	24.00*	96.53	78.36	18.17	81.39	48.78	32.61	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	18.04	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	81.39	81.39	4.08	
05.03.2021	24.00*	95.17	76.77	18.40	82.60	48.48	34.12	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	81.39	81.39	4.15	
06.03.2021	24.00*	96.15	77.40	18.75	84.30	48.73	35.57	17.79	18.35	17.79	17.79	17.79	17.79	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	82.67	82.67	4.04	
07.03.2021	24.00*	95.03	77.08	17.95	84.30	49.59	35.96	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	80.33	80.33	4.15	
08.03.2021	24.00*	96.88	75.33	21.55	86.48	49.24	37.24	21.53	21.53	21.53	21.53	21.53	21.53	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	85.40	85.40	4.26	
09.03.2021	24.00*	96.88	73.76	18.45	87.06	48.45	38.61	18.34	18.34	18.34	18.34	18.34	18.34	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	86.52	86.52	4.68	
10.03.2021	24.00*	92.21	73.42	18.79	89.01	48.28	40.73	18.66	18.66	18.66	18.66	18.66	18.66	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	88.91	88.91	4.68	
11.03.2021	24.00*	94.10	75.11	18.99	90.10	46.54	32.72	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	88.96	88.96	4.46	
12.03.2021	24.00*	91.02	71.13	19.89	79.26	46.54	32.72	19.94	19.94	19.94	19.94	19.94	19.94	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	86.93	86.93	4.67	
13.03.2021	24.00*	96.58	75.90	20.68	83.20	46.02	35.18	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	89.03	89.03	4.76	
14.03.2021	24.00*	98.07	77.35	20.72	85.53	50.45	35.08	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	20.72	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	83.93	83.93	3.90	
15.03.2021	24.00*	95.92	78.56	17.36	83.96	50.26	33.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	85.29	85.29	4.40	
16.03.2021	24.00*	96.37	78.12	18.25	81.83	48.76	33.07	17.19	17.19	17.19	17.19	17.19	17.19	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	87.73	87.73	4.49	
17.03.2021	24.00*	95.95	77.46	18.49	81.74	48.51	33.23	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	81.80	81.80	4.11	
18.03.2021	24.00*	95.81	76.74	19.07	81.46	48.19	33.27	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	18.37	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	81.70	81.70	4.08	
19.03.2021	24.00*	93.36	75.52	17.84	81.47	47.51	33.96	19.07	19.07	19.07	19.07	19.07	19.07	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	81.39	81.39	4.11	
20.03.2021	24.00*	96.24	74.84	21.40	81.44	46.94	34.50	21.51	21.51	21.51	21.51	21.51	21.51	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	81.34	81.34	4.02	
21.03.2021	24.00*	98.61	76.54	22.07	81.86	48.00	33.86	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	81.87	81.87	4.33	
22.03.2021	24.00*	96.17	77.56	18.61	81.65	48.55	33.10	18.67	18.67	18.67	18.67	18.67	18.67	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	81.53	81.53	4.40	
Среднее	24.00	95.89	76.99	18.89	84.55	49.20	35.36	18.78	18.78	18.78	18.78	18.78	18.78	17.32	17.88	17.88	21.08	21.08	84.31	84.31	4.09	
Итого	672.00	2684.78	2155.81	528.97	525.71	525.71	525.71	525.71	525.71	525.71	525.71	525.71	525.71	525.71	525.71	525.71	525.71	525.71	525.71	525.71	525.71	121.05

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Общ., Гкал	Траб., ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды:
0,25 °С
0,13 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **120,92 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабжения Узла: **542,41 м.куб.**

